



**דוח קוט"ש**

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (26/12/20 - 01/12/20)

תאריך הפקה: 27/12/20


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	410.00	208.60	1,523.00	2,141.60	4.46	
			סה"כ צריכה	410.00	208.60	1,523.00	2,141.60		
2	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	682.80	215.20	1,714.60	2,612.60	15.56	
			סה"כ צריכה	682.80	215.20	1,714.60	2,612.60		
3	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	136.70	57.80	439.50	634.00	4.15	
			סה"כ צריכה	136.70	57.80	439.50	634.00		
4	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	116.60	5.90	295.00	417.50	68.43	
			סה"כ צריכה	116.60	5.90	295.00	417.50		
5	28781	חיים פנחס (שגון)	18040253 - 4	0.00	0.00	234.40	234.40	3.94	
			18040256 - 3	139.95	28.85	365.55	534.35	6.25	
			סה"כ צריכה	139.95	28.85	599.95	768.75		
6	28782	חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	0.00	0.00	695.40	695.40	3.32	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	695.40	695.40		
7	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	311.10	165.60	1,378.20	1,854.90	15.74	
			סה"כ צריכה	311.10	165.60	1,378.20	1,854.90		
8	29033	מיזוג אוויר	18050251 - 1	986.00	190.00	1,845.00	3,021.00	34.84	
			סה"כ צריכה	986.00	190.00	1,845.00	3,021.00		
9	29041	ציבורי	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 3	-682.80	-215.20	-1,714.60	-2,612.60	15.56	
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	0.00	0.00	-695.40	-695.40	3.32	
			18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 4	0.00	0.00	-234.40	-234.40	3.94	
			18040254 - 1	-1,211.20	-579.00	-4,222.50	-6,012.70	18.85	
			18040254 - 2	-311.10	-165.60	-1,378.20	-1,854.90	15.74	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040254 - 3	-796.30	-311.40	-2,638.50	-3,746.20	15.96	
			18040254 - 4	-734.00	-234.10	-2,100.70	-3,068.80	22.65	
			18040255 - 1	-136.70	-57.80	-439.50	-634.00	4.15	
			18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 4	-1,223.50	-573.20	-4,250.80	-6,047.50	18.27	
			18040256 - 1	-410.00	-208.60	-1,523.00	-2,141.60	4.46	
			18040256 - 2	-490.70	-252.90	-1,904.20	-2,647.80	7.21	
			18040256 - 3	-139.95	-28.85	-365.55	-534.35	6.25	
			18040256 - 4	-138.05	-46.55	-569.85	-754.45	33.67	
			18050251 - 1	-986.00	-190.00	-1,845.00	-3,021.00	34.84	
			18050251 - 2	9,070.00	3,942.50	29,690.00	42,702.50	138.88	
			18050251 - 3	-116.60	-5.90	-295.00	-417.50	68.43	
			18050251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,693.10	1,073.40	5,512.80	8,279.30		
10	29034	קבוצת פניסולה בע"מ	18040256 - 4	138.05	46.55	569.85	754.45	33.67	
			סה"כ צריכה	138.05	46.55	569.85	754.45		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	490.70	252.90	1,904.20	2,647.80	7.21	
			סה"כ צריכה	490.70	252.90	1,904.20	2,647.80		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	734.00	234.10	2,100.70	3,068.80	22.65	
			סה"כ צריכה	734.00	234.10	2,100.70	3,068.80		
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	1,223.50	573.20	4,250.80	6,047.50	18.27	
			סה"כ צריכה	1,223.50	573.20	4,250.80	6,047.50		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	1,211.20	579.00	4,222.50	6,012.70	18.85	
			סה"כ צריכה	1,211.20	579.00	4,222.50	6,012.70		
18	29039	קומה 9 - פינסולה	18040254 - 3	796.30	311.40	2,638.50	3,746.20	15.96	
			סה"כ צריכה	796.30	311.40	2,638.50	3,746.20		
			סה"כ צריכה	9,070.00	3,942.50	29,690.00	42,702.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				42,702.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 9,070.00)
- גבע (Kwh 3,942.50)
- שפל (Kwh 29,690.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	9,070.00	3,942.50	29,690.00	42,702.50	138.88	
			סה"כ צריכה	9,070.00	3,942.50	29,690.00	42,702.50		

