



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי בסר

דוח מסכם עבור: סוזוקי

תקופת דוח: (01/12/20 - 31/12/20)

תאריך הפקה: 02/01/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40559	*מ"א סילברגייט	18170612 - 2	0.00	4.80	948.80	953.60	170.40	
			18170612 - 3	0.00	4.00	772.00	776.00	151.56	
			18170612 - 4	0.40	3.60	705.20	709.20	25.76	
			18170618 - 2	1.60	3.20	468.80	473.60	115.34	
			18170618 - 3	124.80	48.40	582.80	756.00	12.12	
			סה"כ צריכה	126.80	64.00	3,477.60	3,668.40		
2	38586	*מתח גבוה - קומה 1-	11103469 - 1	4,858.80	2,661.90	22,445.50	29,966.20	0.13	
			סה"כ צריכה	4,858.80	2,661.90	22,445.50	29,966.20		
3	38563	אולם תצוגה קומה 0	19051900 - 1	0.00	8.00	95.20	103.20	20.49	
			סה"כ צריכה	0.00	8.00	95.20	103.20		
4	38564	חנות קומה 0	19051900 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	38581	לוח מעלית 7 - כבאים חניון - קומה 2-	19093313 - 1	13.90	6.60	50.20	70.70	0.10	
			סה"כ צריכה	13.90	6.60	50.20	70.70		
6	38566	לוח מעלית חניון 8 קומה 0	19051900 - 4	10.45	5.00	37.80	53.25	0.13	
			סה"כ צריכה	10.45	5.00	37.80	53.25		
7	38582	לוח מפוחי עשן חניונים 1- - קומה 2-	19093449 - 1	213.20	106.80	811.20	1,131.20	14.74	
			סה"כ צריכה	213.20	106.80	811.20	1,131.20		
8	38583	לוח מפוחי עשן חניונים גלריה - קומה 2-	19093449 - 2	19.60	11.60	88.00	119.20	524.38	
			סה"כ צריכה	19.60	11.60	88.00	119.20		
9	38579	מעלית 4 - אלונקה - קומת גג חדר חשמל חיוני - שנאי 2	19093315 - 2	123.90	65.75	556.00	745.65	3.05	
			סה"כ צריכה	123.90	65.75	556.00	745.65		
10	38580	מעלית 6 - כבאים - קומת גג חדר חשמל חיוני - שנאי 2	19093315 - 3	28.85	13.85	104.30	147.00	0.20	
			סה"כ צריכה	28.85	13.85	104.30	147.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	38562	משרד A קומה 1	18170573 - 1	2.00	2.00	10.00	14.00	0.59	
			סה"כ צריכה	2.00	2.00	10.00	14.00		
12	38529	משרד A קומה 10	18170762 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	38528	משרד A קומה 11	18170619 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	38522	משרד A קומה 14	18170614 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	38521	משרד A קומה 15	18170751 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	38520	משרד A קומה 16	18170717 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	38519	משרד A קומה 17	18170609 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	38561	משרד A קומה 2	18170597 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	38547	משרד A קומה 5	18170610 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	38543	משרד A קומה 6	18170613 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	38537	משרד A קומה 8	18170755 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	38533	משרד A קומה 9	18170764 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	38526	משרד A1 קומה 12	18170759 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	38523	משרד A1 קומה 13	18170758 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	38557	משרד A1 קומה 3 - ירזין סלע ניהול והחזקות תאריך כניסה: 16/12/20	18170760 - 1	169.90	68.20	588.40	826.50	43.38	
			סה"כ צריכה	169.90	68.20	588.40	826.50		
26	38551	משרד A1 קומה 4	18170594 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	38541	משרד A1 קומה 7	18170763 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	38552	משרד A2 קומה 4	18170594 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	38530	משרד B קומה 10	18170762 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	38527	משרד B קומה 12	18170759 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	38524	משרד B קומה 13	18170758 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	38558	משרד B קומה 3	18170760 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	38553	משרד B קומה 4	18170594 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	38548	משרד B קומה 5	18170610 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	38544	משרד B קומה 6	18170613 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	38538	משרד B קומה 8	18170755 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	38534	משרד B קומה 9	18170764 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	38592	משרד B1 קומה 7	18170763 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	38593	משרד B2 קומה 7	18170763 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	38594	משרד B3 קומה 7	18170763 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	38531	משרד C קומה 10	18170762 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	38554	משרד C קומה 4	18170594 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	38549	משרד C קומה 5	18170610 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	38545	משרד C קומה 6	18170613 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	38539	משרד C קומה 8	18170755 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	38535	משרד C קומה 9	18170764 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
47	38595	משרד C1 קומה 7	18170757 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	38597	משרד C2 קומה 7	18170757 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	38596	משרד C3 קומה 7	18170757 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	38532	משרד D קומה 10	18170762 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	38556	משרד D קומה 4	18170756 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	38550	משרד D קומה 5	18170610 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	38546	משרד D קומה 6	18170613 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	38542	משרד D קומה 7	18170757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	38540	משרד D קומה 8	18170755 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	38536	משרד D קומה 9	18170764 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	38565	עמדת עגלת קפה 0 קומה	19051900 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	38578	פינוי עשן ודיחוס גג - קומת גג חדר חשמל חיוני - שנאי 2	19093315 - 1	31.20	13.20	109.20	153.60	15.10	
			סה"כ צריכה	31.20	13.20	109.20	153.60		
59	38571	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 2 לוח חיוני - שנאי 2 - פס צבירה חיוני 1	18170618 - 1	2,166.00	1,310.00	9,062.00	12,538.00	28.90	
			סה"כ צריכה	2,166.00	1,310.00	9,062.00	12,538.00		
60	38574	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 2 לוח חיוני - שנאי 2 - ראשי מעגלים - QE54 - מעלות - QE57	18170618 - 4	503.20	242.40	1,824.80	2,570.40	3.58	
			סה"כ צריכה	503.20	242.40	1,824.80	2,570.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	38570	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 2 לוח חיוני - שנאי 2 - ראשי מעגלים-QE58- QE61	18170566 - 1	33.60	16.40	122.80	172.80	0.96	
		סה"כ צריכה		33.60	16.40	122.80	172.80		
62	38568	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 8 - שנאי 2 - לוח חירום מרתף	18170752 - 2	276.00	128.40	1,035.60	1,440.00	39.22	
		סה"כ צריכה		276.00	128.40	1,035.60	1,440.00		
63	38567	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 8 - שנאי 2 - פס צבירה	18170752 - 1	135.00	80.00	630.00	845.00	47.45	
		סה"כ צריכה		135.00	80.00	630.00	845.00		
64	38569	קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 8 - שנאי 2 - לוח חרום גג	18170752 - 3	306.80	152.80	1,216.00	1,675.60	16.16	
		סה"כ צריכה		306.80	152.80	1,216.00	1,675.60		
65	38575	ראשי לוח חיוני - קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 1 לוח חיוני 2 - שנאי 2	11103556 - 1	2,966.80	1,709.80	12,672.00	17,348.60	1.73	
		סה"כ צריכה		2,966.80	1,709.80	12,672.00	17,348.60		
66	38577	ראשי לוח שנאי 1 - קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 6- שנאי 1	11103560 - 1	68.90	92.10	3,102.30	3,263.30	0.83	
		סה"כ צריכה		68.90	92.10	3,102.30	3,263.30		
67	38576	ראשי לוח שנאי 2 - קומת גג חדר חשמל ראשי בתא מספר 4 - שנאי 2	11103488 - 1	4,030.90	2,191.90	16,672.50	22,895.30	0.92	
		סה"כ צריכה		4,030.90	2,191.90	16,672.50	22,895.30		
68	38584	ראשי שדה בחיוני חניונים 1- קומה 1-	11103438 - 1	204.00	102.90	823.30	1,130.20	0.56	
		סה"כ צריכה		204.00	102.90	823.30	1,130.20		
		סה"כ צריכה		16,289.80	9,053.60	75,534.70	100,878.10		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					100,878.10		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 16,289.80)
- גבע (Kwh 9,053.60)
- שפל (Kwh 75,534.70)

