



**דוח קוט"ש**

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (01/12/20 - 31/12/20)

תאריך הפקה: 11/01/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15410	AOL מא	3 - 16045508	37.60	16.60	123.60	177.80	2.20	
			4 - 16048033	965.20	461.20	3,563.20	4,989.60	8.43	
			סה"כ צריכה	1,002.80	477.80	3,686.80	5,167.40		
2	16884	אוונטיס ב.חיוני קומה 38	4 - 15091227	2,103.20	902.00	7,488.00	10,493.20	23.00	
			סה"כ צריכה	2,103.20	902.00	7,488.00	10,493.20		
3	16885	אוונטיס מ"א קומה 38	3 - 15091221	202.80	294.40	618.00	1,115.20	14.70	
			סה"כ צריכה	202.80	294.40	618.00	1,115.20		
4	13095	אולם כנסים מאור ומיזוג	1 - 16048026	114.00	53.40	422.20	589.60	2.42	
			סה"כ צריכה	114.00	53.40	422.20	589.60		
5	11196	אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - חיוני) קומה 18	2 - 14155677	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 14155705	1,364.40	593.80	4,946.60	6,904.80	16.33	
			סה"כ צריכה	1,364.40	593.80	4,946.60	6,904.80		
6	10633	אטריום זבוטינסקי (רגוס - מ"א) קומה 18	1 - 14155667	278.80	104.40	862.00	1,245.20	7.37	
			סה"כ צריכה	278.80	104.40	862.00	1,245.20		
7	17995	אייר פראנס ב.חיוני ומ"א קומה 14	4 - 16045503	215.00	75.70	727.70	1,018.40	5.25	
			סה"כ צריכה	215.00	75.70	727.70	1,018.40		
8	38908	אירונסקיילס	4 - 16045501	320.00	34.20	753.40	1,107.60	10.21	
			סה"כ צריכה	320.00	34.20	753.40	1,107.60		
9	12158	אלוני חץ מ"א קומה 40	2 - 15091223	388.40	89.80	1,240.00	1,718.20	17.79	
			סה"כ צריכה	388.40	89.80	1,240.00	1,718.20		
10	12163	אלוני חץ ק.40	2 - 16193818	756.80	284.80	2,710.00	3,751.60	15.26	
			1 - 17312876	0.00	0.25	2.17	2.42		
			סה"כ צריכה	756.80	285.05	2,712.17	3,754.02		
11	17993	אלקטרה ב.חיוני קומה 37	3 - 14155675	1,592.80	764.40	4,356.60	6,713.80	14.02	
			1 - 16048030	1,027.20	660.40	3,772.80	5,460.40	14.37	
			סה"כ צריכה	2,620.00	1,424.80	8,129.40	12,174.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	17994	אלקטרה מ"א קומה 37	16048033 - 3	1,266.40	598.40	4,511.20	6,376.00	17.79	
			סה"כ צריכה	1,266.40	598.40	4,511.20	6,376.00		
13	24868	אמות ב. חיוני	16254138 - 1	793.43	329.78	2,480.28	3,603.49	6.75	
			סה"כ צריכה	793.43	329.78	2,480.28	3,603.49		
14	19616	אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	15527	אמות מ"א קומה 34	16045508 - 1	1,733.60	704.80	5,850.00	8,288.40	521.92	
			סה"כ צריכה	1,733.60	704.80	5,850.00	8,288.40		
16	13106	אנרגיקס מ"א קומה 40	15091223 - 3	227.40	2.50	318.90	548.80	8.04	
			סה"כ צריכה	227.40	2.50	318.90	548.80		
17	13102	אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני קומה 40	16048030 - 2	1,227.30	378.20	3,755.10	5,360.60	70.34	
			סה"כ צריכה	1,227.30	378.20	3,755.10	5,360.60		
18	42009	אנרגיקס חיוני ק.40	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	24649	אקווה סקוירטי ק.20	16048029 - 4	502.20	176.20	1,559.60	2,238.00	8.04	
			סה"כ צריכה	502.20	176.20	1,559.60	2,238.00		
20	10674	בזק	14155681 - 1	41.40	19.80	149.15	210.35	0.30	
			סה"כ צריכה	41.40	19.80	149.15	210.35		
21	22997	בית קפה לובי	17013999 - 1	448.10	256.90	1,904.80	2,609.80		
			סה"כ צריכה	448.10	256.90	1,904.80	2,609.80		
22	12961	בנק HSBC קומה 30	14155674 - 1	1,776.00	745.20	6,108.40	8,629.60	16.43	
			14155709 - 1	28.60	13.05	101.45	143.10	0.35	
			14155709 - 2	67.45	30.80	233.45	331.70	0.68	
			14155709 - 4	1,970.40	946.00	7,126.80	10,043.20	14.18	
			סה"כ צריכה	3,842.45	1,735.05	13,570.10	19,147.60		
23	27256	בנק HSBC מ"א קומה 30	16224961 - 4	174.40	58.00	580.80	813.20	7.27	
			סה"כ צריכה	174.40	58.00	580.80	813.20		
24	34788	גלובל נט	16254138 - 4	368.07	65.98	762.28	1,196.33	7.79	
			סה"כ צריכה	368.07	65.98	762.28	1,196.33		
25	31606	גפניקה	17312641 - 1	2,278.40	813.50	6,815.50	9,907.40	81.40	
			סה"כ צריכה	2,278.40	813.50	6,815.50	9,907.40		
26	16363	דרגון פליי ב.חיוני קומה 25	16045510 - 1	1,631.80	515.40	4,591.60	6,738.80	15.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,631.80	515.40	4,591.60	6,738.80		
27	40043	דרגון פליי מ"א ק.27	16224961 - 1	2,758.80	1,475.60	9,792.40	14,026.80	45.52	
			סה"כ צריכה	2,758.80	1,475.60	9,792.40	14,026.80		
28	16373	דרגון פליי מ"א קומה 25	16045509 - 1	100.00	6.40	116.40	222.80	7.53	
			סה"כ צריכה	100.00	6.40	116.40	222.80		
29	40042	דרגון פליי ק.27	14155690 - 3	119.00	62.80	460.60	642.40	2.55	
			16254101 - 1	41.80	19.00	146.00	206.80	0.37	
			16254101 - 2	102.40	23.90	213.40	339.70	4.33	
			סה"כ צריכה	263.20	105.70	820.00	1,188.90		
30	22416	וולט'סטון החזקות מ"א קומה 39	15091221 - 2	300.80	2.40	602.40	905.60	9.89	
			סה"כ צריכה	300.80	2.40	602.40	905.60		
31	22417	וולט'סטון החזקות ב.חיוני קומה 39	15091227 - 3	997.80	144.80	2,339.20	3,481.80	12.14	
			סה"כ צריכה	997.80	144.80	2,339.20	3,481.80		
32	15032	וורלד קוואנט קומה 21	16048029 - 1	1,094.60	335.20	3,097.40	4,527.20	10.63	
			סה"כ צריכה	1,094.60	335.20	3,097.40	4,527.20		
33	13109	וורלד קוואנט מ"א קומה 21	14155667 - 4	58.20	2.60	100.60	161.40	1.78	
			סה"כ צריכה	58.20	2.60	100.60	161.40		
34	29168	חברת בינת אי.איי ב.חיוני קומה 21	16048029 - 2	644.60	233.20	1,682.80	2,560.60	9.22	
			סה"כ צריכה	644.60	233.20	1,682.80	2,560.60		
35	29169	חברת בינת אי.איי מ"א קומה 21	14155667 - 3	444.80	194.20	888.20	1,527.20	17.36	
			סה"כ צריכה	444.80	194.20	888.20	1,527.20		
36	12170	חברת סלולר	14155681 - 2	650.20	302.00	2,282.00	3,234.20	8.43	
			סה"כ צריכה	650.20	302.00	2,282.00	3,234.20		
37	13097	חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	110.40	40.00	608.00	758.40	33.26	
			סה"כ צריכה	110.40	40.00	608.00	758.40		
38	14857	חדר כושר מ"א	16048016 - 1	35.20	16.80	128.60	180.60	130.83	
			סה"כ צריכה	35.20	16.80	128.60	180.60		
39	14870	חניונים	14155681 - 3	-35,498.40	-13,482.00	-97,860.00	-146,840.40	354.98	
			14155681 - 4	-505.40	-241.10	-1,954.70	-2,701.20	6.09	
			14158969 - 1	50,836.60	20,591.50	151,143.70	222,571.80		
			17313057 - 1	-478.20	-153.10	-1,301.70	-1,933.00	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	
			18170718 - 2	-362.00	-105.20	-1,271.20	-1,738.40	525.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170718 - 3	-101.60	-48.60	-365.40	-515.60	0.76	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת	0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	13,891.00	6,561.50	48,390.70	62,643.20		
40	22315	טאבולה במ"א קומה 22	14155659 - 4	1.80	0.60	5.80	8.20	0.04	
			סה"כ צריכה	1.80	0.60	5.80	8.20		
41	24869	טאבולה ב. חיוני קומה 31+33	16254138 - 2	703.93	309.00	2,349.32	3,362.25	7.94	
			סה"כ צריכה	703.93	309.00	2,349.32	3,362.25		
42	27610	טאבולה ב.ח קומה 23	14155660 - 4	277.20	112.80	946.40	1,336.40	8.67	
			סה"כ צריכה	277.20	112.80	946.40	1,336.40		
43	19613	טאבולה ב.חיוני	16045511 - 1	1,382.80	604.60	4,700.60	6,688.00	13.84	
			16045511 - 2	2,104.60	955.60	7,380.00	10,440.20	17.94	
			סה"כ צריכה	3,487.40	1,560.20	12,080.60	17,128.20		
44	22314	טאבולה ב.חיוני קומה 22	14155660 - 2	161.60	76.40	582.00	820.00	2.04	
			סה"כ צריכה	161.60	76.40	582.00	820.00		
45	13107	טאבולה מ"א	16045508 - 4	30.80	0.00	43.60	74.40	5.96	
			16048033 - 1	151.60	37.20	391.20	580.00	5.98	
			16048033 - 2	65.20	24.80	193.20	283.20	5.91	
			סה"כ צריכה	247.60	62.00	628.00	937.60		
46	27611	טאבולה מ"א קומה 23	14155665 - 2	0.00	0.00	0.60	0.60	0.30	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.60	0.60		
47	22473	טאבולה מ"א קומה 9	16045506 - 2	5.60	0.00	9.60	15.20	3.30	
			סה"כ צריכה	5.60	0.00	9.60	15.20		
48	22472	טאבולה מאור וכח קומה 9	16045505 - 2	1,286.00	290.00	3,451.20	5,027.20	13.48	
			סה"כ צריכה	1,286.00	290.00	3,451.20	5,027.20		
49	29022	טעינת רכב אנרג'יקס	13199836 - 1	22.40	0.00	106.00	128.40		
			סה"כ צריכה	22.40	0.00	106.00	128.40		
50	37471	טעינת רכב-2 אלוני חץ	18247537 - 1	0.10	0.10	221.00	221.20	7.24	
			סה"כ צריכה	0.10	0.10	221.00	221.20		
51	40483	טעינת רכב של סינגולריטים	13199855 - 1	6.60	0.80	53.20	60.60		
			סה"כ צריכה	6.60	0.80	53.20	60.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	12201	כלירמרק מאור ומיזוג קומה 22	14155660 - 1	344.80	34.30	886.10	1,265.20	70.07	
			סה"כ צריכה	344.80	34.30	886.10	1,265.20		
53	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	101.60	48.60	365.40	515.60	0.76	
			סה"כ צריכה	101.60	48.60	365.40	515.60		
54	32871	לוח מעליות ק.21	18170718 - 2	362.00	105.20	1,271.20	1,738.40	525.20	
			סה"כ צריכה	362.00	105.20	1,271.20	1,738.40		
55	32870	לוח מעליות ק.גג	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	32873	לח-6 מפלס בניינים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	27612	מחסן קפה אילנס	13148414 - 1	75.90	36.50	272.20	384.60		
			סה"כ צריכה	75.90	36.50	272.20	384.60		
58	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	308.00	128.80	1,007.20	1,444.00	6.27	
			15091220 - 2	304.00	128.00	1,009.60	1,441.60	6.52	
			15091220 - 3	2,890.40	907.20	8,768.00	12,565.60	89.62	
			15091220 - 4	10,320.80	4,108.00	34,083.20	48,512.00	1,520.48	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	2,916.80	963.20	9,156.80	13,036.80	85.48	
			15091222 - 2	1,460.00	719.20	5,860.80	8,040.00	102.46	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.91	
			15091223 - 1	3,660.80	1,494.40	12,097.60	17,252.80	64.94	
			15091228 - 1	3,964.00	1,548.00	12,514.40	18,026.40	64.29	
			15091228 - 2	5,445.60	2,252.00	16,526.40	24,224.00	65.67	
			15091228 - 3	3,172.00	1,117.60	9,114.40	13,404.00	66.58	
			15091228 - 4	311.60	140.80	1,032.00	1,484.40	1.99	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	1,205.60	447.10	3,759.40	5,412.10		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	1,110.00	686.60	4,747.80	6,544.40		
			16224409 - 1	3,561.80	1,730.10	13,131.70	18,423.60		
			סה"כ צריכה	40,631.40	16,371.00	132,809.30	189,811.70		
59	22474	מיצוי ב.חויניו מ"א קומה 6	16048026 - 3	304.80	60.40	987.60	1,352.80	9.69	
			סה"כ צריכה	304.80	60.40	987.60	1,352.80		
60	32874	מעלית משא	17313057 - 1	478.20	153.10	1,301.70	1,933.00	7.76	
			סה"כ צריכה	478.20	153.10	1,301.70	1,933.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	32139	מפוח גפניקה	17313210 - 1	1,174.50	287.10	2,919.90	4,381.50	10.79	
			סה"כ צריכה	1,174.50	287.10	2,919.90	4,381.50		
62	19562	משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	505.40	241.10	1,954.70	2,701.20	6.09	
			סה"כ צריכה	505.40	241.10	1,954.70	2,701.20		
63	22725	סדונה מערכת בע"מ ב.חיוני קומה 19	14155679 - 2	582.80	141.00	1,479.40	2,203.20	10.06	
			סה"כ צריכה	582.80	141.00	1,479.40	2,203.20		
64	16771	סינגולרטים ב.חיוני קומה 24	16045510 - 3	436.60	84.60	1,076.40	1,597.60	4.80	
			סה"כ צריכה	436.60	84.60	1,076.40	1,597.60		
65	15524	סינגולרטים ב.חיוני קומה 26	14155660 - 3	694.80	215.80	2,125.00	3,035.60	10.56	
			14155672 - 1	1,284.80	628.00	4,717.60	6,630.40	10.81	
			16092204 - 1	374.20	75.80	866.00	1,316.00	5.62	
			סה"כ צריכה	2,353.80	919.60	7,708.60	10,982.00		
66	16770	סינגולרטים מ"א קומה 24	16045509 - 3	46.80	2.20	94.80	143.80	5.99	
			סה"כ צריכה	46.80	2.20	94.80	143.80		
67	13079	סינגולרטים מ"א קומה 26	14155665 - 3	648.00	6,424.80	6,039.20	13,112.00	25.74	
			16092205 - 1	148.80	59.00	465.40	673.20	5.44	
			סה"כ צריכה	796.80	6,483.80	6,504.60	13,785.20		
68	19574	סיסנס ב.חיוני קומות 15+16+17	16045503 - 2	1,096.20	370.20	3,223.20	4,689.60	10.11	
			16045504 - 3	1,098.60	181.80	2,379.00	3,659.40	9.47	
			16045504 - 4	1,392.60	415.80	3,903.40	5,711.80	15.04	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,587.40	967.80	9,505.60	14,060.80		
69	19570	סיסנס מ"א	16045501 - 2	856.40	447.60	2,319.60	3,623.60	524.53	
			16045502 - 1	1,508.80	837.60	4,418.80	6,765.20	34.25	
			סה"כ צריכה	2,365.20	1,285.20	6,738.40	10,388.80		
70	23475	סירין מ"א קומה 14	16045501 - 1	133.40	38.60	401.00	573.00	4.65	
			סה"כ צריכה	133.40	38.60	401.00	573.00		
71	23474	סירין ב.חיוני קומה 14	16045503 - 1	516.00	115.80	1,595.20	2,227.00	9.28	
			סה"כ צריכה	516.00	115.80	1,595.20	2,227.00		
72	15408	פידוואיזר ב.חיוני קומה 13	16045504 - 1	2,010.60	669.40	6,145.60	8,825.60	22.33	
			סה"כ צריכה	2,010.60	669.40	6,145.60	8,825.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
73	15407	פידוואיזר מ"א קומה 13	16045502 - 3	350.40	176.40	1,248.40	1,775.20	12.12	
			סה"כ צריכה	350.40	176.40	1,248.40	1,775.20		
74	19614	פינת קפה בחיוני	16193841 - 1	165.50	80.60	616.70	862.80	5.64	
			סה"כ צריכה	165.50	80.60	616.70	862.80		
75	14872	צ'קמרקס בחיוני קומה 10+11+12	14155676 - 3	712.20	296.20	1,756.20	2,764.60	11.43	
			14155676 - 4	1,243.60	579.00	4,402.20	6,224.80	11.07	
			16045505 - 1	1,067.40	472.80	2,383.20	3,923.40	10.80	
			סה"כ צריכה	3,023.20	1,348.00	8,541.60	12,912.80		
76	14873	צ'קמרקס מ"א קומה 10+11+12	14155682 - 3	51.60	16.80	267.60	336.00	10.26	
			14155682 - 4	80.80	50.40	383.60	514.80	3.75	
			16045506 - 1	171.20	79.20	650.80	901.20	9.75	
			16048017 - 2	682.80	316.20	2,444.20	3,443.20	5.24	
			סה"כ צריכה	986.40	462.60	3,746.20	5,195.20		
77	33793	צ'קמרקס בע"מ מ"א קומה 7	16048017 - 1	48.20	20.80	170.40	239.40	3.79	
			סה"כ צריכה	48.20	20.80	170.40	239.40		
78	33792	צ'קמרקס בע"מ קומה 7	14155676 - 2	1,133.80	524.20	4,011.20	5,669.20	9.68	
			16048008 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	1,133.80	524.20	4,011.20	5,669.20		
79	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	159.20	78.00	680.40	917.60	4.96	
			16254138 - 3	23.58	11.95	87.14	122.66	0.62	
			סה"כ צריכה	182.78	89.95	767.54	1,040.26		
80	27250	קליקטייל	14155674 - 2	1,159.40	271.40	3,047.00	4,477.80	12.27	
			14155690 - 1	147.80	68.60	521.80	738.20	6.65	
			14155709 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155745 - 1	25.85	11.75	95.20	132.80	0.92	
			14155745 - 2	10.00	4.90	37.10	52.00	0.10	
			14155745 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			14155745 - 4	0.00	0.00	0.40	0.40	0.07	
			סה"כ צריכה	1,343.05	356.65	3,701.50	5,401.20		
81	27254	קליקטייל מ"א	14155665 - 1	153.40	60.00	513.40	726.80	8.40	
			16224961 - 3	28.20	12.60	98.40	139.20	0.38	
			סה"כ צריכה	181.60	72.60	611.80	866.00		
82	19578	שגירות אירלנד בחיוני	16045503 - 3	116.60	46.75	572.50	735.85	3.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	116.60	46.75	572.50	735.85		
83	19569	שגרירות אירלנד מ"א	3 - 16045501	14.75	5.90	128.00	148.65	6.75	
			סה"כ צריכה	14.75	5.90	128.00	148.65		
84	19707	שגרירות חוף השנהב פס 1	1 - 16193842	135.90	58.80	775.50	970.20	72.14	
			סה"כ צריכה	135.90	58.80	775.50	970.20		
85	42010	שגרירות צרפת ק.6	4 - 14155658	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 16193841	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	115,941.16	53,110.70	378,627.04	541,478.90		
			חשבון חברת חשמל	160,293.00	496,422.00	63,336.00	720,051.00		
			הפרש בקוט"ש	-44,351.84	-443,311.30	315,291.04	-178,572.10		
			הפרש באחוזים	-27.67%	-89.30%	497.81%	-24.80%		



- פסגה (Kwh 115,941.16)
- גבע (Kwh 53,110.70)
- שפל (Kwh 378,627.04)

