



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 14/01/21

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/12/20 - 31/12/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17414	בניין 11 אפריקה ישראל (איירוסקאוט לשעבר)	4 - 14086112	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	39145	בניין 11 אפריקה ישראל (אמנדו לשעבר)	8 - 81036489	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	17417	בניין 11 אפריקה ישראל (קונדוייט מזרח לשעבר)	1 - 14086112	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	6847	בניין 11 לוח חניון עליון	7 - 81036489	533.20	94.60	1,087.50	1,715.30	4.30	
			סה"כ צריכה	533.20	94.60	1,087.50	1,715.30		
5	6856	בניין 11 לוח חניון עליון	3 - 81037048	1,192.30	436.60	3,515.30	5,144.20	9.70	
			סה"כ צריכה	1,192.30	436.60	3,515.30	5,144.20		
6	6848	בניין 11 לוח חניון תחתון	5 - 81036489	543.60	256.90	1,231.20	2,031.70	3.90	
			סה"כ צריכה	543.60	256.90	1,231.20	2,031.70		
7	6857	בניין 11 לוח חניון תחתון	4 - 81037048	1,323.80	555.90	4,486.70	6,366.40	11.50	
			סה"כ צריכה	1,323.80	555.90	4,486.70	6,366.40		
8	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	343.80	197.60	1,176.40	1,717.80	5.00	
			סה"כ צריכה	343.80	197.60	1,176.40	1,717.80		
9	19809	בניין 11 מיזוג אוויר	2 - 81036489	1,572.00	760.80	5,851.20	8,184.00	63.60	
			81036489 - 3	2,007.60	765.60	6,154.20	8,927.40	52.80	
			81036489 - 4	2,680.80	1,286.80	8,428.00	12,395.60	27.60	
			81036693 - 4	1,774.31	740.74	6,676.06	9,191.11	59.74	
			81036693 - 5	860.86	411.17	3,125.10	4,397.13	6.17	
			81036693 - 7	2,089.45	1,409.05	6,912.95	10,411.45	39.81	
			81036693 - 8	1,605.50	629.04	4,825.88	7,060.42	52.74	
			81037048 - 2	171.00	78.60	634.20	883.80	3.40	
			סה"כ צריכה	12,761.52	6,081.80	42,607.59	61,450.91		
10	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13044091 - 2	-1,293.60	-186.00	-2,844.00	-4,323.60	26.52	
			13044091 - 3	-148.80	-7.20	-573.60	-729.60	15.30	
			13044091 - 4	-523.80	-173.80	-1,730.60	-2,428.20	15.31	
			13044091 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044091 - 6	-4,311.60	-1,953.60	-14,089.20	-20,354.40	36.82	
			13044091 - 7	-1,324.80	-414.00	-2,050.80	-3,789.60	17.63	
			13044091 - 8	-27.00	-11.90	-95.70	-134.60	1.59	
			13044091 - 9	-669.40	-194.60	-2,060.40	-2,924.40	12.87	
			13044091 - 10	-442.20	-66.70	-1,412.20	-1,921.10	18.49	
			13044091 - 11	-2,924.80	-1,602.40	-10,218.40	-14,745.60	89.64	
			13044091 - 12	-4.20	-1.20	-153.70	-159.10	5.02	
			13044095 - 1	-2,662.80	-1,092.00	-8,998.80	-12,753.60	39.00	
			13044095 - 2	-3,026.40	-1,204.80	-9,117.60	-13,348.80	32.14	
			13044095 - 3	-3,801.60	-1,735.20	-12,850.80	-18,387.60	55.19	
			13044095 - 4	-1,952.40	-840.00	-6,121.20	-8,913.60	22.09	
			13044095 - 5	-2,868.80	-1,077.20	-7,639.60	-11,585.60	30.38	
			13044095 - 6	-2,339.00	-898.80	-5,611.80	-8,849.60	24.50	
			13044095 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81036489 - 1	35,286.00	14,736.00	109,128.00	159,150.00	306.00	
			81036489 - 2	-1,572.00	-760.80	-5,851.20	-8,184.00	63.60	
			81036489 - 3	-2,007.60	-765.60	-6,154.20	-8,927.40	52.80	
			81036489 - 4	-2,680.80	-1,286.80	-8,428.00	-12,395.60	27.60	
			81036489 - 5	-543.60	-256.90	-1,231.20	-2,031.70	3.90	
			81036489 - 6	-343.80	-197.60	-1,176.40	-1,717.80	5.00	
			81036489 - 7	-533.20	-94.60	-1,087.50	-1,715.30	4.30	
			81036489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81036693 - 2	21,715.20	9,233.76	68,549.22	99,498.18	263.04	
			81036693 - 4	-1,774.31	-740.74	-6,676.06	-9,191.11	59.74	
			81036693 - 5	-860.86	-411.17	-3,125.10	-4,397.13	6.17	
			81036693 - 7	-2,089.45	-1,409.05	-6,912.95	-10,411.45	39.81	
			81036693 - 8	-1,605.50	-629.04	-4,825.88	-7,060.42	52.74	
			81037048 - 2	-171.00	-78.60	-634.20	-883.80	3.40	
			81037048 - 3	-1,192.30	-436.60	-3,515.30	-5,144.20	9.70	
			81037048 - 4	-1,323.80	-555.90	-4,486.70	-6,366.40	11.50	
			81037048 - 5	-37.95	-18.25	-137.60	-193.80	0.40	
			81037048 - 6	396.70	162.70	1,227.40	1,786.80	3.10	
			81037048 - 7	-1,673.40	-765.60	-5,587.20	-8,026.20	42.60	
			סה"כ צריכה	10,667.13	4,265.81	33,506.73	48,439.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	17384	בניין 11 ק.1 - חדר בזק	81037048 - 5	37.95	18.25	137.60	193.80	0.40	
		סה"כ צריכה		37.95	18.25	137.60	193.80		
12	22482	בניין 11 ק.0 אינדיגו HP	81037048 - 7	1,673.40	765.60	5,587.20	8,026.20	42.60	
		סה"כ צריכה		1,673.40	765.60	5,587.20	8,026.20		
13	22483	בניין 11 ק.0 אינדיגו HP	13044091 - 11	2,924.80	1,602.40	10,218.40	14,745.60	89.64	
		סה"כ צריכה		2,924.80	1,602.40	10,218.40	14,745.60		
14	38590	בניין 11 ק.0 אפריקה ישראל (אורבן לשעבר)	13044095 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	17454	בניין 11 ק.0 אפריקה ישראל (חדר כושר לשעבר)	13044095 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	17399	בניין 11 ק.0 אפריקה ישראל (כספומט)	13044091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	17453	בניין 11 ק.0 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	669.40	194.60	2,060.40	2,924.40	12.87	
		סה"כ צריכה		669.40	194.60	2,060.40	2,924.40		
18	17466	בניין 11 ק.1 מוביט - טרפז	13044095 - 1	2,662.80	1,092.00	8,998.80	12,753.60	39.00	
		סה"כ צריכה		2,662.80	1,092.00	8,998.80	12,753.60		
19	17464	בניין 11 ק.1 מוביט - עגול	13044091 - 2	1,293.60	186.00	2,844.00	4,323.60	26.52	
		סה"כ צריכה		1,293.60	186.00	2,844.00	4,323.60		
20	35080	בניין 11 ק.2 מוביט	13044091 - 12	4.20	1.20	153.70	159.10	5.02	
		סה"כ צריכה		4.20	1.20	153.70	159.10		
21	17452	בניין 11 ק.2 מוביט	13044091 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	17393	בניין 11 ק.2 ננודיימנשין	13044095 - 4	1,952.40	840.00	6,121.20	8,913.60	22.09	
		סה"כ צריכה		1,952.40	840.00	6,121.20	8,913.60		
23	37395	בניין 11 ק.2 קונדויט (קומו)	13044091 - 3	148.80	7.20	573.60	729.60	15.30	
		סה"כ צריכה		148.80	7.20	573.60	729.60		
24	35314	בניין 11 ק.3 חברת אוקספורד	13044091 - 8	27.00	11.90	95.70	134.60	1.59	
		סה"כ צריכה		27.00	11.90	95.70	134.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	34968	בניין 11 ק.3 חברת ביוטקס	13044091 - 4	523.80	173.80	1,730.60	2,428.20	15.31	
			סה"כ צריכה	523.80	173.80	1,730.60	2,428.20		
26	17451	בניין 11 ק.3 פיוטרקס	13044091 - 10	442.20	66.70	1,412.20	1,921.10	18.49	
			סה"כ צריכה	442.20	66.70	1,412.20	1,921.10		
27	17456	בניין 11 ק.3 פיוטרקס	13044095 - 3	3,801.60	1,735.20	12,850.80	18,387.60	55.19	
			סה"כ צריכה	3,801.60	1,735.20	12,850.80	18,387.60		
28	17468	בניין 11 ק.4 ננודיימשיין	13044095 - 2	3,026.40	1,204.80	9,117.60	13,348.80	32.14	
			סה"כ צריכה	3,026.40	1,204.80	9,117.60	13,348.80		
29	17459	בניין 11 ק.5 ארוסקאוט	13044091 - 7	1,324.80	414.00	2,050.80	3,789.60	17.63	
			סה"כ צריכה	1,324.80	414.00	2,050.80	3,789.60		
30	17388	בניין 11 ק.5 ארוסקאוט	13044095 - 6	2,339.00	898.80	5,611.80	8,849.60	24.50	
			סה"כ צריכה	2,339.00	898.80	5,611.80	8,849.60		
31	17460	בניין 11 ק.6 ארוסקאוט	13044091 - 6	4,311.60	1,953.60	14,089.20	20,354.40	36.82	
			סה"כ צריכה	4,311.60	1,953.60	14,089.20	20,354.40		
32	17390	בניין 11 ק.6 ארוסקאוט	13044095 - 5	2,868.80	1,077.20	7,639.60	11,585.60	30.38	
			סה"כ צריכה	2,868.80	1,077.20	7,639.60	11,585.60		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	17484	בניין D אפריקה ישראל (עבודה קבלן זמני לשעבר)	14155721 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	196.00	80.00	527.80	803.80	6.85	
			סה"כ צריכה	196.00	80.00	527.80	803.80		
36	17396	בניין D חניון מגרש 3	14155721 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	15.50	7.65	56.45	79.60	0.28	
			סה"כ צריכה	15.50	7.65	56.45	79.60		
38	19810	בניין D מיזוג אויר	14155722 - 2	2,637.20	1,428.80	8,256.80	12,322.80	32.38	
			14155722 - 3	2,246.40	785.60	7,897.60	10,929.60	90.02	
			14155722 - 4	1,453.20	504.00	4,923.60	6,880.80	81.07	
			סה"כ צריכה	6,336.80	2,718.40	21,078.00	30,133.20		
39	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-5,786.40	-2,698.80	-20,674.80	-29,160.00	57.47	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155700 - 2	-1,156.80	-333.60	-3,165.60	-4,656.00	14.28	
			14155700 - 3	-177.60	-75.60	-622.80	-876.00	1,572.65	
			14155721 - 1	-192.50	-77.40	-671.10	-941.00	6.77	
			14155721 - 2	-15.50	-7.65	-56.45	-79.60	0.28	
			14155721 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155722 - 1	31,068.00	13,050.00	106,320.00	150,438.00	329.28	
			14155722 - 2	-2,637.20	-1,428.80	-8,256.80	-12,322.80	32.38	
			14155722 - 3	-2,246.40	-785.60	-7,897.60	-10,929.60	90.02	
			14155722 - 4	-1,453.20	-504.00	-4,923.60	-6,880.80	81.07	
			14155734 - 1	-397.20	-216.00	-1,578.00	-2,191.20	1,572.86	
			14155734 - 2	-450.00	-36.00	-1,575.60	-2,061.60	1,572.84	
			14155734 - 3	-693.60	-190.80	-1,886.40	-2,770.80	1,570.49	
			14155734 - 4	-1,964.40	-582.00	-5,714.40	-8,260.80	38.66	
			15091590 - 1	1,807.20	757.20	5,277.60	7,842.00	23.04	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-196.00	-80.00	-527.80	-803.80	6.85	
			16045585 - 1	-448.80	-101.80	-1,616.20	-2,166.80	15.95	
			16045585 - 2	-540.20	-114.90	-1,975.60	-2,630.70	19.00	
			16045585 - 3	-12.60	-0.20	-109.10	-121.90	2.19	
			סה"כ צריכה	14,506.80	6,574.05	50,345.75	71,426.60		
40	21631	בניין D ק.0 ננודימישן	14155700 - 1	5,786.40	2,698.80	20,674.80	29,160.00	57.47	
			סה"כ צריכה	5,786.40	2,698.80	20,674.80	29,160.00		
41	17489	בניין D ק.1 אינדיגו HP	14155700 - 2	1,156.80	333.60	3,165.60	4,656.00	14.28	
			סה"כ צריכה	1,156.80	333.60	3,165.60	4,656.00		
42	18322	בניין D ק.2 אמנדו	14155700 - 3	177.60	75.60	622.80	876.00	1,572.65	
			סה"כ צריכה	177.60	75.60	622.80	876.00		
43	18326	בניין D ק.3 אקסיט ישראל פרווינקטים	14155734 - 4	1,964.40	582.00	5,714.40	8,260.80	38.66	
			סה"כ צריכה	1,964.40	582.00	5,714.40	8,260.80		
44	18323	בניין D ק.4 אקסיט ישראל פרווינקטים	14155734 - 3	693.60	190.80	1,886.40	2,770.80	1,570.49	
			סה"כ צריכה	693.60	190.80	1,886.40	2,770.80		
45	18329	בניין D ק.5 אנליסט	16045585 - 2	540.20	114.90	1,975.60	2,630.70	19.00	
			סה"כ צריכה	540.20	114.90	1,975.60	2,630.70		
46	26647	בניין D ק.5 פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	448.80	101.80	1,616.20	2,166.80	15.95	
			סה"כ צריכה	448.80	101.80	1,616.20	2,166.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
47	18331	בניין D ק.6, אנאליסט	14155734 - 1	397.20	216.00	1,578.00	2,191.20	1,572.86	
			סה"כ צריכה	397.20	216.00	1,578.00	2,191.20		
48	18319	בניין D ק.6, ארוסקאוט	16045585 - 3	12.60	0.20	109.10	121.90	2.19	
			סה"כ צריכה	12.60	0.20	109.10	121.90		
49	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	192.50	77.40	671.10	941.00	6.77	
			סה"כ צריכה	192.50	77.40	671.10	941.00		
50	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	450.00	36.00	1,575.60	2,061.60	1,572.84	
			סה"כ צריכה	450.00	36.00	1,575.60	2,061.60		
			סה"כ צריכה	90,273.10	37,939.66	290,502.22	418,714.98		
			חשבון חברת חשמל	90,019.00	37,750.00	290,282.00	418,051.00		
			הפרש בקוט"ש	254.10	189.66	220.22	663.98		
			הפרש באחוזים	0.28%	0.50%	0.08%	0.16%		



■ פסגה (90,273.10 Kwh)
■ גבע (37,939.66 Kwh)
■ שפל (290,502.22 Kwh)

