

### דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה


תקופת דוח: (13/01/21 - 14/12/20)

תאריך הפקה: 27/01/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	3.40	3.25	27.10	33.75	2.40	
			סה"כ צריכה	3.40	3.25	27.10	33.75		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	36.20	4.20	52.20	92.60	8.00	
			סה"כ צריכה	36.20	4.20	52.20	92.60		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	644.80	280.00	2,303.20	3,228.00	15.80	
			סה"כ צריכה	644.80	280.00	2,303.20	3,228.00		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	659.20	234.20	1,269.70	2,163.10	26.34	
			סה"כ צריכה	659.20	234.20	1,269.70	2,163.10		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	532.40	213.10	1,937.40	2,682.90	29.01	
			סה"כ צריכה	532.40	213.10	1,937.40	2,682.90		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	77.70	13.80	207.50	299.00	11.78	
			סה"כ צריכה	77.70	13.80	207.50	299.00		
7	11953	אולם כנסים קייזנס בניין A	81029750 - 8	2.40	1.20	9.20	12.80		
			סה"כ צריכה	2.40	1.20	9.20	12.80		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	0.00	0.40	8.00	8.40	1.79	
			סה"כ צריכה	0.00	0.40	8.00	8.40		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	11955	נשיונל אינטסרומנט מ"א בניין A	81029750 - 4	214.40	68.80	870.20	1,153.40	34.80	
			סה"כ צריכה	214.40	68.80	870.20	1,153.40		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	255.00	107.50	1,203.50	1,566.00	54.72	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	255.00	107.50	1,203.50	1,566.00		
15	11956	סרויס - נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	15.60	7.60	58.40	81.60	0.40	
			סה"כ צריכה	15.60	7.60	58.40	81.60		
16	39620	סרויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	4.00	5.28	40.00	49.28	1.70	
			סה"כ צריכה	4.00	5.28	40.00	49.28		
17	6390	פיליפס מא בניין A 5.ק.	81029750 - 3	684.80	316.00	2,246.40	3,247.20	24.00	
			סה"כ צריכה	684.80	316.00	2,246.40	3,247.20		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	4.45	0.00	0.00	4.45	5.29	
			סה"כ צריכה	4.45	0.00	0.00	4.45		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	29.44	12.96	105.76	148.16	211.27	
			סה"כ צריכה	29.44	12.96	105.76	148.16		
20	11958	קידנס בניין A מא	81029750 - 7	592.20	270.00	2,065.20	2,927.40	14.20	
			סה"כ צריכה	592.20	270.00	2,065.20	2,927.40		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	0.00	0.00	12.80	12.80	4.86	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	12.80	12.80		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	788.50	337.80	3,083.30	4,209.60	23.76	
			סה"כ צריכה	788.50	337.80	3,083.30	4,209.60		
			סה"כ צריכה	4,544.49	1,876.09	15,499.86	21,920.44		
			חשבון חברת חשמל	29,520.00	13,800.00	81,920.00	125,240.00		
			הפרש בקוט"ש	-24,975.51	-11,923.91	-66,420.14	-103,319.56		
			הפרש באחוזים	-84.61%	-86.41%	-81.08%	-82.50%		



■ פסגה (4,544.49 Kwh)  
■ גבע (1,876.09 Kwh)  
■ שפל (15,499.86 Kwh)

