



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (26/01/21 - 25/12/20)

תאריך הפקה: 31/01/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	1,652.70	857.40	6,207.83	8,717.93	33.28	
			סה"כ צריכה	1,652.70	857.40	6,207.83	8,717.93		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			אוור צח	14.53	3.65	107.07	125.24		
			סה"כ צריכה	14.53	3.65	107.07	125.24		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	2,588.80	996.40	6,191.40	9,776.60		
			סה"כ צריכה	2,588.80	996.40	6,191.40	9,776.60		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	1,817.30	671.70	4,669.80	7,158.80		
			סה"כ צריכה	1,817.30	671.70	4,669.80	7,158.80		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	1,711.00	941.20	4,732.50	7,384.70		
			סה"כ צריכה	1,711.00	941.20	4,732.50	7,384.70		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	0.00	0.00	27.25	27.25	5.37	
			אוור צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	5.56	1.40	40.99	47.95		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	15.57	0.00	88.18	103.74	5.99	
			אוור צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	21.13	1.40	129.17	151.69		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	5.56	1.40	40.99	47.95		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	56.00	22.00	312.00	390.00	162.72	
			אוור צח	33.91	8.53	249.94	292.38		
			סה"כ צריכה	89.91	30.53	561.94	682.38		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.93	0.82	10.26	12.00	0.72	
			אוור צח	8.73	2.20	64.32	75.24		
			סה"כ צריכה	9.65	3.01	74.57	87.24		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	20.03	0.19	17.46	37.68	6.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	8.87	2.23	65.40	76.51		
			סה"כ צריכה	28.90	2.42	82.86	114.19		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	4.52	1.14	33.33	38.98		
			סה"כ צריכה	4.52	1.14	33.33	38.98		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	12.21	0.00	27.30	39.50	7.79	
			אוויר צח	7.49	1.89	55.24	64.62		
			סה"כ צריכה	19.70	1.89	82.53	104.12		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	47.10	14.83	171.63	233.57	9.65	
			אוויר צח	7.49	1.89	55.24	64.62		
			סה"כ צריכה	54.60	16.72	226.87	298.18		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	0.00	0.00	0.58	0.58	1.19	
			אוויר צח	7.49	1.89	55.24	64.62		
			סה"כ צריכה	7.49	1.89	55.81	65.19		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.00	0.00	16.16	16.16	3.13	
			אוויר צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	5.56	1.40	57.15	64.11		
17	26153	קומה 1 משרד 6 וירליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	22.80	0.00	94.27	117.07	12.44	
			אוויר צח	8.83	2.22	65.07	76.12		
			סה"כ צריכה	31.63	2.22	159.34	193.19		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	4.30	0.45	14.67	19.42	3.55	
			אוויר צח	5.31	1.34	39.16	45.81		
			סה"כ צריכה	9.62	1.78	53.83	65.23		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	34.32	0.00	93.18	127.50	15.31	
			אוויר צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	39.88	1.40	134.17	175.45		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	15.15	0.00	37.71	52.86	6.73	
			אוויר צח	5.56	1.40	40.99	47.95		
			סה"כ צריכה	20.71	1.40	78.70	100.81		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	4.21	14.88	40.98	60.06	6.54	
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.10	0.10	0.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	0.00	0.00	4.11	4.11	4.21	
			אוויר צח	31.94	8.04	235.44	275.42		
			סה"כ צריכה	36.15	22.92	280.63	339.69		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	1.45	0.00	26.10	27.55	3.34	
			אוויר צח	20.88	5.25	153.93	180.07		
			סה"כ צריכה	22.33	5.25	180.03	207.62		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	7.95	20.75	47.25	75.95	10.63	
			אוויר צח	19.77	4.97	145.70	170.44		
			סה"כ צריכה	27.72	25.72	192.95	246.39		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.95	0.00	2.00	2.95	0.74	
			אוויר צח	7.09	1.78	52.26	61.14		
			סה"כ צריכה	8.04	1.78	54.26	64.09		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	0.20	0.00	11.06	11.26	0.79	
			אוויר צח	10.12	2.55	74.59	87.26		
			סה"כ צריכה	10.32	2.55	85.65	98.52		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	30.32	7.63	223.45	261.40		
			סה"כ צריכה	30.32	7.63	223.45	261.40		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	5.05	2.75	17.50	25.30	1.66	
			אוויר צח	17.51	4.41	129.10	151.02		
			סה"כ צריכה	22.56	7.16	146.60	176.32		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	4.14	1.82	25.98	31.94	3.24	
			אוויר צח	11.22	2.82	82.67	96.71		
			סה"כ צריכה	15.36	4.64	108.65	128.65		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	67.40	4.55	280.80	352.75	7.01	
			אוויר צח	17.16	4.32	126.47	147.94		
			סה"כ צריכה	84.56	8.87	407.27	500.69		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	0.08	0.36	2.60	3.04	0.60	
			אוויר צח	7.98	2.01	58.83	68.82		
			סה"כ צריכה	8.06	2.37	61.43	71.86		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	0.00	0.00	5.44	5.44	0.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	6.89	1.73	50.78	59.40		
			סה"כ צריכה	6.89	1.73	56.22	64.84		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	5.28	6.58	100.92	112.78	5.75	
			אוור צח	32.19	8.10	237.26	277.54		
			סה"כ צריכה	37.47	14.68	338.18	390.32		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	26.75	1.65	31.40	59.80	5.01	
			אוור צח	19.40	4.88	143.00	167.28		
			סה"כ צריכה	46.15	6.53	174.40	227.08		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	7.64	1.92	56.30	65.86		
			סה"כ צריכה	7.64	1.92	56.30	65.86		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	0.94	0.00	2.12	3.06	0.45	
			אוור צח	13.03	3.28	96.03	112.33		
			סה"כ צריכה	13.97	3.28	98.15	115.39		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	3.50	0.30	9.10	12.90	2.85	
			אוור צח	14.49	3.65	106.83	124.97		
			סה"כ צריכה	17.99	3.95	115.93	137.87		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	14.25	24.30	103.30	141.85	6.95	
			אוור צח	14.53	3.65	107.07	125.24		
			סה"כ צריכה	28.78	27.95	210.37	267.09		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	0.00	0.00	4.15	4.15	6.24	
			אוור צח	25.59	6.44	188.63	220.66		
			סה"כ צריכה	25.59	6.44	192.78	224.81		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	2.85	0.90	132.55	136.30	12.18	
			אוור צח	9.76	2.46	71.97	84.19		
			סה"כ צריכה	12.61	3.36	204.52	220.49		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסס בע"מ	16226554 - 10	8.50	0.24	32.16	40.90	1.11	
			אוור צח	11.87	2.99	87.48	102.33		
			סה"כ צריכה	20.37	3.23	119.64	143.23		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	1.25	1.55	11.55	14.35	2.72	
			אוור צח	17.24	4.34	127.05	148.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18.49	5.89	138.60	162.98		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	3.06	0.00	20.44	23.50	2.39	
			אוויר צח	3.42	0.86	25.24	29.53		
			סה"כ צריכה	6.48	0.86	45.68	53.03		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	7.60	0.00	11.50	19.10	2.38	
			אוויר צח	47.96	12.07	353.48	413.50		
			סה"כ צריכה	55.56	12.07	364.98	432.60		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	2.26	0.26	17.36	19.88	0.90	
			אוויר צח	8.64	2.17	63.68	74.50		
			סה"כ צריכה	10.90	2.43	81.04	94.38		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	6.74	12.08	28.12	46.94	8.09	
			אוויר צח	7.39	1.86	54.45	63.70		
			סה"כ צריכה	14.13	13.94	82.57	110.64		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	73.52	34.18	170.96	278.66	3.21	
			אוויר צח	9.06	2.28	66.78	78.11		
			סה"כ צריכה	82.58	36.46	237.74	356.77		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.90	0.00	1.38	2.28	0.13	
			אוויר צח	13.03	3.28	96.03	112.33		
			סה"כ צריכה	13.93	3.28	97.41	114.61		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	24.35	0.00	108.25	132.60	12.68	
			אוויר צח	23.11	5.81	170.32	199.24		
			סה"כ צריכה	47.46	5.81	278.57	331.84		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	11.32	2.85	83.40	97.57		
			סה"כ צריכה	11.32	2.85	83.40	97.57		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	57.05	6.45	183.20	246.70	10.06	
			אוויר צח	32.50	8.18	239.52	280.20		
			סה"כ צריכה	89.55	14.63	422.72	526.90		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	10.25	6.20	37.95	54.40	4.20	
			אוויר צח	17.15	4.31	126.38	147.84		
			סה"כ צריכה	27.40	10.51	164.33	202.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	8.30	6.65	31.15	46.10	5.81	
		אוויר צח		11.06	2.78	81.55	95.40		
		סה"כ צריכה		19.36	9.43	112.70	141.50		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	0.00	0.00	2.34	2.34	0.43	
		אוויר צח		8.93	2.25	65.86	77.04		
		סה"כ צריכה		8.93	2.25	68.20	79.38		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	0.58	0.00	7.46	8.04	1.20	
		אוויר צח		5.24	1.32	38.66	45.22		
		סה"כ צריכה		5.82	1.32	46.12	53.26		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.96	0.00	8.00	8.96	0.35	
		אוויר צח		7.28	1.83	53.69	62.80		
		סה"כ צריכה		8.24	1.83	61.69	71.76		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.30	0.00	1.00	1.30	1.76	
		אוויר צח		48.49	12.20	357.44	418.13		
		סה"כ צריכה		48.79	12.20	358.44	419.43		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	3.20	0.18	27.10	30.48	3.65	
		אוויר צח		12.09	3.04	89.09	104.21		
		סה"כ צריכה		15.29	3.22	116.19	134.69		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	111.30	75.80	454.05	641.15	11.40	
		אוויר צח		20.68	5.20	152.45	178.34		
		סה"כ צריכה		131.98	81.00	606.50	819.49		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	3.24	0.18	46.20	49.62	11.49	
		אוויר צח		13.26	3.34	97.73	114.33		
		סה"כ צריכה		16.50	3.52	143.93	163.95		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	5.90	0.00	27.15	33.05	5.36	
		אוויר צח		15.22	3.83	112.19	131.24		
		סה"כ צריכה		21.12	3.83	139.34	164.29		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	2.60	2.25	18.35	23.20	2.41	
		אוויר צח		17.15	4.32	126.42	147.88		
		סה"כ צריכה		19.75	6.57	144.77	171.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	2.46	0.14	39.08	41.68	1.65	
		אוויר צח		14.62	3.68	107.73	126.02		
		סה"כ צריכה		17.08	3.82	146.81	167.70		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		15.88	4.00	117.05	136.92		
		סה"כ צריכה		15.88	4.00	117.05	136.92		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	4.45	0.30	47.00	51.75	1.40	
		אוויר צח		16.23	4.08	119.60	139.91		
		סה"כ צריכה		20.68	4.38	166.60	191.66		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	8.08	1.60	36.84	46.52	0.62	
		אוויר צח		6.06	1.52	44.66	52.24		
		סה"כ צריכה		14.14	3.12	81.50	98.76		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	5.14	0.00	22.56	27.70	0.76	
		אוויר צח		7.39	1.86	54.45	63.70		
		סה"כ צריכה		12.53	1.86	77.01	91.40		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	2.54	0.76	15.94	19.24	0.75	
		אוויר צח		6.06	1.52	44.66	52.24		
		סה"כ צריכה		8.60	2.28	60.60	71.48		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	2.16	2.16	0.41	
		אוויר צח		5.78	1.46	42.63	49.87		
		סה"כ צריכה		5.78	1.46	44.79	52.03		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.04	0.04	0.18	
		אוויר צח		5.48	1.38	40.40	47.26		
		סה"כ צריכה		5.48	1.38	40.44	47.30		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	0.00	0.00	0.04	0.04	0.18	
		אוויר צח		7.86	1.98	57.90	67.73		
		סה"כ צריכה		7.86	1.98	57.94	67.77		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	15.68	0.00	9.82	25.50	16.39	
		אוויר צח		17.67	4.44	130.21	152.32		
		סה"כ צריכה		33.35	4.44	140.03	177.82		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	9.80	5.94	183.58	199.32	7.05	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	11.24	2.83	82.86	96.93		
			סה"כ צריכה	21.04	8.77	266.44	296.25		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	13.34	0.00	17.88	31.22	6.24	
			אויר צח	7.72	1.94	56.89	66.55		
			סה"כ צריכה	21.06	1.94	74.77	97.77		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	1.42	0.00	7.48	8.90	8.03	
			אויר צח	11.64	2.93	85.77	100.33		
			סה"כ צריכה	13.06	2.93	93.25	109.23		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	9.08	0.00	2.18	11.26	2.48	
			אויר צח	11.22	2.82	82.69	96.73		
			סה"כ צריכה	20.30	2.82	84.87	107.99		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	17.15	0.00	39.45	56.60	1.73	
			אויר צח	17.15	4.32	126.42	147.88		
			סה"כ צריכה	34.30	4.32	165.87	204.48		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	5.52	1.39	40.72	47.64		
			סה"כ צריכה	5.52	1.39	40.72	47.64		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבליד	16045522 - 3	6.24	0.74	16.34	23.32	2.35	
			אויר צח	6.40	1.61	47.16	55.17		
			סה"כ צריכה	12.64	2.35	63.50	78.49		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נויורבליד	15113416 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	7.74	1.95	57.03	66.71		
			סה"כ צריכה	7.74	1.95	57.03	66.71		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	1.00	0.00	13.46	14.46	3.73	
			אויר צח	15.36	3.87	113.25	132.48		
			סה"כ צריכה	16.36	3.87	126.71	146.94		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	2.42	0.00	8.02	10.44	2.00	
			אויר צח	11.05	2.78	81.46	95.30		
			סה"כ צריכה	13.47	2.78	89.48	105.74		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	39.20	0.00	74.00	113.20	8.92	
			אויר צח	8.43	2.12	62.11	72.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	47.63	2.12	136.11	185.86		
83	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	104.05	0.55	167.25	271.85	13.03	
			אוויר צח	51.58	12.98	380.16	444.72		
			סה"כ צריכה	155.63	13.53	547.41	716.57		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	182.60	8.80	446.20	637.60	16.07	
			אוויר צח	78.69	19.80	580.05	678.54		
			סה"כ צריכה	261.29	28.60	1,026.25	1,316.14		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	562.17	285.45	1,802.40	2,650.03	15.54	
			סה"כ צריכה	562.17	285.45	1,802.40	2,650.03		
			סה"כ צריכה	10,628.77	4,327.70	36,357.98	51,314.46		
			חשבון חברת חשמל	16,860.00	6,560.00	58,580.00	82,000.00		
			הפרש בקוט"ש	-6,231.23	-2,232.30	-22,222.02	-30,685.54		
			הפרש באחוזים	-36.96%	-34.03%	-37.93%	-37.42%		



■ פסגה (10,628.77 Kwh)
■ גבע (4,327.70 Kwh)
■ שפל (36,357.98 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,166.88	293.57	8,600.98	10,061.43	132.72	
			סה"כ צריכה	1,166.88	293.57	8,600.98	10,061.43		

