

### דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דורבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/01/21 - 31/01/21)

תאריך הפקה: 01/02/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו ( מבנה 1 יחידה ג )	00025509 - 1	410.30	237.49	1,172.01	1,819.81	11.33	
			סה"כ צריכה	410.30	237.49	1,172.01	1,819.81		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00018350 - 7	1,747.68	953.71	8,198.86	10,900.25	39.96	
			סה"כ צריכה	1,747.68	953.71	8,198.86	10,900.25		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	52.47	4.67	220.62	277.76	3.29	
			סה"כ צריכה	52.47	4.67	220.62	277.76		
4	29776	הספקה מרכזית - עידן ( מבנה 4 אגף מערבי ) תאריך יציאה: 04/01/21	00018350 - 3	5.49	2.26	50.19	57.94	7.03	
			סה"כ צריכה	5.49	2.26	50.19	57.94		
5	29784	יריב אלומיניום ( מבנה 1 יחידה ה )	00025509 - 6	78.94	24.53	246.62	350.10	2.02	
			סה"כ צריכה	78.94	24.53	246.62	350.10		
6	29778	מזנון תעשייה ( מבנה 4 אגף מזרחי )	00018350 - 5	178.60	46.87	866.05	1,091.51	9.12	
			סה"כ צריכה	178.60	46.87	866.05	1,091.51		
7	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	8.29	1.04	22.92	32.25	0.69	
			סה"כ צריכה	8.29	1.04	22.92	32.25		
8	29781	סופרשוק יוחננוף ( מבנה 6 )	00024696 - 1	28,475.71	12,448.32	94,395.94	135,319.97	307.34	
			סה"כ צריכה	28,475.71	12,448.32	94,395.94	135,319.97		
9	29777	סופרשוק יוחננוף ( שילוט ותאורה )	00018350 - 4	374.56	128.07	891.34	1,393.97	3.31	
			סה"כ צריכה	374.56	128.07	891.34	1,393.97		
			סה"כ צריכה	31,332.05	13,846.96	106,064.55	151,243.55		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				151,243.55		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (31,332.05 Kwh)  
■ גבע (13,846.96 Kwh)  
■ שפול (106,064.55 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 ( לאימות בלבד )	8 - 00018350	2,863.80	1,396.25	11,651.28	15,911.33	55.63	
				2,863.80	1,396.25	11,651.28	15,911.33		

