



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/01/21 - 01/01/21)

תאריך הפקה: 03/02/21


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	104.18	26,959.20	18,098.40	3,094.40	5,766.40	15129203 - 5	ADVA - אדווה - OPTICAL NETWORKING	31532	1
		26,959.20	18,098.40	3,094.40	5,766.40	סה"כ צריכה			
	40.47	27,014.80	19,436.60	2,644.80	4,933.40	15129203 - 10	אדווה-מעבדה	32784	2
		27,014.80	19,436.60	2,644.80	4,933.40	סה"כ צריכה			
	6.94	2,066.20	1,467.80	197.80	400.60	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	3
	9.87	4,084.80	2,767.80	298.00	1,019.00	15129203 - 3			
		6,151.00	4,235.60	495.80	1,419.60	סה"כ צריכה			
		145,522.83	104,292.17	13,588.23	27,642.43	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	4
		145,522.83	104,292.17	13,588.23	27,642.43	סה"כ צריכה			
		-315.90	-228.90	-29.50	-57.50	13129381 - 1	ציבורי	10122	5
		-357.60	-259.30	-36.00	-62.30	13148443 - 1			
		-168.20	-120.20	-15.60	-32.40	13199892 - 1			
		-341.10	-245.00	-30.50	-65.60	13199896 - 1			
	6.94	-2,066.20	-1,467.80	-197.80	-400.60	15129203 - 2			
	9.87	-4,084.80	-2,767.80	-298.00	-1,019.00	15129203 - 3			
	104.18	-26,959.20	-18,098.40	-3,094.40	-5,766.40	15129203 - 5			
	185.60	-113,994.00	-81,608.00	-11,080.00	-21,306.00	15129203 - 8			
	13.12	-430.40	-308.80	-30.40	-91.20	15129203 - 9			
	40.47	-27,014.80	-19,436.60	-2,644.80	-4,933.40	15129203 - 10			
		224,000.00	159,700.00	21,850.00	42,450.00	15129203 - 15			
	31.60	-3,876.00	-2,660.40	-312.00	-903.60	15129226 - 2			
	238.86	-119,036.00	-85,292.00	-11,362.00	-22,382.00	15129226 - 3			
	133.26	-59,666.00	-42,158.00	-5,620.00	-11,888.00	15129226 - 4			
	59.13	-11,213.80	-7,776.60	-787.00	-2,650.20	15129226 - 8			
	5.27	195,343.50	138,988.50	18,258.70	38,096.30	15129226 - 15			
		-6,783.17	-4,628.67	-621.12	-1,533.38	17312755 - 1			
		-14,632.28	-11,132.38	-1,166.19	-2,333.71	17313552 - 1			
		28,404.05	20,499.65	2,783.40	5,121.01	סה"כ צריכה			
	133.26	59,666.00	42,158.00	5,620.00	11,888.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	6
		59,666.00	42,158.00	5,620.00	11,888.00	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	2,650.20	787.00	7,776.60	11,213.80	59.13	
			סה"כ צריכה	2,650.20	787.00	7,776.60	11,213.80		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	22,382.00	11,362.00	85,292.00	119,036.00	238.86	
			סה"כ צריכה	22,382.00	11,362.00	85,292.00	119,036.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	65.60	30.50	245.00	341.10		
			סה"כ צריכה	65.60	30.50	245.00	341.10		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	21,306.00	11,080.00	81,608.00	113,994.00	185.60	
			סה"כ צריכה	21,306.00	11,080.00	81,608.00	113,994.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	62.30	36.00	259.30	357.60		
			סה"כ צריכה	62.30	36.00	259.30	357.60		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	903.60	312.00	2,660.40	3,876.00	31.60	
			סה"כ צריכה	903.60	312.00	2,660.40	3,876.00		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	32.40	15.60	120.20	168.20		
			סה"כ צריכה	32.40	15.60	120.20	168.20		
14	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	91.20	30.40	308.80	430.40	13.12	
			סה"כ צריכה	91.20	30.40	308.80	430.40		
15	24886	קומה 5 מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	57.50	29.50	228.90	315.90		
			סה"כ צריכה	57.50	29.50	228.90	315.90		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	2,333.71	1,166.19	11,132.38	14,632.28		
			סה"כ צריכה	2,333.71	1,166.19	11,132.38	14,632.28		
17	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	1,533.38	621.12	4,628.67	6,783.17		
			סה"כ צריכה	1,533.38	621.12	4,628.67	6,783.17		
			סה"כ צריכה	108,188.73	53,696.93	402,980.67	564,866.33		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				564,866.33		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 108,188.73)
- גבע (Kwh 53,696.93)
- שפול (Kwh 402,980.67)

