



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/01/21 - 01/01/21)


תאריך הפקה: 03/02/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	3,443.81	1,632.43	12,532.43	17,608.67	54.48	
			81007765 - 2	1,916.50	832.91	7,137.76	9,887.17	66.50	
			81007907 - 1	545.28	272.74	2,051.31	2,869.32	17.18	
			81007907 - 2	1,799.73	828.19	6,607.54	9,235.46	54.05	
			81007907 - 3	565.15	282.63	2,125.67	2,973.45	17.81	
			81007907 - 4	33.34	133.26	803.14	969.74	16.72	
			81007907 - 8	154.78	332.02	2,487.09	2,973.89	53.71	
			סה"כ צריכה	8,458.59	4,314.19	33,744.93	46,517.70		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,481.01	639.61	4,790.92	6,911.54	12.48	
			81007805 - 2	72.16	36.64	257.73	366.52	1.02	
			81007805 - 8	4,605.10	2,099.35	14,590.07	21,294.52	40.94	
			81007907 - 5	-134.04	-37.81	-293.12	-464.97	1.12	
			סה"כ צריכה	6,024.23	2,737.79	19,345.60	28,107.62		
3	30586	קומה 01 - סלברייט	81007765 - 1	-364.03	-194.96	-1,466.70	-2,025.69	2.88	
			81007765 - 6	4,790.50	2,225.50	16,061.55	23,077.55	36.64	
			סה"כ צריכה	4,426.47	2,030.55	14,594.85	21,051.86		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	49.10	25.80	192.29	267.18	0.56	
			סה"כ צריכה	49.10	25.80	192.29	267.18		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	97.33	52.02	386.79	536.14	0.75	
			סה"כ צריכה	97.33	52.02	386.79	536.14		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	364.03	194.96	1,466.70	2,025.69	2.88	
			81007765 - 3	1,163.94	429.34	4,709.01	6,302.29	23.17	
			81007765 - 8	-49.10	-25.80	-192.29	-267.18	0.56	
			סה"כ צריכה	1,478.87	598.50	5,983.42	8,060.79		
7	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	2,786.82	1,480.48	11,301.62	15,568.91	26.93	
			81007765 - 5	1,525.28	924.98	7,246.40	9,696.66	21.44	
			סה"כ צריכה	4,312.10	2,405.46	18,548.02	25,265.57		
8	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	1,107.41	449.56	3,891.07	5,448.04	27.86	
			סה"כ צריכה	1,107.41	449.56	3,891.07	5,448.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	831.92	469.44	3,722.65	5,024.02	14.87	
			סה"כ צריכה	831.92	469.44	3,722.65	5,024.02		
10	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	14,766.70	7,318.69	54,012.68	76,098.06	122.11	
			סה"כ צריכה	14,766.70	7,318.69	54,012.68	76,098.06		
11	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,689.40	1,683.80	13,199.60	18,572.80	34.56	
			סה"כ צריכה	3,689.40	1,683.80	13,199.60	18,572.80		
12	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	856.33	408.79	3,718.14	4,983.26	14.63	
			סה"כ צריכה	856.33	408.79	3,718.14	4,983.26		
13	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	3,119.20	1,618.88	12,400.25	17,138.33	29.42	
			סה"כ צריכה	3,119.20	1,618.88	12,400.25	17,138.33		
			סה"כ צריכה	49,217.63	24,113.46	183,740.29	257,071.38		
			חשבון חברת חשמל	56,608.25	27,506.25	211,015.50	295,130.00		
			הפרש בקוט"ש	-7,390.62	-3,392.79	-27,275.21	-38,058.62		
			הפרש באחוזים	-13.06%	-12.33%	-12.93%	-12.90%		



■ פסגה (Kwh 49,217.63)
■ גבע (Kwh 24,113.46)
■ שפל (Kwh 183,740.29)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	15,006.27	7,460.61	59,108.03	81,574.91	123.26	
			סה"כ צריכה	15,006.27	7,460.61	59,108.03	81,574.91		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	26,497.66	12,670.34	94,195.52	133,363.52	219.90	
			סה"כ צריכה	26,497.66	12,670.34	94,195.52	133,363.52		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	12,113.22	5,847.81	46,131.14	64,092.16	132.61	
			סה"כ צריכה	12,113.22	5,847.81	46,131.14	64,092.16		

