



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/01/21 - 01/01/21)

תאריך הפקה: 10/02/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15410	AOL מא	16045508 - 3	27.00	14.00	109.00	150.00	2.45	
			16048033 - 4	909.60	480.80	3,617.60	5,008.00	8.48	
			סה"כ צריכה	936.60	494.80	3,726.60	5,158.00		
2	13095	אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	122.80	67.20	499.80	689.80	2.71	
			סה"כ צריכה	122.80	67.20	499.80	689.80		
3	38908	אירונסקיילס	16045501 - 4	125.00	20.80	317.20	463.00	7.24	
			סה"כ צריכה	125.00	20.80	317.20	463.00		
4	24868	אמות ב. חיוני	16254138 - 1	737.59	316.96	2,478.20	3,532.75	6.85	
			סה"כ צריכה	737.59	316.96	2,478.20	3,532.75		
5	19616	אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	10674	בזק	14155681 - 1	38.50	20.35	151.25	210.10	0.28	
			סה"כ צריכה	38.50	20.35	151.25	210.10		
7	22997	בית קפה לובי	17013999 - 1	192.10	98.10	731.50	1,021.70		
			סה"כ צריכה	192.10	98.10	731.50	1,021.70		
8	34788	גלובל נט	16254138 - 4	384.57	58.08	773.84	1,216.49	11.26	
			סה"כ צריכה	384.57	58.08	773.84	1,216.49		
9	31606	גפניקה	17312641 - 1	1,937.80	844.80	6,954.40	9,737.00	81.40	
			סה"כ צריכה	1,937.80	844.80	6,954.40	9,737.00		
10	12170	חברת סלולר	14155681 - 2	578.00	303.60	2,264.00	3,145.60	4.80	
			סה"כ צריכה	578.00	303.60	2,264.00	3,145.60		
11	13097	חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	90.40	46.80	455.20	592.40	27.98	
			סה"כ צריכה	90.40	46.80	455.20	592.40		
12	14857	חדר כושר מ"א	16048016 - 1	241.20	191.00	1,278.40	1,710.60	131.65	
			סה"כ צריכה	241.20	191.00	1,278.40	1,710.60		
13	14870	חניונים	14155681 - 3	-29,610.00	-12,390.00	-86,688.00	-128,688.00	383.80	
			14155681 - 4	-434.30	-221.70	-1,834.30	-2,490.30	5.53	
			14158969 - 1	42,750.60	19,481.00	137,943.30	200,174.90		
			17313057 - 1	-358.20	-145.30	-1,156.00	-1,659.50	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-286.40	-102.80	-1,046.40	-1,435.60	263.34	
			18170718 - 3	-95.80	-50.80	-376.40	-523.00	0.76	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת	0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	11,965.90	6,570.40	46,842.20	59,178.50		
14	29022	טעינת רכב אנרג'יקס	13199836 - 1	1.60	0.00	39.90	41.50		
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	39.90	41.50		
15	37471	טעינת רכב 2- אלוני חץ	18247537 - 1	0.30	0.30	148.40	149.00	7.24	
			סה"כ צריכה	0.30	0.30	148.40	149.00		
16	40483	טעינת רכב של סינגולריטים	13199855 - 1	0.70	0.50	20.40	21.60		
			סה"כ צריכה	0.70	0.50	20.40	21.60		
17	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	95.80	50.80	376.40	523.00	0.76	
			סה"כ צריכה	95.80	50.80	376.40	523.00		
18	32873	לה-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	27612	מחסן קפה אילנס	13148414 - 1	73.17	36.71	272.38	382.26		
			סה"כ צריכה	73.17	36.71	272.38	382.26		
20	14899	מיזוג אוויר	15091220 - 1	405.60	237.60	1,722.40	2,365.60	34.67	
			15091220 - 2	409.60	225.60	1,720.00	2,355.20	6.54	
			15091220 - 3	1,644.00	617.60	6,122.40	8,384.00	65.30	
			15091220 - 4	4,275.20	2,312.00	17,806.40	24,393.60	1,552.83	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	1,773.60	362.40	4,220.80	6,356.80	59.04	
			15091222 - 2	3,323.20	1,604.00	12,616.80	17,544.00	196.67	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	451.20	156.00	1,535.20	2,142.40	1,048.23	
			15091223 - 1	1,488.80	542.40	4,623.20	6,654.40	75.34	
			15091228 - 1	3,894.40	1,568.80	13,015.20	18,478.40	113.79	
			15091228 - 2	2,333.60	1,127.20	8,748.80	12,209.60	67.11	
			15091228 - 3	2,724.80	1,117.60	9,076.00	12,918.40	75.47	
			15091228 - 4	167.60	93.60	693.20	954.40	1.97	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	1,001.00	489.10	3,876.30	5,366.40		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	1,098.30	635.80	4,442.40	6,176.50		
			16224409 - 1	3,387.30	1,777.60	13,400.00	18,564.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28,378.20	12,867.30	103,619.10	144,864.60		
21	32874	מעלית משא	17313057 - 1	358.20	145.30	1,156.00	1,659.50	7.76	
			סה"כ צריכה	358.20	145.30	1,156.00	1,659.50		
22	32139	מפוח גפניקה	17313210 - 1	1,534.90	345.70	3,586.10	5,466.70	11.17	
			סה"כ צריכה	1,534.90	345.70	3,586.10	5,466.70		
23	19562	משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	434.30	221.70	1,834.30	2,490.30	5.53	
			סה"כ צריכה	434.30	221.70	1,834.30	2,490.30		
24	19614	פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	125.75	55.35	473.80	654.90	4.18	
			סה"כ צריכה	125.75	55.35	473.80	654.90		
25	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	1,479.80	629.40	4,730.40	6,839.60	20.34	
			14155676 - 4	1,144.80	582.00	4,354.20	6,081.00	11.14	
			16045505 - 1	953.60	477.00	2,341.80	3,772.40	10.06	
			סה"כ צריכה	3,578.20	1,688.40	11,426.40	16,693.00		
26	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	40.80	0.00	80.40	121.20	16.66	
			14155682 - 4	329.20	134.40	1,063.20	1,526.80	11.02	
			16045506 - 1	133.20	70.00	549.20	752.40	3.33	
			16048017 - 2	158.00	109.00	793.00	1,060.00	4.91	
			סה"כ צריכה	661.20	313.40	2,485.80	3,460.40		
27	15408	קומה 13 פידוואיזר ב.חיוני	16045504 - 1	1,831.80	704.80	6,125.80	8,662.40	20.21	
			סה"כ צריכה	1,831.80	704.80	6,125.80	8,662.40		
28	15407	קומה 13 פידוואיזר מ"א	16045502 - 3	549.60	258.00	2,078.80	2,886.40	15.20	
			סה"כ צריכה	549.60	258.00	2,078.80	2,886.40		
29	17995	קומה 14 אייר פראנס ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	153.40	79.80	622.30	855.50	3.26	
			סה"כ צריכה	153.40	79.80	622.30	855.50		
30	23475	קומה 14 סירין מ"א	16045501 - 1	133.00	18.40	361.40	512.80	11.31	
			סה"כ צריכה	133.00	18.40	361.40	512.80		
31	23474	קומה 14 סירין ב.חיוני	16045503 - 1	584.00	112.60	1,748.00	2,444.60	10.54	
			סה"כ צריכה	584.00	112.60	1,748.00	2,444.60		
32	19574	קומה 15+16+17 סיסנס ב.חיוני	16045503 - 2	820.80	374.80	2,924.00	4,119.60	9.30	
			16045504 - 3	559.40	176.40	1,562.00	2,297.80	9.13	
			16045504 - 4	856.80	374.60	3,008.00	4,239.40	13.52	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,237.00	925.80	7,494.00	10,656.80		
33	19570	קומה 17+15 סיסנס מ"א	16045501 - 2	1,570.80	850.40	3,907.60	6,328.80	528.00	
			16045502 - 1	764.40	421.20	1,977.60	3,163.20	23.75	
			סה"כ צריכה	2,335.20	1,271.60	5,885.20	9,492.00		
34	11196	קומה 18 אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - חיוני)	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,145.80	578.60	4,526.80	6,251.20	15.07	
			סה"כ צריכה	1,145.80	578.60	4,526.80	6,251.20		
35	10633	קומה 18 אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - מ"א)	14155667 - 1	74.00	39.20	393.60	506.80	8.24	
			סה"כ צריכה	74.00	39.20	393.60	506.80		
36	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	724.80	155.80	1,740.80	2,621.40	17.86	
			סה"כ צריכה	724.80	155.80	1,740.80	2,621.40		
37	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	101.30	46.45	533.45	681.20	3.42	
			סה"כ צריכה	101.30	46.45	533.45	681.20		
38	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	29.30	6.05	183.55	218.90	5.80	
			סה"כ צריכה	29.30	6.05	183.55	218.90		
39	24649	קומה 20 אקווה סקוירטי	16048029 - 4	545.80	225.40	1,872.60	2,643.80	10.10	
			סה"כ צריכה	545.80	225.40	1,872.60	2,643.80		
40	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	1,037.40	339.60	3,079.20	4,456.20	10.66	
			סה"כ צריכה	1,037.40	339.60	3,079.20	4,456.20		
41	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	291.20	5.20	426.40	722.80	50.60	
			סה"כ צריכה	291.20	5.20	426.40	722.80		
42	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	399.20	154.60	1,249.20	1,803.00	8.92	
			סה"כ צריכה	399.20	154.60	1,249.20	1,803.00		
43	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	161.60	65.80	504.40	731.80	10.38	
			סה"כ צריכה	161.60	65.80	504.40	731.80		
44	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	286.40	102.80	1,046.40	1,435.60	263.34	
			סה"כ צריכה	286.40	102.80	1,046.40	1,435.60		
45	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	5.60	3.00	22.20	30.80	0.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5.60	3.00	22.20	30.80		
46	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	149.20	78.60	587.20	815.00	1.55	
			סה"כ צריכה	149.20	78.60	587.20	815.00		
47	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	413.50	35.80	1,024.40	1,473.70	76.27	
			סה"כ צריכה	413.50	35.80	1,024.40	1,473.70		
48	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	243.80	116.80	947.80	1,308.40	3.82	
			סה"כ צריכה	243.80	116.80	947.80	1,308.40		
49	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	1.60	0.00	9.00	10.60	9.85	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	9.00	10.60		
50	16771	קומה 24 סינגולרטים ב.חיוני	16045510 - 3	414.20	113.60	1,209.00	1,736.80	5.37	
			סה"כ צריכה	414.20	113.60	1,209.00	1,736.80		
51	16770	קומה 24 סינגולרטים מ"א	16045509 - 3	69.24	7.32	205.40	281.96	2.40	
			סה"כ צריכה	69.24	7.32	205.40	281.96		
52	16363	קומה 25 דרגון פלי" ב.חיוני	16045510 - 1	1,297.00	455.20	4,288.00	6,040.20	14.93	
			סה"כ צריכה	1,297.00	455.20	4,288.00	6,040.20		
53	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	17.76	0.00	29.04	46.80	1.22	
			סה"כ צריכה	17.76	0.00	29.04	46.80		
54	15524	קומה 26 סינגולרטים ב.חיוני	14155660 - 3	624.80	221.80	2,040.40	2,887.00	9.63	
			14155672 - 1	1,170.80	625.60	4,631.20	6,427.60	11.01	
			16092204 - 1	265.40	44.80	732.40	1,042.60	4.29	
			סה"כ צריכה	2,061.00	892.20	7,404.00	10,357.20		
55	13079	קומה 26 סינגולרטים מ"א	14155665 - 3	596.40	-6,360.80	-3,509.20	-9,273.60	21.60	
			16092205 - 1	39.20	4.40	93.20	136.80	4.75	
			סה"כ צריכה	635.60	-6,356.40	-3,416.00	-9,136.80		
56	40042	קומה 27 דרגון פליי	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254101 - 1	49.80	26.40	196.40	272.60	0.37	
			16254101 - 2	0.20	0.20	4.10	4.50	3.70	
			סה"כ צריכה	50.00	26.60	200.50	277.10		
57	40043	קומה 27 דרגון פליי מ"א	16224961 - 1	4.00	0.00	2.40	6.40	10.57	
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	2.40	6.40		
58	27250	קומה 28 קליקטיל	14155674 - 2	498.40	166.20	1,474.20	2,138.80	12.05	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155745 - 1	34.10	18.50	137.35	189.95	0.52	
			14155745 - 2	0.00	0.00	0.40	0.40	0.10	
			סה"כ צריכה	532.50	184.70	1,611.95	2,329.15		
59	27254	קומה 28+29 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	80.80	32.60	256.20	369.60	5.42	
			16224961 - 3	34.00	17.60	132.80	184.40	0.38	
			סה"כ צריכה	114.80	50.20	389.00	554.00		
60	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	1,608.00	780.00	6,016.80	8,404.80	15.74	
			14155709 - 1	26.45	13.65	103.40	143.50	0.36	
			14155709 - 2	68.55	35.75	266.95	371.25	0.85	
			14155709 - 4	1,805.60	958.00	7,117.60	9,881.20	14.41	
			סה"כ צריכה	3,508.60	1,787.40	13,504.75	18,800.75		
61	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	216.40	92.40	820.40	1,129.20	21.57	
			סה"כ צריכה	216.40	92.40	820.40	1,129.20		
62	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	3.20	0.00	3.60	6.80	3.43	
			16048033 - 1	87.60	38.00	314.00	439.60	3.66	
			16048033 - 2	2.40	0.00	2.00	4.40	0.54	
			סה"כ צריכה	93.20	38.00	319.60	450.80		
63	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	460.17	225.70	1,713.20	2,399.07	7.67	
			סה"כ צריכה	460.17	225.70	1,713.20	2,399.07		
64	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	853.20	451.80	3,375.00	4,680.00	11.91	
			16045511 - 2	1,383.60	735.60	5,500.40	7,619.60	17.74	
			סה"כ צריכה	2,236.80	1,187.40	8,875.40	12,299.60		
65	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,566.00	726.80	5,825.60	8,118.40	521.96	
			סה"כ צריכה	1,566.00	726.80	5,825.60	8,118.40		
66	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	154.80	83.20	686.40	924.40	7.55	
			16254138 - 3	19.26	9.87	75.70	104.84	1.48	
			סה"כ צריכה	174.06	93.07	762.10	1,029.24		
67	17993	קומה 37 אלקטרה ב. חיוני	14155675 - 3	1,478.60	784.60	4,438.00	6,701.20	13.95	
			16048030 - 1	972.00	670.40	3,899.60	5,542.00	14.50	
			סה"כ צריכה	2,450.60	1,455.00	8,337.60	12,243.20		
68	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,626.40	929.20	6,710.00	9,265.60	30.65	
			סה"כ צריכה	1,626.40	929.20	6,710.00	9,265.60		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חינוי	15091227 - 4	1,851.60	910.80	7,082.80	9,845.20	22.26	
		סה"כ צריכה		1,851.60	910.80	7,082.80	9,845.20		
70	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	220.80	192.80	513.60	927.20	13.70	
		סה"כ צריכה		220.80	192.80	513.60	927.20		
71	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	270.40	1.60	544.40	816.40	13.52	
		סה"כ צריכה		270.40	1.60	544.40	816.40		
72	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חינוי	15091227 - 3	918.00	132.00	2,170.40	3,220.40	12.40	
		סה"כ צריכה		918.00	132.00	2,170.40	3,220.40		
73	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	621.20	257.20	2,310.00	3,188.40	12.06	
		סה"כ צריכה		621.20	257.20	2,310.00	3,188.40		
			17312876 - 1	0.00	0.05	0.53	0.58		
		סה"כ צריכה		621.20	257.25	2,310.53	3,188.98		
74	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	199.60	49.60	888.60	1,137.80	20.14	
		סה"כ צריכה		199.60	49.60	888.60	1,137.80		
75	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	140.40	5.30	205.40	351.10	8.44	
		סה"כ צריכה		140.40	5.30	205.40	351.10		
76	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חינוי	16048030 - 2	928.80	315.30	2,934.30	4,178.40	69.51	
		סה"כ צריכה		928.80	315.30	2,934.30	4,178.40		
77	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
78	22474	קומה 6 מיצוי ב.חינוי ו מ"א	16048026 - 3	230.80	62.80	890.60	1,184.20	11.22	
		סה"כ צריכה		230.80	62.80	890.60	1,184.20		
79	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	0.40	0.15	2.10	2.65	32.79	
		סה"כ צריכה		0.40	0.15	2.10	2.65		
			16193841 - 2	15.70	6.80	65.80	88.30	3.59	
		סה"כ צריכה		16.10	6.95	67.90	90.95		
80	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	1,011.40	529.60	3,955.40	5,496.40	8.43	
		סה"כ צריכה		1,012.00	529.85	3,957.20	5,499.05		
			16048008 - 1	0.20	0.00	0.20	0.40	0.12	
			16048008 - 2	0.40	0.25	1.60	2.25	0.12	
81	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	90.60	45.80	344.60	481.00	1.23	
		סה"כ צריכה		90.60	45.80	344.60	481.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	22473	קומה 9 טאבולה מ"א	16045506 - 2	0.40	0.00	11.60	12.00	2.43	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	11.60	12.00		
83	22472	קומה 9 טאבולה מאור וכח	16045505 - 2	1,117.40	445.20	4,041.20	5,603.80	14.62	
			סה"כ צריכה	1,117.40	445.20	4,041.20	5,603.80		
84	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	19707	שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	93.00	40.20	504.30	637.50	71.18	
			סה"כ צריכה	93.00	40.20	504.30	637.50		
			סה"כ צריכה	91,266.71	34,986.90	319,633.44	439,687.05		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				439,687.05		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (91,266.71 Kwh)
- גבע (34,986.90 Kwh)
- שפל (319,633.44 Kwh)

