

**דוח קוט"ש**

עבור: מבוא כרמית בע"מ

דוח מסכם עבור: יבולים ירושלים עין כרם


תקופת דוח: (07/01/21 - 08/12/20)

תאריך הפקה: 11/02/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33519	בנין 1 היכל יצחק	81034001 - 1	1,126.07	470.32	3,857.24	5,453.63	35.70	
			סה"כ צריכה	1,126.07	470.32	3,857.24	5,453.63		
2	33521	בנין 2 היכל יצחק	81034001 - 3	890.30	351.92	2,940.58	4,182.80	28.90	
			סה"כ צריכה	890.30	351.92	2,940.58	4,182.80		
3	33522	בנין 3 עיריית ירושלים	81034001 - 4	2,334.82	1,253.60	8,801.46	12,389.87	62.60	
			סה"כ צריכה	2,334.82	1,253.60	8,801.46	12,389.87		
4	33524	בנין 4 שלום בניין	81034001 - 6	3,397.43	1,579.67	11,505.03	16,482.13	84.40	
			סה"כ צריכה	3,397.43	1,579.67	11,505.03	16,482.13		
5	33520	בנין משרדים היכל יצחק תאריך יציאה: 02/01/21	81034001 - 2	1,852.30	995.60	6,791.70	9,639.60	63.20	
			סה"כ צריכה	1,852.30	995.60	6,791.70	9,639.60		
6	42408	בנין משרדים שלום בניין תאריך כניסה: 03/01/21	81034001 - 2	95.36	94.60	555.00	744.96	7.00	
			סה"כ צריכה	95.36	94.60	555.00	744.96		
7	33523	חדר מכונות דוידים	81034001 - 5	339.77	78.60	700.36	1,118.73	17.20	
			סה"כ צריכה	339.77	78.60	700.36	1,118.73		
8	33525	חדר מכונות לוח תאורה הקפית	81034001 - 7	337.74	163.68	1,189.73	1,691.16	7.40	
			סה"כ צריכה	337.74	163.68	1,189.73	1,691.16		
9	33527	ישיבה היכל יצחק	81034001 - 1	-1,126.07	-470.32	-3,857.24	-5,453.63	35.70	
			81034001 - 2	-1,947.66	-1,090.20	-7,346.70	-10,384.56	63.20	
			81034001 - 3	-890.30	-351.92	-2,940.58	-4,182.80	28.90	
			81034001 - 4	-2,334.82	-1,253.60	-8,801.46	-12,389.87	62.60	
			81034001 - 5	-339.77	-78.60	-700.36	-1,118.73	17.20	
			81034001 - 6	-3,397.43	-1,579.67	-11,505.03	-16,482.13	84.40	
			81034001 - 7	-337.74	-163.68	-1,189.73	-1,691.16	7.40	
			81034001 - 8	15,649.42	7,211.42	54,035.36	76,896.20	364.50	
			סה"כ צריכה	5,275.63	2,223.43	17,694.26	25,193.33		
			סה"כ צריכה	15,649.42	7,211.42	54,035.36	76,896.20		
			חשבון חברת חשמל	16,736.00	7,144.00	54,408.00	78,288.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		הפרש בקוט"ש		-1,086.58	67.42	-372.64	-1,391.80		
		הפרש באחוזים		-6.49%	0.94%	-0.68%			



- פסגה (Kwh 15,649.42)
- גבע (Kwh 7,211.42)
- שפל (Kwh 54,035.36)

