



בניין אשל שלב ב

רשימת מונים

תאריך דוח: 17/02/21

מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
1	19093124-4	1	1	80	3		קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 4	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
2	19093123-2	1	1	80	3		קומת-03 הזנה ללוח דייר 2	+	קומת-02 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
3	19093121-2	1	1	80	3		קומת-05 הזנה ללוח דייר 2	+	קומת-05 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
4	19093125-2						קומת-06 הזנה ללוח דייר 2	+	קומת-06 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
5	19092901-2	0.5	1	63	3		לוח קרטי	+	לוח קרטי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
6	19093076-2	0.5	1	40	3		הזנה ללוח מעלית	+	הזנה ללוח מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
7	19093072-2	6	1	630	3		קירור מים קירור מים 1	+	קירור מים קירור מים 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
8	19093077-2	1	1	125	3		הזנה ללוח מים קרים	+	הזנה ללוח מים קרים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
9	19093117-2	0.5	1	25	3		שדה מזגנים	+	שדה מזגנים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
10	19093126-2	0.5	1	25	3		הזנה ללוח ש.ב. קומת 2 שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומת 2 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
11	19093127-2	0.5	1	40	3		הזנה ללוח ש.ב. קומת 6 שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומת 6 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
12	19093118-2	0.5	1	40	3		הזנה ללוח ש.ב. קומת 4 שדה חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומת 4 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
13	19093124-2	1	1	80	3		קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
14	19093124-3	1	1	80	3		קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
15	19093122-3	1	1	80	3		קומת-01 הזנה ללוח דייר 3	+	קומת-01 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
16	19093123-3	1	1	80	3		קומת-03 הזנה ללוח דייר 2	+	קומת-03 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
17	19093123-1	1	1	80	3		קומת-03 הזנה ללוח דייר 1	+	קומת-03 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
18	19093128-3	1	1	80	3		קומת-04 הזנה ללוח דייר 3	+	קומת-04 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
19	19093121-3	1	1	80	3		קומת-05 הזנה ללוח דייר 3	+	קומת-05 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
20	19093125-3	2	1	100	3		קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	+	קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
21	19092901-3	2	1	100	3		שדה חיוני בלוח ראשי TR2	+	שדה חיוני בלוח ראשי TR2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
22	19093076-3	0.5	1	40	3		הזנה לוח משאבות כבוי אש	+	הזנה לוח משאבות כבוי אש	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
23	19093072-3	6	1	630	3		הזנה ליחידת קירור מים 2	+	הזנה ליחידת קירור מים 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
24	19093077-3	6	1	630	3		הזנה ללוח יטאות	+	הזנה ללוח יטאות	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
25	19093117-3	0.5	1	25	3		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
26	19093126-3	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 3 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 3 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
27	19093127-3	0.5	1	40	3		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
28	19093118-3	1	1	0	0		ש.ב. קומה 5 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 5 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
29	19093119-2	1	1	0	0		לא להפקה					לא להפקה		
30	19093119-3	1	1	0	0		לא להפקה					לא להפקה		
31	19093128-2	1	1	80	3		קומה -04 הזנה ללוח דייר 2	+	קומה -04 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
32	19093120-2	1	1	80	3		קומה -02 הזנה ללוח דייר 2	+	קומה -02 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
33	19093122-4	1	1	80	3		קומה -01 הזנה ללוח דייר 4	+	קומה -01 הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
34	19093122-1	1	1	80	3		קומה -01 הזנה ללוח דייר 1	+	קומה -01 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
35	19093120-3	1	1	80	3		קומה -02 הזנה ללוח דייר 3	+	קומה -02 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
36	19093123-4	1	1	80	3		קומה -03 הזנה ללוח דייר 4	+	קומה -03 הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
37	19093128-4	1	1	80	3		קומה -04 הזנה ללוח דייר 4	+	קומה -04 הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
38	19093121-4	1	1	80	3		קומה -05 הזנה ללוח דייר 4	+	קומה -05 הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
39	19093125-4						קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	+	קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
40	19092901-4	0.5	1	40	3		הזנה מעלית	+	הזנה מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
41	19093076-4	1	1	125	3		הזנה לחסן אשפה	+	הזנה לחסן אשפה	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
42	19093072-4	6	1	630	3		הזנה ליחידת קירור מים 3	+	הזנה ליחידת קירור מים 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
43	19093077-4	1	1	0	0		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
44	19093117-4	0.5	1	25	3		הזנה ללוח ש.ב. קומה קרקע שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה קרקע שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
45	19093126-4	0.5	1	25	3		הזנה ללוח ש.ב. קומה 4 שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה 4 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
46	19093127-4	1	1	0	0		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
47	19093118-4	1	1	0	0		הזנה ללוח ש.ב. קומה 6 שדה חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה 6 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
48	19093120-1	1	1	80	3		קומה -02 הזנה ללוח דייר 1	+	קומה -02 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
49	19093122-2	1	1	80	3		קומה -01 הזנה ללוח דייר 2	+	קומה -01 הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
50	19093120-4	1	1	80	3		קומה -02 הזנה ללוח דייר 3	+	קומה -02 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
51	19093128-1	1	1	80	3		קומה -04 הזנה ללוח דייר 1	+	קומה -04 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
52	19093121-1	1	1	80	3		קומה -05 הזנה ללוח דייר 1	+	קומה -05 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
53	19093125-1						קומה -06 הזנה ללוח דייר 1	+	קומה -06 הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
54	19093119-1	1	1	100	3		הזנה לשדה קרטי	+	הזנה לשדה קרטי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
55	19092901-1	1.6	1	0	3		מפסק ראשי שנאי TR2	+	מפסק ראשי שנאי TR2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
56	19093076-1	0.5	1	40	3		הזנה ללוח מעלית	+	הזנה ללוח מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
57	19093072-1	1	1	1600	3		מפסק ראשי שנאי-TR4	+	מפסק ראשי שנאי-TR4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
58	19093077-1	1	1	125	3		הזנה ללוח מפוחי שחרור עשן חניון	+	הזנה ללוח מפוחי שחרור עשן חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
59	19093117-1	1	1	80	3		מפסק ראשי שדה ב. חיוני	+	מפסק ראשי שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
60	19093126-1	0.5	1	25	3		הזנה ללוח ש.ב. קומה 1 שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה 1 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
61	19093127-1	1	1	125	3		הזנה ללוח ש.ב. קומה 5 שדה ב. חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה 5 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
62	19093118-1	0.5	1	40	3		הזנה ללוח ש.ב. קומה 3 שדה חיוני	+	הזנה ללוח ש.ב. קומה 3 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
63	19093124-1	1	1	80	3		קומת קרקע - הזנה ללוח דייר 1	+	קומת קרקע - הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
64	19093119-4	1	1	0	0							לא להפקה		

