



דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (20/02/21 - 01/02/21)

תאריך הפקה: 22/02/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	311.20	152.40	1,139.80	1,603.40	6.72	
			סה"כ צריכה	311.20	152.40	1,139.80	1,603.40		
2	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	655.80	189.00	1,556.60	2,401.40	20.002	
			סה"כ צריכה	655.80	189.00	1,556.60	2,401.40		
3	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	91.30	38.80	293.00	423.10	4.59	
			סה"כ צריכה	91.30	38.80	293.00	423.10		
4	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	52.20	3.50	220.60	276.30	73.09	
			סה"כ צריכה	52.20	3.50	220.60	276.30		
5	28781	חיים פנחס (שגון)	18040253 - 4	0.00	0.00	252.55	252.55	7.08	
			18040256 - 3	105.65	16.35	262.95	384.95	4.31	
			סה"כ צריכה	105.65	16.35	515.50	637.50		
6	28782	חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	0.00	0.00	632.10	632.10	3.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	632.10	632.10		
7	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	333.10	173.80	1,585.50	2,092.40	19.02	
			סה"כ צריכה	333.10	173.80	1,585.50	2,092.40		
8	29033	מיזוג אוויר	18050251 - 1	777.00	133.00	1,381.00	2,291.00	36.64	
			סה"כ צריכה	777.00	133.00	1,381.00	2,291.00		
9	29041	ציבורי	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 3	-655.80	-189.00	-1,556.60	-2,401.40	20.002	
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	0.00	0.00	-632.10	-632.10	3.20	
			18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 4	0.00	0.00	-252.55	-252.55	7.08	
			18040254 - 1	-904.30	-417.00	-3,102.80	-4,424.10	40.11	
			18040254 - 2	-333.10	-173.80	-1,585.50	-2,092.40	19.02	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040254 - 3	-659.00	-227.20	-2,206.40	-3,092.60	29.03	
			18040254 - 4	-580.20	-190.80	-1,716.40	-2,487.40	26.03	
			18040255 - 1	-91.30	-38.80	-293.00	-423.10	4.59	
			18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 4	-1,030.00	-484.30	-3,648.80	-5,163.10	22.80	
			18040256 - 1	-311.20	-152.40	-1,139.80	-1,603.40	6.72	
			18040256 - 2	-381.90	-193.60	-1,459.80	-2,035.30	6.44	
			18040256 - 3	-105.65	-16.35	-262.95	-384.95	4.31	
			18040256 - 4	-159.30	-48.30	-611.95	-819.55	34.08	
			18050251 - 1	-777.00	-133.00	-1,381.00	-2,291.00	36.64	
			18050251 - 2	7,890.00	3,115.00	24,872.50	35,877.50	201.98	
			18050251 - 3	-52.20	-3.50	-220.60	-276.30	73.09	
			18050251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,849.05	846.95	4,802.25	7,498.25		
10	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	159.30	48.30	611.95	819.55	34.08	
			סה"כ צריכה	159.30	48.30	611.95	819.55		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	381.90	193.60	1,459.80	2,035.30	6.44	
			סה"כ צריכה	381.90	193.60	1,459.80	2,035.30		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	580.20	190.80	1,716.40	2,487.40	26.03	
			סה"כ צריכה	580.20	190.80	1,716.40	2,487.40		
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	1,030.00	484.30	3,648.80	5,163.10	22.80	
			סה"כ צריכה	1,030.00	484.30	3,648.80	5,163.10		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	904.30	417.00	3,102.80	4,424.10	40.11	
			סה"כ צריכה	904.30	417.00	3,102.80	4,424.10		
18	29039	קומה 9 - פנינסולה	18040254 - 3	659.00	227.20	2,206.40	3,092.60	29.03	
			סה"כ צריכה	659.00	227.20	2,206.40	3,092.60		
			סה"כ צריכה	7,890.00	3,115.00	24,872.50	35,877.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				35,877.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 7,890.00)
- גבע (Kwh 3,115.00)
- שפל (Kwh 24,872.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	7,890.00	3,115.00	24,872.50	35,877.50	201.98	
			סה"כ צריכה	7,890.00	3,115.00	24,872.50	35,877.50		

