



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה -פ

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (20/02/21 - 01/02/21)


תאריך הפקה: 22/02/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7719	אופיס 3000 בעמ	13170738 - 9	438.80	17.40	1,226.40	1,682.60	19.57	
			סה"כ צריכה	438.80	17.40	1,226.40	1,682.60		
2	34543	האי החינוך פרטי איכותי בע"מ	13170744 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170744 - 8	73.80	57.00	417.80	548.60	5.63	
			סה"כ צריכה	73.80	57.00	417.80	548.60		
3	7718	טליה צבי	13170738 - 7	70.10	28.20	324.80	423.10	5.59	
			סה"כ צריכה	70.10	28.20	324.80	423.10		
4	40833	יעד פתרונות בטוחים בע"מ	13170744 - 1	3,611.20	1,629.60	13,733.60	18,974.40	74.51	
			סה"כ צריכה	3,611.20	1,629.60	13,733.60	18,974.40		
5	7736	מיזוג אויר	13170738 - 10	407.60	184.40	790.80	1,382.80	15.59	
			13170744 - 3	19.60	13.00	116.20	148.80	1.01	
			סה"כ צריכה	427.20	197.40	907.00	1,531.60		
6	7712	עמינח	13170738 - 1	288.50	23.00	422.50	734.00	7.84	
			סה"כ צריכה	288.50	23.00	422.50	734.00		
7	7714	פי.איי.איי נטרווקס	13170738 - 3	322.40	154.30	1,194.80	1,671.50	4.48	
			סה"כ צריכה	322.40	154.30	1,194.80	1,671.50		
8	7737	ציבורי	13170738 - 10	-407.60	-184.40	-790.80	-1,382.80	15.59	
			13170744 - 3	-19.60	-13.00	-116.20	-148.80	1.01	
			13170738 - 15	6,194.00	2,352.70	21,069.80	29,616.50	1.93	
			13170738 - 1	-288.50	-23.00	-422.50	-734.00	7.84	
			13170738 - 3	-322.40	-154.30	-1,194.80	-1,671.50	4.48	
			13170738 - 6	-302.40	-13.20	-552.20	-867.80	9.75	
			13170738 - 7	-70.10	-28.20	-324.80	-423.10	5.59	
			13170738 - 9	-438.80	-17.40	-1,226.40	-1,682.60	19.57	
			13170744 - 1	-3,611.20	-1,629.60	-13,733.60	-18,974.40	74.51	
			13170744 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170744 - 8	-73.80	-57.00	-417.80	-548.60	5.63	
			סה"כ צריכה	659.60	232.60	2,290.70	3,182.90		
9	7717	רשתות תאורה בעמ	13170738 - 6	302.40	13.20	552.20	867.80	9.75	
			סה"כ צריכה	302.40	13.20	552.20	867.80		
			סה"כ צריכה	6,194.00	2,352.70	21,069.80	29,616.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				29,616.50		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 6,194.00)
- גבע (Kwh 2,352.70)
- שפל (Kwh 21,069.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7711	מפסק ראשי	15 - 13170738	6,194.00	2,352.70	21,069.80	29,616.50	1.93	
			סה"כ צריכה	6,194.00	2,352.70	21,069.80	29,616.50		

