



בניין אשל שלב ב

רשימת מונים

תאריך דוח: 22/02/21

מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
1	19093123-1	1	1	80	3	קומה ללוח הזנה ללוח דייר 1	קומה ללוח הזנה ללוח דייר 1	+	קומה 03- הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
2	19092901-1	1.6	1	0	3	ראשי שנאי TR8	ראשי שנאי TR8	+	מפסק ראשי שנאי TR8	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
3	19093076-4	1	1	125	3	הזנה ללוח דחסן	הזנה ללוח דחסן	+	הזנה ללוח דחסן	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
4	19093072-4	6	1	630	3	קירור מים	קירור מים	+	קירור מים לחידת 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
5	19093077-4	1	1	0	0	שמור	שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
6	19093117-2	0.5	1	25	3	קרקע שדה חיוני	קרקע שדה חיוני	+	קרקע שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
7	19092919-4	0.5	1	40	3	קומה ללוח ש.ב. 4 שדה ב. חיוני	קומה ללוח ש.ב. 4 שדה ב. חיוני	+	קומה ללוח ש.ב. 4 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
8	19093117-1	1	1	80	3	ראשי שדה חיוני	ראשי שדה חיוני	+	ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
9	19093126-4	0.5	1	25	3	קומה ללוח ש.ב. 6 שדה חיוני	קומה ללוח ש.ב. 6 שדה חיוני	+	קומה ללוח ש.ב. 6 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
10	19093124-4	1	1	80	3	קרקע- הזנה ללוח דייר 4	קרקע- הזנה ללוח דייר 4	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
11	19093122-4	1	1	80	3	קומה ללוח דייר 4	קומה ללוח דייר 4	+	קומה 01- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
12	19093120-3	1	1	80	3	קומה ללוח דייר 3	קומה ללוח דייר 3	+	קומה 02- הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
13	19093128-1	1	1	80	3	קומה ללוח דייר 1	קומה ללוח דייר 1	+	קומה 04- הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
14	19093121-1	1	1	80	3	קומה ללוח דייר 1	קומה ללוח דייר 1	+	קומה 05- הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
15	19093125-1					קומה ללוח דייר 1	קומה ללוח דייר 1	+	קומה 06- הזנה ללוח דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
16	19093119-1	1	1	100	3	הזנה לשדה קריטי	הזנה לשדה קריטי	+	הזנה לשדה קריטי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
17	19093076-1	0.5	1	40	3	הזנה ללוח מעלית	הזנה ללוח מעלית	+	הזנה ללוח מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
18	19093125-4					קומה ללוח דייר 3	קומה ללוח דייר 3	+	קומה 06- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
19	19093072-1	16	1	1600	3	ראשי שנאי TR4	ראשי שנאי TR4	+	מפסק ראשי שנאי TR4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
20	19093077-1	1	1	125	3		הזנה ללוח מפוחי שחרור עשן חניון	+	הזנה ללוח מפוחי שחרור עשן חניון	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
21	19093127-1	1	1	125	3		ראשי שדה ב. חיוני	+	ראשי שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
22	19092919-1	0.5	1	40	3		ש.ב. קומה 1 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 1 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
23	19093118-1	0.5	1	40	3		ש.ב. קומה 5 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 5 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
24	19093126-1	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 3 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 3 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
25	19093124-1	1	1	80	3		קרקע - קומת דייר 1	+	קרקע - קומת דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
26	19093122-1	1	1	80	3		קומה 01 - דייר 1	+	קומה 01 - דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
27	19093120-1	1	1	80	3		קומה 02 - דייר 1	+	קומה 02 - דייר 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
28	19093120-4	1	1	80	3		קומה 02 - דייר 3	+	קומה 02 - דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
29	19093118-3	1	1	0	0							לא להפקה		
30	19093118-4	1	1	0	0							לא להפקה		
31	19093119-2	1	1	0	0							לא להפקה		
32	19093119-3	1	1	0	0							לא להפקה		
33	19092901-4	0.5	1	40	3		הזנה ללוח מעלית	+	הזנה ללוח מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
34	19093121-4	1	1	80	3		קומה 05 - דייר 4	+	קומה 05 - דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
35	19093128-2	1	1	80	3		קומה 04 - דייר 2	+	קומה 04 - דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
36	19093123-3	1	1	80	3		קומה 03 - דייר 2	+	קומה 03 - דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
37	19093121-2	1	1	80	3		קומה 05 - דייר 2	+	קומה 05 - דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
38	19093125-2						קומה 06 - דייר 2	+	קומה 06 - דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
39	19093117-4	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 2 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 2 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
40	19092901-2	0.5	1	63	3		לוח קריטי	+	לוח קריטי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
41	19093076-2	0.5	1	40	3		הזנה ללוח מעלית	+	הזנה ללוח מעלית	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
42	19093072-2	6	1	630	3		הזנה ליחידת קירור מים 1	+	הזנה ליחידת קירור מים 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
43	19093077-2	1	1	125	3		הזנה ללוח משאבות מים קרים	+	הזנה ללוח משאבות מים קרים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
44	19093127-2	0.5	1	40	3		שדה מזגנים	+	שדה מזגנים	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
45	19092919-2	0.5	1	40	3		ש.ב. קומה 2 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 2 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
46	19093118-2	0.5	1	40	3		ש.ב. קומה 6 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 6 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
47	19093126-2	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 4 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 4 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
48	19093124-2	1	1	80	3		קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
49	19093122-2	1	1	80	3		קומה 01- הזנה ללוח דייר 2	+	קומה 01- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
50	19093120-2	1	1	80	3		קומה 02- הזנה ללוח דייר 2	+	קומה 02- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
51	19093128-3	1	1	80	3		קומה 04- הזנה ללוח דייר 3	+	קומה 04- הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
52	19093128-4	1	1	80	3		קומה 04- הזנה ללוח דייר 4	+	קומה 04- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
53	19092919-3	0.5	1	40	3		ש.ב. קומה 3 שדה ב. חיוני	+	ש.ב. קומה 3 שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
54	19093123-4	1	1	80	3		קומה 03- הזנה ללוח דייר 4	+	קומה 03- הזנה ללוח דייר 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
55	19093123-2	1	1	80	3		קומה 03- הזנה ללוח דייר 2	+	קומה 03- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
56	19093122-3	1	1	80	3		קומה 01- הזנה ללוח דייר 3	+	קומה 01- הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
57	19093124-3	1	1	80	3		קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	+	קומת קרקע- הזנה ללוח דייר 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
58	19093126-3	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 5 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 5 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
59	19093127-3	0.5	1	40	3		שמור	+	שמור	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
60	19093117-3	0.5	1	25	3		ש.ב. קומה 1 שדה חיוני	+	ש.ב. קומה 1 שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
61	19093121-3	1	1	80	3		קומה 05- הזנה ללוח דייר 3	+	קומה 05- הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
62	19093077-3	6	1	630	3		הזנה ללוח יטאות	+	הזנה ללוח יטאות	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
63	19093072-3	6	1	630	3		הזנה ליחידת קירור מים 2	+	הזנה ליחידת קירור מים 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
64	19093076-3	0.5	1	40	3		הזנה לוח משאבות כבוי אש	+	הזנה לוח משאבות כבוי אש	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
65	19092901-3	2	1	100	3		שדה חיוני בלוח ראשי TR2	+	שדה חיוני בלוח ראשי TR2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
66	19093127-4	1	1	0	0		הזנה לוח ש.ב. קומה קרקע שדה ב. חיוני	+	הזנה לוח ש.ב. קומה קרקע שדה ב. חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
67	19093125-3						קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	+	קומה -06 הזנה ללוח דייר 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
68	19093119-4	1	1	0	0							לא להפקה		

