



דוח קוט"ש

עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

דוח מסכם עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

תקופת דוח: (27/02/21 - 01/02/21)


תאריך הפקה: 28/02/21

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 3407 | מפסק ראשי דרום מזרח קומה 5 | 00025244 - 1 | 140.63 | 8.77 | 390.48 | 539.88 | 5.51 | |
| | | | 00025244 - 2 | 280.74 | 100.89 | 908.98 | 1,290.61 | 5.19 | |
| | | | 00025244 - 3 | 75.14 | -4.45 | 133.65 | 204.34 | 4.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 496.51 | 105.21 | 1,433.11 | 2,034.83 | | |
| 2 | 35845 | מפסק ראשי דרום מזרח קומה 6 | 00025244 - 13 | 447.52 | 221.09 | 1,829.61 | 2,498.21 | 8.06 | |
| | | | 00025244 - 14 | 185.23 | 95.53 | 729.38 | 1,010.15 | 3.42 | |
| | | | 00025244 - 15 | 227.20 | 104.21 | 924.86 | 1,256.27 | 6.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 859.95 | 420.83 | 3,483.85 | 4,764.63 | | |
| 3 | 3408 | מפסק ראשי דרום מערב קומה 5 | 00025244 - 4 | 340.34 | 151.18 | 1,223.37 | 1,714.88 | 8.52 | |
| | | | 00025244 - 5 | 222.14 | 93.06 | 817.27 | 1,132.47 | 8.21 | |
| | | | 00025244 - 6 | 250.29 | 107.76 | 912.48 | 1,270.52 | 8.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 812.76 | 351.99 | 2,953.11 | 4,117.87 | | |
| 4 | 35846 | מפסק ראשי דרום מערב קומה 6 | 00025244 - 16 | 11.57 | 5.90 | 44.58 | 62.05 | 0.10 | |
| | | | 00025244 - 17 | 3.85 | 1.88 | 14.49 | 20.22 | 0.10 | |
| | | | 00025244 - 18 | 37.55 | 19.20 | 142.86 | 199.60 | 0.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 52.97 | 26.98 | 201.92 | 281.88 | | |
| 5 | 3410 | מפסק ראשי צפון מזרח קומה 5 | 00025244 - 10 | 177.26 | 74.04 | 815.91 | 1,067.21 | 6.17 | |
| | | | 00025244 - 11 | 66.20 | 15.08 | 344.62 | 425.91 | 5.79 | |
| | | | 00025244 - 12 | 238.71 | 100.01 | 1,034.18 | 1,372.91 | 7.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 482.17 | 189.14 | 2,194.71 | 2,866.03 | | |
| 6 | 3409 | מפסק ראשי צפון מערב אולם גדול קומה 5 | 00025244 - 7 | 102.94 | 61.74 | 471.11 | 635.79 | 3.59 | |
| | | | 00025244 - 8 | 56.43 | 34.14 | 276.05 | 366.63 | 3.33 | |
| | | | 00025244 - 9 | 62.87 | 32.40 | 289.65 | 384.93 | 2.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 222.24 | 128.29 | 1,036.81 | 1,387.34 | | |
| 7 | 35847 | מפסק ראשי צפון מערב אולם קטן | 00025244 - 19 | 32.26 | 10.71 | 93.00 | 135.98 | 1.16 | |
| | | | 00025244 - 20 | 75.71 | 28.15 | 239.60 | 343.46 | 1.68 | |
| | | | 00025244 - 21 | 8.29 | 0.31 | 15.70 | 24.30 | 1.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 116.26 | 39.18 | 348.30 | 503.73 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 3,042.87 | 1,261.62 | 11,651.83 | 15,956.31 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 15,956.31 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 3,042.87)
- גבע (Kwh 1,261.62)
- שפל (Kwh 11,651.83)

