



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/12/20 - 16/11/20)

תאריך הפקה: 01/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	28.18	3,282.65	1,708.89	472.03	1,101.73	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,282.65	1,708.89	472.03	1,101.73	סה"כ צריכה			
	18.88	3,588.33	1,471.51	444.63	1,672.19	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,588.33	1,471.51	444.63	1,672.19	סה"כ צריכה			
	10.68	1,360.83	531.38	118.40	711.05	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,360.83	531.38	118.40	711.05	סה"כ צריכה			
	234.31	20,195.44	6,906.79	1,884.83	11,403.82	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		20,195.44	6,906.79	1,884.83	11,403.82	סה"כ צריכה			
	520.80	69,764.52	30,128.24	8,372.36	31,263.92	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.92	-308.81	-170.21	-42.63	-95.97	00022150 - 2			
	222.76	-30,531.90	-14,523.77	-3,962.94	-12,045.20	00022150 - 3			
	28.18	-3,282.65	-1,708.89	-472.03	-1,101.73	00022150 - 4			
	234.31	-20,195.44	-6,906.79	-1,884.83	-11,403.82	00022150 - 5			
	10.68	-1,360.83	-531.38	-118.40	-711.05	00022150 - 6			
	18.88	-3,588.33	-1,471.51	-444.63	-1,672.19	00022150 - 7			
		10,496.56	4,815.69	1,446.90	4,233.97	סה"כ צריכה			
	0.92	308.81	170.21	42.63	95.97	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		308.81	170.21	42.63	95.97	סה"כ צריכה			
	222.76	30,531.90	14,523.77	3,962.94	12,045.20	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		30,531.90	14,523.77	3,962.94	12,045.20	סה"כ צריכה			
		69,764.52	30,128.24	8,372.36	31,263.92	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		69,764.52				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 31,263.92)
- גבע (Kwh 8,372.36)
- שפל (Kwh 30,128.24)

