



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/01/21 - 16/12/20)

תאריך הפקה: 01/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	28.15	-1,091.36	-728.38	-109.69	-253.29	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		-1,091.36	-728.38	-109.69	-253.29	סה"כ צריכה			
	18.93	-1,220.79	-777.79	-111.76	-331.25	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		-1,220.79	-777.79	-111.76	-331.25	סה"כ צריכה			
	10.59	-475.68	-312.42	-34.07	-129.19	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		-475.68	-312.42	-34.07	-129.19	סה"כ צריכה			
	258.85	-6,734.37	-4,267.15	-629.27	-1,837.94	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		-6,734.37	-4,267.15	-629.27	-1,837.94	סה"כ צריכה			
	456.08	-22,372.88	-14,770.64	-1,981.72	-5,620.52	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.91	102.97	72.15	9.46	21.36	00022150 - 2			
	164.30	9,743.86	6,593.38	811.49	2,338.99	00022150 - 3			
	28.15	1,091.36	728.38	109.69	253.29	00022150 - 4			
	258.85	6,734.37	4,267.15	629.27	1,837.94	00022150 - 5			
	10.59	475.68	312.42	34.07	129.19	00022150 - 6			
	18.93	1,220.79	777.79	111.76	331.25	00022150 - 7			
		-3,003.85	-2,019.37	-275.98	-708.51	סה"כ צריכה			
	0.91	-102.97	-72.15	-9.46	-21.36	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		-102.97	-72.15	-9.46	-21.36	סה"כ צריכה			
	164.30	-9,743.86	-6,593.38	-811.49	-2,338.99	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		-9,743.86	-6,593.38	-811.49	-2,338.99	סה"כ צריכה			
		-22,372.88	-14,770.64	-1,981.72	-5,620.52	סה"כ צריכה			
		55,820.00	37,640.00	5,100.00	13,080.00	חשבון חברת חשמל			
		-78,192.88	-52,410.64	-7,081.72	-18,700.52	הפרש בקוט"ש			
		-140.08%	-139.24%	-138.86%	-142.97%	הפרש באחוזים			





- פסגה (-5,620.52 Kwh)
- גבע (-1,981.72 Kwh)
- שפיל (-14,770.64 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפיל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	-5,620.52	-1,981.72	-14,770.64	-22,372.88	456.08	
				-5,620.52	-1,981.72	-14,770.64	-22,372.88		

