



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן בר און

תקופת דוח: (28/02/21 - 01/02/21)

תאריך הפקה: 04/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31037	ONE מרכז עיצוב	81022132 - 1	4,412.00	1,856.00	13,712.00	19,980.00	96.00	
			81034385 - 2	753.10	305.80	2,430.40	3,489.30	7.60	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	1,747.00	712.50	5,809.00	8,268.50	17.50	
			סה"כ צריכה	6,912.10	2,874.30	21,951.40	31,737.80		
2	31038	חניון מרכז בר און	81034385 - 5	6,096.00	2,754.00	21,504.00	30,354.00	58.00	
			סה"כ צריכה	6,096.00	2,754.00	21,504.00	30,354.00		
3	31035	מרכז בר און ציבורי	81034385 - 1	9,584.00	4,228.00	33,264.00	47,076.00	80.00	
			81034385 - 2	-753.10	-305.80	-2,430.40	-3,489.30	7.60	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	-1,747.00	-712.50	-5,809.00	-8,268.50	17.50	
			81034385 - 5	-6,096.00	-2,754.00	-21,504.00	-30,354.00	58.00	
			סה"כ צריכה	987.90	455.70	3,520.60	4,964.20		
			סה"כ צריכה	13,996.00	6,084.00	46,976.00	67,056.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				67,056.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (13,996.00 Kwh)
- גבע (6,084.00 Kwh)
- שפל (46,976.00 Kwh)

