



**דוח קוט"ש**

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (28/02/21 - 01/02/21)

תאריך הפקה: 09/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	381.61	-125,840.40	-84,915.60	-11,592.00	-29,332.80	14155681 - 3	חניונים	14870	1
	9.92	-1,832.40	-1,297.60	-161.40	-373.40	14155681 - 4			
		189,978.50	131,396.40	18,233.50	40,348.60	14158969 - 1			
	7.76	-1,572.90	-1,084.90	-133.80	-354.20	17313057 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 1			
	15.56	-1,398.40	-1,002.00	-92.00	-304.40	18170718 - 2			
	0.79	-474.60	-339.00	-45.00	-90.60	18170718 - 3			
	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זיכוי בגין לוח קרטי וחדר תקשורת			
		52,659.80	42,757.30	6,209.30	9,893.20	סה"כ צריכה			
		104.30	99.00	3.40	1.90	13199836 - 1	טעינת רכב אנרג'יקס	29022	2
		104.30	99.00	3.40	1.90	סה"כ צריכה			
	7.24	168.40	168.30	0.00	0.10	18247537 - 1	טעינת רכב-2 אלוני חץ	37471	3
		168.40	168.30	0.00	0.10	סה"כ צריכה			
		14.50	13.10	0.50	0.90	13199855 - 1	טעינת רכב של סינגולריטים	40483	4
		14.50	13.10	0.50	0.90	סה"כ צריכה			
	0.79	474.60	339.00	45.00	90.60	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	5
		474.60	339.00	45.00	90.60	סה"כ צריכה			
	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4	לח-6 מפלס בניים	32873	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	41.22	2,244.80	1,569.60	188.80	486.40	15091220 - 1	מיזוג אויר	14899	7
	6.52	1,750.40	1,215.20	156.00	379.20	15091220 - 2			
	66.23	10,103.20	7,138.40	948.80	2,016.00	15091220 - 3			
	1,555.79	22,442.40	16,140.00	1,954.40	4,348.00	15091220 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091221 - 1			
	62.31	10,419.20	6,614.40	383.20	3,421.60	15091222 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091222 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091222 - 3			
	1,047.82	5,402.40	3,654.40	317.60	1,430.40	15091222 - 4			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	2,822.40	569.60	6,229.60	9,621.60	64.54	
			15091228 - 1	4,238.40	2,227.20	16,833.60	23,299.20	96.64	
			15091228 - 2	3,783.20	1,524.00	12,704.80	18,012.00	65.00	
			15091228 - 3	2,276.00	525.60	5,852.80	8,654.40	64.57	
			15091228 - 4	118.00	58.80	442.00	618.80	0.94	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	780.50	544.10	3,641.20	4,965.80		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	1,229.40	452.70	3,901.80	5,583.90		
			16224409 - 1	4,314.50	2,018.30	15,744.00	22,076.80		
			סה"כ צריכה	31,644.00	11,869.10	101,681.80	145,194.90		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	354.20	133.80	1,084.90	1,572.90	7.76	
			סה"כ צריכה	354.20	133.80	1,084.90	1,572.90		
9	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	301.20	166.10	1,279.20	1,746.50		
			סה"כ צריכה	301.20	166.10	1,279.20	1,746.50		
10	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	50.85	23.00	179.20	253.05		
			סה"כ צריכה	50.85	23.00	179.20	253.05		
11	31606	ק.קרקע גפניקה	17312641 - 1	1,674.60	694.00	6,031.20	8,399.80	81.40	
			סה"כ צריכה	1,674.60	694.00	6,031.20	8,399.80		
12	32139	ק.קרקע גפניקה מפוח	17313210 - 1	1,317.00	261.90	2,974.80	4,553.70	11.17	
			סה"כ צריכה	1,317.00	261.90	2,974.80	4,553.70		
13	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	373.40	161.40	1,297.60	1,832.40	9.92	
			סה"כ צריכה	373.40	161.40	1,297.60	1,832.40		
14	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	36.10	17.80	135.40	189.30	0.53	
			סה"כ צריכה	36.10	17.80	135.40	189.30		
15	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	535.20	265.80	1,996.20	2,797.20	4.82	
			סה"כ צריכה	535.20	265.80	1,996.20	2,797.20		
16	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	176.80	80.60	615.40	872.80	6.99	
			סה"כ צריכה	176.80	80.60	615.40	872.80		
17	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	394.80	132.40	1,252.00	1,779.20	34.34	
			סה"כ צריכה	394.80	132.40	1,252.00	1,779.20		
18	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	168.60	227.60	1,107.40	1,503.60	262.35	
			סה"כ צריכה	168.60	227.60	1,107.40	1,503.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	1,722.40	749.80	5,859.40	8,331.60	20.84	
			14155676 - 4	1,084.40	520.40	3,974.00	5,578.80	10.96	
			16045505 - 1	912.20	387.00	2,101.20	3,400.40	10.51	
			סה"כ צריכה	3,719.00	1,657.20	11,934.60	17,310.80		
20	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	414.00	200.40	1,602.00	2,216.40	21.50	
			14155682 - 4	23.20	0.80	32.00	56.00	5.90	
			16045506 - 1	171.20	53.60	494.00	718.80	11.28	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	608.40	254.80	2,128.00	2,991.20		
21	15408	קומה 13 פידוואיזר ב.חיוני	16045504 - 1	1,768.60	651.00	5,745.40	8,165.00	22.64	
			סה"כ צריכה	1,768.60	651.00	5,745.40	8,165.00		
22	15407	קומה 13 פידוואיזר מ"א	16045502 - 3	371.60	78.00	1,000.80	1,450.40	28.46	
			סה"כ צריכה	371.60	78.00	1,000.80	1,450.40		
23	17995	קומה 14 אייר פראנס ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	174.30	79.00	684.70	938.00	7.57	
			סה"כ צריכה	174.30	79.00	684.70	938.00		
24	23475	קומה 14 סירין מ"א	16045501 - 1	246.00	48.40	652.40	946.80	27.09	
			סה"כ צריכה	246.00	48.40	652.40	946.80		
25	23474	קומה 14 סירין ב.חיוני	16045503 - 1	580.40	123.80	1,698.00	2,402.20	10.15	
			סה"כ צריכה	580.40	123.80	1,698.00	2,402.20		
26	19574	קומה 15+16+17 סינס	16045503 - 2	951.00	344.60	2,855.20	4,150.80	10.03	
			16045504 - 3	810.40	176.00	1,915.80	2,902.20	9.65	
			16045504 - 4	1,088.40	342.40	3,235.60	4,666.40	15.32	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,849.80	863.00	8,006.60	11,719.40		
27	19570	קומה 15+17 סינס מ"א	16045501 - 2	1,547.20	868.00	3,858.00	6,273.20	527.37	
			16045502 - 1	1,236.80	628.80	3,203.20	5,068.80	60.91	
			סה"כ צריכה	2,784.00	1,496.80	7,061.20	11,342.00		
28	11196	קומה 18 אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגום)	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,130.40	497.00	4,187.40	5,814.80	16.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,130.40	497.00	4,187.40	5,814.80		
29	10633	קומה 18 אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - מ"א)	14155667 - 1	199.20	94.00	864.00	1,157.20	15.45	
			סה"כ צריכה	199.20	94.00	864.00	1,157.20		
30	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	353.20	19.00	717.60	1,089.80	10.05	
			סה"כ צריכה	353.20	19.00	717.60	1,089.80		
31	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	589.40	154.80	1,526.60	2,270.80	16.65	
			סה"כ צריכה	589.40	154.80	1,526.60	2,270.80		
32	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	106.45	42.50	518.25	667.20	3.81	
			סה"כ צריכה	106.45	42.50	518.25	667.20		
33	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	50.60	8.35	346.30	405.25	7.24	
			סה"כ צריכה	50.60	8.35	346.30	405.25		
34	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	134.90	80.80	777.10	992.80	75.34	
			סה"כ צריכה	134.90	80.80	777.10	992.80		
35	24649	קומה 20 אקווה סקויריטי ב.חיוני	16048029 - 4	466.40	175.20	1,515.40	2,157.00	9.60	
			סה"כ צריכה	466.40	175.20	1,515.40	2,157.00		
36	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	918.00	278.40	2,666.80	3,863.20	10.05	
			סה"כ צריכה	918.00	278.40	2,666.80	3,863.20		
37	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	300.60	5.40	569.60	875.60	13.87	
			סה"כ צריכה	300.60	5.40	569.60	875.60		
38	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	508.40	96.20	1,174.40	1,779.00	8.20	
			סה"כ צריכה	508.40	96.20	1,174.40	1,779.00		
39	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	346.00	79.60	980.40	1,406.00	15.52	
			סה"כ צריכה	346.00	79.60	980.40	1,406.00		
40	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	304.40	92.00	1,002.00	1,398.40	15.56	
			סה"כ צריכה	304.40	92.00	1,002.00	1,398.40		
41	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	5.20	2.60	19.80	27.60	0.04	
			סה"כ צריכה	5.20	2.60	19.80	27.60		
42	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	140.40	70.20	525.80	736.40	1.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	140.40	70.20	525.80	736.40		
43	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	473.30	34.80	1,141.80	1,649.90	73.53	
			סה"כ צריכה	473.30	34.80	1,141.80	1,649.90		
44	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	326.00	114.60	989.00	1,429.60	11.58	
			סה"כ צריכה	326.00	114.60	989.00	1,429.60		
45	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	0.00	0.00	3.80	3.80	4.11	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.80	3.80		
46	16771	קומה 24 סינגולרטים ב.חיוני	16045510 - 3	375.60	73.40	982.40	1,431.40	5.82	
			סה"כ צריכה	375.60	73.40	982.40	1,431.40		
47	16770	קומה 24 סינגולרטים מ"א	16045509 - 3	115.56	3.48	339.20	458.24	14.11	
			סה"כ צריכה	115.56	3.48	339.20	458.24		
48	16363	קומה 25 דרגון פלי" ב.חיוני	16045510 - 1	1,288.40	432.80	3,887.40	5,608.60	15.27	
			סה"כ צריכה	1,288.40	432.80	3,887.40	5,608.60		
49	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	74.64	6.00	86.56	167.20	5.55	
			סה"כ צריכה	74.64	6.00	86.56	167.20		
50	15524	קומה 26 סינגולרטים	14155660 - 3	631.20	202.60	1,935.80	2,769.60	11.94	
			14155672 - 1	1,126.00	550.40	4,190.00	5,866.40	10.87	
			16092204 - 1	296.60	43.00	728.60	1,068.20	5.85	
			סה"כ צריכה	2,053.80	796.00	6,854.40	9,704.20		
51	13079	קומה 26 סינגולרטים מ"א	14155665 - 3	872.00	104.00	1,722.40	2,698.40	30.71	
			16092205 - 1	36.00	5.00	78.60	119.60	5.66	
			סה"כ צריכה	908.00	109.00	1,801.00	2,818.00		
52	40042	קומה 27 דרגון פליי	14155690 - 3	257.20	124.40	958.60	1,340.20	4.55	
			16254101 - 1	46.80	23.40	175.70	245.90	0.37	
			16254101 - 2	115.70	96.80	617.50	830.00	4.32	
			סה"כ צריכה	419.70	244.60	1,751.80	2,416.10		
53	40043	קומה 27 דרגון פליי מ"א	16224961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	831.40	208.60	1,991.40	3,031.40	12.08	
			14155745 - 1	24.80	12.50	97.20	134.50	0.52	
			14155745 - 2	1.60	0.80	7.15	9.55	0.10	
			סה"כ צריכה	857.80	221.90	2,095.75	3,175.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	885.00	145.00	1,565.80	2,595.80	24.36	
			סה"כ צריכה	885.00	145.00	1,565.80	2,595.80		
56	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	1,496.00	669.20	5,330.40	7,495.60	16.57	
			14155709 - 1	25.05	12.45	92.80	130.30	0.36	
			14155709 - 2	63.00	30.40	229.10	322.50	0.89	
			14155709 - 4	1,669.20	837.60	6,266.80	8,773.60	13.82	
			סה"כ צריכה	3,253.25	1,549.65	11,919.10	16,722.00		
57	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	342.40	171.60	1,353.60	1,867.60	21.05	
			סה"כ צריכה	342.40	171.60	1,353.60	1,867.60		
58	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	31.60	0.00	96.00	127.60	6.16	
			16048033 - 1	98.80	34.40	314.00	447.20	8.65	
			16048033 - 2	8.40	0.00	21.20	29.60	5.03	
			סה"כ צריכה	138.80	34.40	431.20	604.40		
59	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	484.80	224.80	1,751.80	2,461.40	6.26	
			סה"כ צריכה	484.80	224.80	1,751.80	2,461.40		
60	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	910.60	442.00	3,389.80	4,742.40	12.13	
			16045511 - 2	1,385.00	657.00	5,076.80	7,118.80	17.37	
			סה"כ צריכה	2,295.60	1,099.00	8,466.60	11,861.20		
61	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	699.30	295.20	2,299.70	3,294.20	6.84	
			סה"כ צריכה	699.30	295.20	2,299.70	3,294.20		
62	19616	קומה 34 אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,514.80	648.80	5,344.40	7,508.00	521.97	
			סה"כ צריכה	1,514.80	648.80	5,344.40	7,508.00		
64	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	324.90	49.40	659.60	1,033.90	9.57	
			סה"כ צריכה	324.90	49.40	659.60	1,033.90		
65	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	154.00	69.60	583.20	806.80	4.14	
			16254138 - 3	17.90	8.90	68.90	95.70	0.69	
			סה"כ צריכה	171.90	78.50	652.10	902.50		
66	15410	קומה 35+36 AOL מא	16045508 - 3	25.20	12.40	104.40	142.00	3.13	
			16048033 - 4	868.80	434.40	3,300.80	4,604.00	8.58	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	894.00	446.80	3,405.20	4,746.00		
67	17993	קומה 37 אלקטרה	3 - 14155675	1,395.80	671.20	3,873.60	5,940.60	13.71	
			סה"כ צריכה	1,062.00	605.20	3,493.60	5,160.80	14.28	
			סה"כ צריכה	2,457.80	1,276.40	7,367.20	11,101.40		
68	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	3 - 16048033	1,276.00	802.80	5,716.80	7,795.60	33.82	
			סה"כ צריכה	1,276.00	802.80	5,716.80	7,795.60		
69	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	4 - 15091227	1,926.00	863.60	6,971.20	9,760.80	22.48	
			סה"כ צריכה	1,926.00	863.60	6,971.20	9,760.80		
70	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	3 - 15091221	166.80	187.60	472.00	826.40	16.24	
			סה"כ צריכה	166.80	187.60	472.00	826.40		
71	22416	קומה 39 וולטיסטון החזקות מ"א	2 - 15091221	280.00	34.80	685.20	1,000.00	12.45	
			סה"כ צריכה	280.00	34.80	685.20	1,000.00		
72	22417	קומה 39 וולטיסטון החזקות ב.חיוני	3 - 15091227	926.20	135.60	2,235.80	3,297.60	13.63	
			סה"כ צריכה	926.20	135.60	2,235.80	3,297.60		
73	12163	קומה 40 אלוני חץ	2 - 16193818	653.80	255.00	2,338.00	3,246.80	14.23	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	653.80	255.00	2,338.00	3,246.80		
74	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	2 - 15091223	335.60	71.80	1,166.80	1,574.20	34.58	
			סה"כ צריכה	335.60	71.80	1,166.80	1,574.20		
75	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	3 - 15091223	295.70	3.30	423.60	722.60	18.06	
			סה"כ צריכה	295.70	3.30	423.60	722.60		
76	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	2 - 16048030	1,213.50	315.00	3,109.90	4,638.40	71.23	
			סה"כ צריכה	1,213.50	315.00	3,109.90	4,638.40		
77	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	1 - 17313254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	1 - 16193841	217.45	100.45	872.65	1,190.55	6.52	
			סה"כ צריכה	217.45	100.45	872.65	1,190.55		
79	22474	קומה 6 מיצוי ב.חיוני ו מ"א	3 - 16048026	302.40	54.60	1,212.00	1,569.00	17.52	
			סה"כ צריכה	302.40	54.60	1,212.00	1,569.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
80	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	2.85	1.10	13.15	17.10	0.27	
			16193841 - 2	80.60	36.70	322.50	439.80	3.51	
			סה"כ צריכה	83.45	37.80	335.65	456.90		
81	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	823.80	398.40	3,036.20	4,258.40	8.86	
			16048008 - 1	0.00	0.00	0.15	0.15	0.12	
			16048008 - 2	5.40	3.05	23.10	31.55	0.12	
			סה"כ צריכה	829.20	401.45	3,059.45	4,290.10		
82	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	64.80	31.00	245.20	341.00	3.90	
			סה"כ צריכה	64.80	31.00	245.20	341.00		
83	22473	קומה 9 טאבולה מ"א	16045506 - 2	13.20	0.00	11.20	24.40	6.56	
			סה"כ צריכה	13.20	0.00	11.20	24.40		
84	22472	קומה 9 טאבולה מאור וכח	16045505 - 2	1,277.40	531.40	4,541.60	6,350.40	15.33	
			סה"כ צריכה	1,277.40	531.40	4,541.60	6,350.40		
85	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	95,885.95	39,122.08	317,861.41	446,669.44		
			חשבון חברת חשמל	137,408.00	53,693.00	426,318.00	617,419.00		
			הפרש בקוט"ש	-41,522.05	-14,570.92	-108,456.59	-170,749.56		
			הפרש באחוזים	-30.22%	-27.14%	-25.44%	-27.66%		



■ פסגה (Kwh 95,885.95) 21%  
■ גבע (Kwh 39,122.08) 9%  
■ שפל (Kwh 317,861.41) 70%

