


**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527


תקופת דוח: (01/02/21 - 28/02/21)

תאריך הפקה: 09/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	25.62	10,204.86	7,274.94	964.87	1,965.06	00009659 - 4	TTI חדר שרתים	30782	1
	2.59	490.48	320.31	36.68	133.49	00009659 - 5			
	4.50	1,535.96	1,099.67	142.50	293.80	00018054 - 1			
	25.15	10,533.52	7,534.37	999.05	2,000.10	00018065 - 1			
	26.58	1,506.17	1,046.58	63.14	396.46	00020635 - 1			
	33.18	1,949.70	1,355.35	122.78	471.56	00025413 - 5			
		26,220.69	18,631.21	2,329.01	5,260.47	סה"כ צריכה			
	25.62	5,094.78	3,632.02	481.71	981.06	00009659 - 4	TTI משרדים	30783	2
	2.59	244.87	159.91	18.31	66.64	00009659 - 5			
	4.50	766.83	549.01	71.14	146.68	00018054 - 1			
	25.15	5,258.86	3,761.54	498.78	998.55	00018065 - 1			
	26.58	751.96	522.50	31.52	197.93	00020635 - 1			
	33.18	973.39	676.66	61.30	235.43	00025413 - 5			
		13,090.69	9,301.64	1,162.76	2,626.29	סה"כ צריכה			
	49.53	6,865.91	4,757.09	394.76	1,714.06	00009659 - 6	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	32768	3
		6,865.91	4,757.09	394.76	1,714.06	סה"כ צריכה			
	35.05	5,035.21	3,285.90	479.64	1,269.67	00009659 - 2	אשבל קומה 2 9-12	30743	4
		5,035.21	3,285.90	479.64	1,269.67	סה"כ צריכה			
	45.97	11,151.80	7,885.83	1,022.38	2,243.59	00024701 - 1	חניון 527	30789	5
		11,151.80	7,885.83	1,022.38	2,243.59	סה"כ צריכה			
	45.97	11,151.80	7,885.83	1,022.38	2,243.59	00024701 - 1	חניון 528	30790	6
		11,151.80	7,885.83	1,022.38	2,243.59	סה"כ צריכה			
		635.76	453.68	27.58	154.50	00015101 - 2	טונס קומת קרקע 10-13	30746	7
	18.23	1,600.25	1,218.47	66.15	315.64	00025154 - 2			
		2,236.01	1,672.15	93.73	470.14	סה"כ צריכה			
	13.61	1,390.53	969.08	92.88	328.57	00009659 - 3	טריטון טכנולוגיות בע"מ	36464	8
		1,712.61	1,276.03	106.14	330.43	00015101 - 7			
	35.98	3,300.46	2,430.17	201.81	668.48	00025154 - 7			
		6,403.59	4,675.28	400.83	1,327.49	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	404.57	201.12	1,518.11	2,123.80	3.36	
			סה"כ צריכה	404.57	201.12	1,518.11	2,123.80		
10	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	6,371.90	3,320.00	22,680.26	32,372.16	156.67	
			00022684 - 1	10,912.96	3,297.86	38,294.91	52,505.73	258.05	
			סה"כ צריכה	17,284.86	6,617.86	60,975.17	84,877.89		
11	30786	מטריקס	00015101 - 1	764.78	304.90	2,573.09	3,642.77		
			00015101 - 4	262.87	123.78	1,018.90	1,405.55		
			00015101 - 8	764.33	254.37	2,106.98	3,125.67		
			00025154 - 1	1,696.77	718.70	6,077.35	8,492.82	49.04	
			00025154 - 4	822.73	430.78	3,352.21	4,605.72	24.20	
			00025154 - 8	1,574.69	617.08	4,813.26	7,005.03	36.88	
			סה"כ צריכה	5,886.17	2,449.60	19,941.78	28,277.56		
12	33936	מכנף שירותים אווריים בע"מ	00015101 - 5	27.56	9.35	125.10	162.01		
			00025154 - 5	111.78	26.33	532.88	671.00	8.92	
			סה"כ צריכה	139.34	35.69	657.98	833.01		
13	33935	פרוריטי	00009659 - 1	675.61	324.69	2,260.47	3,260.78	19.16	
			סה"כ צריכה	675.61	324.69	2,260.47	3,260.78		
14	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-4,487.18	-2,044.75	-15,771.66	-22,303.60	45.97	
			00025413 - 1	6,023.12	2,838.11	21,810.91	30,672.14	60.70	
			00025413 - 3	1,078.35	644.45	3,234.94	4,957.74	30.11	
			סה"כ צריכה	2,614.29	1,437.81	9,274.19	13,326.29		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	5,033.94	1,632.34	15,709.74	22,376.02	105.34	
			00023651 - 1	20.34	9.14	80.02	109.50	0.99	
			00023651 - 2	2.93	1.76	26.34	31.03	1.09	
			00023651 - 3	241.58	121.30	926.82	1,289.69	2.98	
			סה"כ צריכה	5,298.79	1,764.54	16,742.92	23,806.25		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00015101 - 3	0.19	0.10	0.75	1.04	0.02	
			00025154 - 3	0.52	0.25	1.98	2.76	0.02	
			סה"כ צריכה	0.72	0.35	2.73	3.80		
			סה"כ צריכה	49,459.65	19,737.14	169,468.28	238,665.06		
			חשבון חברת חשמל	52,935.00	21,184.00	182,299.00	256,418.00		
			הפרש בקוט"ש	-3,475.35	-1,446.86	-12,830.72	-17,752.94		
			הפרש באחוזים	-6.57%	-6.83%	-7.04%	-6.92%		



- פסגה (Kwh 49,459.65)
- גבע (Kwh 19,737.14)
- שפיל (Kwh 169,468.28)

