



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (28/02/21 - 01/02/21)


תאריך הפקה: 11/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		4,302.10	2,968.30	307.10	1,026.70	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		3,707.40	2,518.40	244.30	944.70	15140017 - 1			
		4,091.00	2,863.60	294.30	933.10	16224440 - 1			
		4,239.30	2,866.00	233.20	1,140.10	17013924 - 1			
	141.66	742.20	631.90	35.80	74.50	17313060 - 1			
		17,082.00	11,848.20	1,114.70	4,119.10	סה"כ צריכה			
	22.67	3,403.60	2,553.90	212.00	637.70	18029625 - 3	קומה 0 - גימס	33408	2
	1.59	139.00	120.10	0.60	18.30	18029700 - 2			
		3,542.60	2,674.00	212.60	656.00	סה"כ צריכה			
	2.06	18.50	6.00	0.50	12.00	18029625 - 13	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	34014	3
	1.88	0.30	0.30	0.00	0.00	18029700 - 10			
		18.80	6.30	0.50	12.00	סה"כ צריכה			
	31.25	8,601.90	5,591.80	391.80	2,618.30	18029625 - 7	קומה 02 - מכבי דנט	34008	4
	29.91	1,563.70	1,015.70	28.70	519.30	18029700 - 12			
		10,165.60	6,607.50	420.50	3,137.60	סה"כ צריכה			
	16.95	5,377.44	3,839.52	485.92	1,052.00	18029625 - 11	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	33634	5
	23.90	1,784.16	1,227.36	141.44	415.36	18029700 - 6			
		7,161.60	5,066.88	627.36	1,467.36	סה"כ צריכה			
	20.74	1,261.70	797.90	34.00	429.80	16254156 - 4	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	40571	6
	10.23	2,333.60	1,496.90	173.30	663.40	18029700 - 14			
		3,595.30	2,294.80	207.30	1,093.20	סה"כ צריכה			
	15.90	4,989.20	3,466.80	361.20	1,161.20	16254156 - 1	קומה 06 - ריג'יוס	30336	7
	26.34	1,126.20	813.80	45.00	267.40	18040260 - 1			
		6,115.40	4,280.60	406.20	1,428.60	סה"כ צריכה			
	22.80	6,311.40	4,526.20	461.20	1,324.00	18029625 - 1	קומה 07 - אקסג'נט	30490	8
	58.65	9,970.60	7,255.00	851.40	1,864.20	18040260 - 2			
		16,282.00	11,781.20	1,312.60	3,188.20	סה"כ צריכה			
	11.51	3,251.60	2,202.00	207.60	842.00	16254156 - 2	קומה 08 - אקסג'נט	30338	9
	28.03	1,772.40	1,222.00	133.60	416.80	18040260 - 3			
		5,024.00	3,424.00	341.20	1,258.80	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי	18029625 - 2	2,839.80	1,250.20	10,296.60	14,386.60	28.26	
			18040260 - 4	75.80	1.20	208.00	285.00	9.88	
			סה"כ צריכה	2,915.60	1,251.40	10,504.60	14,671.60		
11	30900	קומה 10 - אמ קי	16254156 - 3	2,719.40	971.80	8,545.40	12,236.60	28.20	
			18029700 - 1	338.60	112.00	1,004.80	1,455.40	10.03	
			סה"כ צריכה	3,058.00	1,083.80	9,550.20	13,692.00		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	1,866.40	780.80	5,734.20	8,381.40	28.72	
			18029700 - 8	496.20	162.20	1,665.20	2,323.60	36.05	
			סה"כ צריכה	2,362.60	943.00	7,399.40	10,705.00		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	488.80	212.40	1,647.20	2,348.40	12.88	
			18029700 - 9	146.60	52.80	727.20	926.60	21.92	
			סה"כ צריכה	635.40	265.20	2,374.40	3,275.00		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	230.22	62.28	714.72	1,007.22	3.97	
			20004327 - 1	75.96	16.20	213.60	305.76	14.35	
			סה"כ צריכה	306.18	78.48	928.32	1,312.98		
			סה"כ צריכה	25,638.64	8,264.84	78,740.40	112,643.88		
			חשבון חברת חשמל			161,396.00	161,396.00		
			הפרש בקוט"ש			-82,655.60	-48,752.12		
			הפרש באחוזים			-51.21%	-30.21%		



■ פסגה (Kwh 25,638.64)  
■ גבע (Kwh 8,264.84)  
■ שפל (Kwh 78,740.40)

