



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/02/21 - 28/02/21)

תאריך הפקה: 11/03/21

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 20390 | B3 בלתי חיוני (שנאי 7) | 00022181 - 1 | 85.45 | 17.53 | 354.00 | 456.98 | 9.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 85.45 | 17.53 | 354.00 | 456.98 | | |
| 2 | 20391 | B3 חיוני (שנאי 8) | 00020900 - 1 | 805.69 | 275.34 | 2,446.43 | 3,527.45 | 11.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 805.69 | 275.34 | 2,446.43 | 3,527.45 | | |
| 3 | 20436 | בית קפה | 00023361 - 8 | 311.23 | 198.54 | 1,650.005 | 2,159.77 | 16.53 | |
| | | | 00023364 - 8 | 86.11 | 62.62 | 456.26 | 605.00 | 5.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 397.34 | 261.16 | 2,106.27 | 2,764.77 | | |
| 4 | 20424 | חניון 1- (אמדוקס) | 00021300 - 6 | 2,444.90 | 1,251.62 | 9,201.52 | 12,898.04 | 31.01 | |
| | | | 00021300 - 7 | -769.98 | -398.54 | -2,894.82 | -4,063.33 | 9.58 | |
| | | | 00021300 - 8 | -447.20 | -226.56 | -1,883.39 | -2,557.15 | 9.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,227.73 | 626.53 | 4,423.30 | 6,277.56 | | |
| 5 | 20384 | חניון 2- לא לדוח סיכום | 00021300 - 7 | 769.98 | 398.54 | 2,894.82 | 4,063.33 | 9.58 | |
| | | | סה"כ צריכה | 769.98 | 398.54 | 2,894.82 | 4,063.33 | | |
| 6 | 20385 | חניון 3- לא לדוח סיכום | 00021300 - 8 | 447.20 | 226.56 | 1,883.39 | 2,557.15 | 9.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 447.20 | 226.56 | 1,883.39 | 2,557.15 | | |
| 7 | 20387 | חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני | 00021955 - 1 | 274.18 | 104.44 | 886.38 | 1,265.00 | 2.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 274.18 | 104.44 | 886.38 | 1,265.00 | | |
| 8 | 20425 | מיזוג אוויר בניין B | 00021300 - 1 | 423.00 | 211.52 | 1,586.70 | 2,221.21 | 3.36 | |
| | | | 00021300 - 2 | 1,862.59 | 761.00 | 7,164.47 | 9,788.06 | 55.71 | |
| | | | 00021300 - 3 | 32.42 | 15.96 | 119.42 | 167.80 | 0.37 | |
| | | | 00021300 - 4 | 39.42 | 19.73 | 148.00 | 207.15 | 0.39 | |
| | | | 00021300 - 5 | 2,027.46 | 1,013.97 | 7,608.32 | 10,649.76 | 17.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,384.89 | 2,022.18 | 16,626.92 | 23,033.99 | | |
| 9 | 20435 | ציבורי משנאים 7-8 | 00005120 - 1 | 5,349.68 | 2,368.56 | 20,389.36 | 28,107.60 | 105.04 | |
| | | | 00020900 - 1 | -805.69 | -275.34 | -2,446.43 | -3,527.45 | 11.02 | |
| | | | 00021300 - 1 | -423.00 | -211.52 | -1,586.70 | -2,221.21 | 3.36 | |
| | | | 00021300 - 2 | -1,862.59 | -761.00 | -7,164.47 | -9,788.06 | 55.71 | |
| | | | 00021300 - 3 | -32.42 | -15.96 | -119.42 | -167.80 | 0.37 | |
| | | | 00021300 - 4 | -39.42 | -19.73 | -148.00 | -207.15 | 0.39 | |
| | | | 00021300 - 5 | -2,027.46 | -1,013.97 | -7,608.32 | -10,649.76 | 17.70 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|-----------|----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 00022159 - 1 | 9,589.76 | 4,231.88 | 33,900.76 | 47,722.40 | 120.08 | |
| | | | 00022181 - 1 | -85.45 | -17.53 | -354.00 | -456.98 | 9.26 | |
| | | | 00023361 - 1 | -1,000.41 | -511.87 | -4,203.65 | -5,715.94 | 23.81 | |
| | | | 00023361 - 2 | -873.72 | -379.24 | -3,171.58 | -4,424.54 | 14.34 | |
| | | | 00023361 - 3 | -1,967.20 | -769.76 | -6,633.79 | -9,370.75 | 28.92 | |
| | | | 00023361 - 4 | -846.72 | -355.63 | -2,207.96 | -3,410.32 | 11.24 | |
| | | | 00023361 - 5 | -1,081.78 | -520.88 | -4,153.35 | -5,756.01 | 14.22 | |
| | | | 00023361 - 6 | -1,040.30 | -494.87 | -3,847.10 | -5,382.28 | 14.63 | |
| | | | 00023361 - 7 | -955.50 | -423.69 | -3,406.97 | -4,786.16 | 12.71 | |
| | | | 00023364 - 1 | -152.31 | -108.65 | -788.33 | -1,049.29 | 9.36 | |
| | | | 00023364 - 2 | 7.19 | 12.74 | 23.98 | 43.91 | 6.10 | |
| | | | 00023364 - 3 | 5.28 | 6.88 | 8.69 | 20.85 | 3.72 | |
| | | | 00023364 - 4 | -26.85 | -5.17 | -80.56 | -112.57 | 4.40 | |
| | | | 00023364 - 5 | -225.09 | -60.002 | -696.94 | -982.03 | 16.32 | |
| | | | 00023364 - 6 | -34.44 | -13.58 | -103.77 | -151.79 | 3.06 | |
| | | | 00023364 - 7 | -9.84 | -2.28 | -9.60 | -21.72 | 2.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,461.71 | 659.38 | 5,591.85 | 7,712.94 | | |
| 10 | 20437 | קומה 0 | 00023361 - 1 | 1,000.41 | 511.87 | 4,203.65 | 5,715.94 | 23.81 | |
| | | | 00023361 - 8 | -311.23 | -198.54 | -1,650.005 | -2,159.77 | 16.53 | |
| | | | 00023364 - 1 | 152.31 | 108.65 | 788.33 | 1,049.29 | 9.36 | |
| | | | 00023364 - 8 | -86.11 | -62.62 | -456.26 | -605.00 | 5.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 755.38 | 359.37 | 2,885.71 | 4,000.46 | | |
| 11 | 20434 | קומה 1 אגף B | 00023317 - 1 | 1,009.95 | 265.53 | 3,505.55 | 4,781.03 | 26.04 | |
| | | | 00023322 - 1 | 378.99 | 42.79 | 1,108.18 | 1,529.97 | 22.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,388.94 | 308.33 | 4,613.73 | 6,311.00 | | |
| 12 | 20426 | קומה 4 אגף B | 00023361 - 2 | 873.72 | 379.24 | 3,171.58 | 4,424.54 | 14.34 | |
| | | | 00023364 - 2 | -7.19 | -12.74 | -23.98 | -43.91 | 6.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 866.53 | 366.50 | 3,147.60 | 4,380.63 | | |
| 13 | 20427 | קומה 5 אגף B | 00023361 - 3 | 1,967.20 | 769.76 | 6,633.79 | 9,370.75 | 28.92 | |
| | | | 00023364 - 5 | 225.09 | 60.002 | 696.94 | 982.03 | 16.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,192.29 | 829.76 | 7,330.73 | 10,352.77 | | |
| 14 | 20428 | קומה 6 אגף B | 00023361 - 5 | 1,081.78 | 520.88 | 4,153.35 | 5,756.01 | 14.22 | |
| | | | 00023364 - 3 | -5.28 | -6.88 | -8.69 | -20.85 | 3.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,076.50 | 513.99 | 4,144.67 | 5,735.16 | | |
| 15 | 20429 | קומה 7 אגף B | 00023361 - 6 | 1,040.30 | 494.87 | 3,847.10 | 5,382.28 | 14.63 | |
| | | | 00023364 - 4 | 26.85 | 5.17 | 80.56 | 112.57 | 4.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,067.15 | 500.04 | 3,927.66 | 5,494.85 | | |
| 16 | 20430 | קומה 8 אגף B | 00023361 - 7 | 955.50 | 423.69 | 3,406.97 | 4,786.16 | 12.71 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 00023364 - 7 | 9.84 | 2.28 | 9.60 | 21.72 | 2.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 965.34 | 425.97 | 3,416.56 | 4,807.88 | | |
| 17 | 20431 | קומה 9 אגף B | 00023361 - 4 | 846.72 | 355.63 | 2,207.96 | 3,410.32 | 11.24 | |
| | | | 00023364 - 6 | 34.44 | 13.58 | 103.77 | 151.79 | 3.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 881.17 | 369.22 | 2,311.72 | 3,562.11 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 20412 | שנאי 01 - אמדוקס | 00011156 - 1 | 18,023.49 | 8,538.98 | 65,576.48 | 92,138.94 | 198.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,023.49 | 8,538.98 | 65,576.48 | 92,138.94 | | |
| 2 | 20413 | שנאי 02 - אמדוקס | 00011161 - 1 | 35,699.65 | 17,809.40 | 133,920.30 | 187,429.35 | 311.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,699.65 | 17,809.40 | 133,920.30 | 187,429.35 | | |
| 3 | 20414 | שנאי 03 - אמדוקס | 15112861 - 1 | 17,482.00 | 8,116.90 | 60,240.00 | 85,838.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,482.00 | 8,116.90 | 60,240.00 | 85,838.90 | | |
| 4 | 20415 | שנאי 04 - אמדוקס | 00011163 - 1 | 13,870.10 | 5,635.25 | 46,037.90 | 65,543.25 | 223.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,870.10 | 5,635.25 | 46,037.90 | 65,543.25 | | |
| 5 | 20416 | שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4) | 00011159 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 20417 | שנאי 06 - אמדוקס | 00006070 - 1 | 45,207.20 | 22,706.75 | 171,230.90 | 239,144.85 | 403.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 45,207.20 | 22,706.75 | 171,230.90 | 239,144.85 | | |
| 7 | 20379 | שנאי 07 לא לדוח סיכום | 00005120 - 1 | 5,349.68 | 2,368.56 | 20,389.36 | 28,107.60 | 105.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,349.68 | 2,368.56 | 20,389.36 | 28,107.60 | | |
| 8 | 20380 | שנאי 08 לא לדוח סיכום | 00022159 - 1 | 9,589.76 | 4,231.88 | 33,900.76 | 47,722.40 | 120.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,589.76 | 4,231.88 | 33,900.76 | 47,722.40 | | |
| 9 | 20432 | שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10) | 00011141 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 20419 | שנאי 10 - אמדוקס | 00011149 - 1 | 8,969.72 | 5,780.32 | 27,819.52 | 42,569.56 | 345.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,969.72 | 5,780.32 | 27,819.52 | 42,569.56 | | |
| 11 | 20433 | שנאי 11 - אמדוקס | 00011143 - 1 | 14,997.80 | 6,561.56 | 52,171.48 | 73,730.84 | 188.00 | |
| | | | 00023317 - 1 | -1,009.95 | -265.53 | -3,505.55 | -4,781.03 | 26.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,987.85 | 6,296.03 | 48,665.93 | 68,949.81 | | |
| 12 | 20421 | שנאי 12 - אמדוקס | 00025471 - 1 | 84,187.90 | 41,426.15 | 317,009.60 | 442,623.65 | 747.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 84,187.90 | 41,426.15 | 317,009.60 | 442,623.65 | | |
| 13 | 20422 | שנאי 13 | 14152621 - 1 | 86,423.20 | 43,124.90 | 324,222.70 | 453,770.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 86,423.20 | 43,124.90 | 324,222.70 | 453,770.80 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 338,790.55 | 166,035.11 | 1,249,013.45 | 1,753,839.11 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 356,720.00 | 174,640.00 | 1,314,960.00 | 1,846,320.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -17,929.45 | -8,604.89 | -65,946.55 | -92,480.89 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -5.03% | -4.93% | -5.02% | -5.01% | | |



- פסגה (Kwh 338,790.55)
- גבע (Kwh 166,035.11)
- שפל (Kwh 1,249,013.45)

