



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (28/02/21 - 01/02/21)

תאריך הפקה: 16/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	12,900.23	5,324.03	40,336.19	58,560.44	137.57	
			תוספת צריכה	774.01	319.44	2,420.17	3,513.63		
			סה"כ צריכה	13,674.24	5,643.47	42,756.36	62,074.07		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112930 - 1	-3.10	-2.00	-18.30	-23.40		
			81018601 - 3	3,012.16	814.93	7,599.57	11,426.66	38.37	
			81018601 - 4	4,538.50	1,548.69	12,023.92	18,111.11	47.26	
			81018601 - 5	1,069.44	231.31	2,444.26	3,745.01	13.96	
			לוח שירותי בית	84.27	41.97	317.28	443.51		
			סה"כ צריכה	8,701.26	2,634.90	22,366.73	33,702.90		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112930 - 1	3.10	2.00	18.30	23.40		
			81018601 - 6	3,830.11	1,869.50	14,483.86	20,183.47	40.46	
			81018601 - 7	27.21	13.50	102.74	143.45	0.22	
			81018601 - 8	51.15	25.54	193.49	270.18	0.41	
			סה"כ צריכה	3,911.57	1,910.54	14,798.39	20,620.50		
			סה"כ צריכה	26,287.07	10,188.91	79,921.48	116,397.47		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש				116,397.47		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (26,287.07 Kwh)  
■ גבע (10,188.91 Kwh)  
■ שפל (79,921.48 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	84.27	41.97	317.28	443.51	0.68	
			סה"כ צריכה	84.27	41.97	317.28	443.51		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	14,173.00	5,361.40	41,879.10	61,413.50	0.82	
			סה"כ צריכה	14,173.00	5,361.40	41,879.10	61,413.50		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	13,782.70	5,251.80	40,694.00	59,728.50	0.79	
			סה"כ צריכה	13,782.70	5,251.80	40,694.00	59,728.50		

