



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/03/21 - 09/02/21)


תאריך הפקה: 16/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37398	GROWINGS	00024444 - 1	1,025.76	289.02	1,492.96	2,807.74	65.91	
			19093466 - 1	1.00	0.40	2.40	3.80	0.01	
			ציבורי 21.59	531.21	217.28	1,217.00	1,965.49		
			סה"כ צריכה	1,557.97	506.70	2,712.36	4,777.03		
2	37396	IMPORTECH	19093466 - 2	280.15	76.05	548.55	904.75	15.63	
			ציבורי 6.45	158.70	64.91	363.58	587.19		
			סה"כ צריכה	438.85	140.96	912.13	1,491.94		
3	19382	ביו מד	00023694 - 5	331.16	31.79	472.10	835.04	61.06	
			מ"א 3.98	355.64	146.66	842.26	1,344.56		
			ציבורי 4.26	104.81	42.87	240.13	387.82		
			סה"כ צריכה	791.62	221.32	1,554.49	2,567.43		
4	19381	דיירים קטנים קומה א	00023694 - 5	1,324.63	127.16	1,888.39	3,340.18	61.06	
			מ"א 9.29	830.13	342.32	1,965.99	3,138.44		
			ציבורי 4.44	109.24	44.68	250.28	404.20		
			סה"כ צריכה	2,264.01	514.16	4,104.65	6,882.82		
5	39878	דיירים קטנים קומת קרקע	00024444 - 2	533.74	114.93	923.32	1,571.98	16.97	
			מ"א 7.69	687.16	283.36	1,627.39	2,597.91		
			ציבורי 3.67	90.30	36.93	206.87	334.11		
			סה"כ צריכה	1,311.19	435.22	2,757.58	4,504.00		
6	81	המשביר לחקלאי 10.23	00023694 - 4	1,566.89	466.03	3,079.66	5,112.58	52.78	
			מ"א 17.96	1,604.87	661.79	3,800.77	6,067.43		
			ציבורי 8.57	210.86	86.25	483.08	780.19		
			סה"כ צריכה	3,382.61	1,214.07	7,363.51	11,960.20		
7	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	237.72	11.99	392.63	642.34	19.08	
			מ"א 7.49	669.29	275.99	1,585.06	2,530.35		
			ציבורי 6.89	169.52	69.34	388.38	627.25		
			סה"כ צריכה	1,076.54	357.32	2,366.07	3,799.93		
8	19376	שניידר	00023694 - 2	1,182.90	373.38	1,744.02	3,300.30	29.39	
			00023694 - 7	5.13	2.17	12.45	19.74	0.06	
			00023694 - 8	5,812.02	970.26	9,735.92	16,518.19	180.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	128.00	6.45	211.41	345.87	19.08	
			00024444 - 6	241.77	52.10	372.30	666.17	6.37	
			00024444 - 8	583.60	185.27	1,710.20	2,479.08	90.10	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מ"א 53.9	4,816.38	1,986.12	11,406.53	18,209.04		
			ציבורי 44.29	1,089.73	445.73	2,496.58	4,032.03		
			סה"כ צריכה	13,859.53	4,021.48	27,689.42	45,570.43		
			סה"כ צריכה	24,682.31	7,411.23	49,460.22	81,553.77		
			חשבון חברת חשמל	231,100.00	7,480.00	51,160.00	289,740.00		
			הפרש בקוט"ש	-206,417.69	-68.77	-1,699.78	-208,186.23		
			הפרש באחוזים	-89.32%	-0.92%	-3.32%	-71.85%		



■ פסגה (Kwh 24,682.31)
■ גבע (Kwh 7,411.23)
■ שפל (Kwh 49,460.22)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00023694 - 1	3,526.87	1,350.74	8,049.07	12,926.69	72.19	
			00023694 - 3	1,629.67	683.94	3,925.87	6,239.48	48.74	
			00023694 - 6	1,912.56	833.83	4,635.67	7,382.06	22.17	
			00024444 - 4	1,777.53	777.32	4,335.36	6,890.22	21.34	
			00024444 - 7	89.15	38.99	216.42	344.55	1.06	
			סה"כ צריכה	8,935.77	3,684.83	21,162.40	33,783.00		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00023694 - 1	-3,526.87	-1,350.74	-8,049.07	-12,926.69	72.19	
			00023694 - 2	-1,182.90	-373.38	-1,744.02	-3,300.30	29.39	
			00023694 - 3	-1,629.67	-683.94	-3,925.87	-6,239.48	48.74	
			00023694 - 4	-1,566.89	-466.03	-3,079.66	-5,112.58	52.78	
			00023694 - 5	-1,655.79	-158.95	-2,360.49	-4,175.22	61.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023694 - 6	-1,912.56	-833.83	-4,635.67	-7,382.06	22.17	
			00023694 - 7	-5.13	-2.17	-12.45	-19.74	0.06	
			00023694 - 8	-5,812.02	-970.26	-9,735.92	-16,518.19	180.27	
			00024444 - 1	-1,025.76	-289.02	-1,492.96	-2,807.74	65.91	
			00024444 - 2	-533.74	-114.93	-923.32	-1,571.98	16.97	
			00024444 - 3	24,650.67	7,398.20	49,385.60	81,434.48	508.00	
			00024444 - 4	-1,777.53	-777.32	-4,335.36	-6,890.22	21.34	
			00024444 - 5	-365.73	-18.44	-604.04	-988.21	19.08	
			00024444 - 6	-241.77	-52.10	-372.30	-666.17	6.37	
			00024444 - 7	-89.15	-38.99	-216.42	-344.55	1.06	
			00024444 - 8	-583.60	-185.27	-1,710.20	-2,479.08	90.10	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093466 - 1	-1.00	-0.40	-2.40	-3.80	0.01	
			19093466 - 2	-280.15	-76.05	-548.55	-904.75	15.63	
			סה"כ צריכה	2,460.43	1,006.38	5,636.89	9,103.71		

