

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/01/21 - 16/12/20)

תאריך הפקה: 21/03/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		3,508.44	2,440.56	374.76	693.12	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,508.44	2,440.56	374.76	693.12	סה"כ צריכה			
		3,533.73	2,297.61	334.44	901.68	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,533.73	2,297.61	334.44	901.68	סה"כ צריכה			
		1,326.96	881.67	97.05	348.24	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,326.96	881.67	97.05	348.24	סה"כ צריכה			
		8,022.92	4,745.63	778.53	2,498.75	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		8,022.92	4,745.63	778.53	2,498.75	סה"כ צריכה			
		54,703.60	36,887.20	4,998.00	12,818.40	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
		-308.88	-220.80	-29.52	-58.56	00022150 - 2			
		-29,019.00	-20,108.04	-2,531.28	-6,379.68	00022150 - 3			
		-3,508.44	-2,440.56	-374.76	-693.12	00022150 - 4			
		-8,022.92	-4,745.63	-778.53	-2,498.75	00022150 - 5			
		-1,326.96	-881.67	-97.05	-348.24	00022150 - 6			
		-3,533.73	-2,297.61	-334.44	-901.68	00022150 - 7			
		8,983.67	6,192.89	852.42	1,938.37	סה"כ צריכה			
		308.88	220.80	29.52	58.56	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		308.88	220.80	29.52	58.56	סה"כ צריכה			
		29,019.00	20,108.04	2,531.28	6,379.68	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		29,019.00	20,108.04	2,531.28	6,379.68	סה"כ צריכה			
		54,703.60	36,887.20	4,998.00	12,818.40	סה"כ צריכה			
		55,820.00	37,640.00	5,100.00	13,080.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,116.40	-752.80	-102.00	-261.60	הפרש בקוט"ש			
		-2.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (12,818.40 Kwh)
■ גבע (4,998.00 Kwh)
■ שפל (36,887.20 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	12,818.40	4,998.00	36,887.20	54,703.60		
				12,818.40	4,998.00	36,887.20	54,703.60		

