



דוח קוט"ש


עבור: ח.ל. חברה לבניין בע"מ

דוח מסכם עבור: כימפיל

תקופת דוח: (30/03/21 - 18/03/21)

תאריך הפקה: 31/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38725	לוח חשמל M ראשי כימפיל קומה 'א'	19051999 - 4	2,145.00	608.00	1,003.00	3,756.00	28.02	
			סה"כ צריכה	2,145.00	608.00	1,003.00	3,756.00		
2	38724	לוח חשמל M ראשי כימפיל-קומת קרקע	19051999 - 2	4,891.20	1,952.00	4,396.80	11,240.00	55.02	
			סה"כ צריכה	4,891.20	1,952.00	4,396.80	11,240.00		
3	38723	לוח חשמל ציבורי A	19051999 - 1	1,272.60	647.40	1,777.20	3,697.20	18.53	
			סה"כ צריכה	1,272.60	647.40	1,777.20	3,697.20		
4	38728	ראשי כימפיל קומה 'ב'	19051999 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,308.80	3,207.40	7,177.00	18,693.20		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			18,693.20			
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 8,308.80)
- גבע (Kwh 3,207.40)
- שפל (Kwh 7,177.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38727	ראשי שנאי 1	11103545 - 1	8,891.50	3,790.80	7,189.50	19,871.80	1.04	
			סה"כ צריכה	8,891.50	3,790.80	7,189.50	19,871.80		

