

דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (01/03/21 - 30/03/21)

תאריך הפקה: 31/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	1,026.60	400.20	1,021.00	2,447.80	4.57	
			סה"כ צריכה	1,026.60	400.20	1,021.00	2,447.80		
2	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	2,336.00	378.00	560.60	3,274.60	17.29	
			סה"כ צריכה	2,336.00	378.00	560.60	3,274.60		
3	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	385.00	66.40	152.40	603.80	3.77	
			סה"כ צריכה	385.00	66.40	152.40	603.80		
4	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	379.90	46.10	71.90	497.90	67.27	
			סה"כ צריכה	379.90	46.10	71.90	497.90		
5	28781	חיים פנחס (שוגון)	18040253 - 4	208.65	25.20	55.55	289.40	2.89	
			18040256 - 3	326.20	50.85	123.25	500.30	3.71	
			סה"כ צריכה	534.85	76.05	178.80	789.70		
6	28782	חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	652.10	63.60	171.00	886.70	3.29	
			סה"כ צריכה	652.10	63.60	171.00	886.70		
7	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,649.40	192.20	467.40	2,309.00	17.45	
			סה"כ צריכה	1,649.40	192.20	467.40	2,309.00		
8	29033	מיזוג אוויר	18050251 - 1	2,825.00	587.00	118.00	3,530.00	38.84	
			סה"כ צריכה	2,825.00	587.00	118.00	3,530.00		
9	29041	ציבורי	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 3	-2,336.00	-378.00	-560.60	-3,274.60	17.29	
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	-652.10	-63.60	-171.00	-886.70	3.29	
			18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 4	-208.65	-25.20	-55.55	-289.40	2.89	
			18040254 - 1	-3,941.60	-1,275.20	-3,081.90	-8,298.70	22.92	
			18040254 - 2	-1,649.40	-192.20	-467.40	-2,309.00	17.45	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040254 - 3	-2,401.10	-454.00	-1,269.20	-4,124.30	22.19	
			18040254 - 4	-2,317.40	-326.70	-690.00	-3,334.10	20.40	
			18040255 - 1	-385.00	-66.40	-152.40	-603.80	3.77	
			18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 4	-3,382.80	-1,113.50	-2,860.10	-7,356.40	17.94	
			18040256 - 1	-1,026.60	-400.20	-1,021.00	-2,447.80	4.57	
			18040256 - 2	-1,265.40	-500.20	-1,313.80	-3,079.40	5.90	
			18040256 - 3	-326.20	-50.85	-123.25	-500.30	3.71	
			18040256 - 4	-882.75	-105.25	-308.30	-1,296.30	36.75	
			18050251 - 1	-2,825.00	-587.00	-118.00	-3,530.00	38.84	
			18050251 - 2	29,577.50	7,030.00	14,862.50	51,470.00	158.13	
			18050251 - 3	-379.90	-46.10	-71.90	-497.90	67.27	
			18050251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,597.60	1,445.60	2,598.10	9,641.30		
10	29034	קבוצת פניסולה בע"מ	18040256 - 4	882.75	105.25	308.30	1,296.30	36.75	
			סה"כ צריכה	882.75	105.25	308.30	1,296.30		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	1,265.40	500.20	1,313.80	3,079.40	5.90	
			סה"כ צריכה	1,265.40	500.20	1,313.80	3,079.40		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	2,317.40	326.70	690.00	3,334.10	20.40	
			סה"כ צריכה	2,317.40	326.70	690.00	3,334.10		
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	3,382.80	1,113.50	2,860.10	7,356.40	17.94	
			סה"כ צריכה	3,382.80	1,113.50	2,860.10	7,356.40		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	3,941.60	1,275.20	3,081.90	8,298.70	22.92	
			סה"כ צריכה	3,941.60	1,275.20	3,081.90	8,298.70		
18	29039	קומה 9 - פינסולה	18040254 - 3	2,401.10	454.00	1,269.20	4,124.30	22.19	
			סה"כ צריכה	2,401.10	454.00	1,269.20	4,124.30		
			סה"כ צריכה	29,577.50	7,030.00	14,862.50	51,470.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				51,470.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 29,577.50)
- גבע (Kwh 7,030.00)
- שפל (Kwh 14,862.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	29,577.50	7,030.00	14,862.50	51,470.00	158.13	
			סה"כ צריכה	29,577.50	7,030.00	14,862.50	51,470.00		

