



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (31/03/21 - 01/03/21)

תאריך הפקה: 01/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בניין 1 חשמל	81017127 - 5	456.30	67.80	48.50	572.60	1.90	
			סה"כ צריכה	456.30	67.80	48.50	572.60		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בניין 1 מ"א	81018679 - 2	11.60	3.40	7.60	22.60		
			צילרים	62.08	11.66	9.43	83.17		
			סה"כ צריכה	73.68	15.06	17.03	105.77		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	91.40	0.20	0.20	91.80	0.60	
			צילרים	489.19	0.69	0.25	490.12		
			סה"כ צריכה	580.59	0.89	0.45	581.92		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	3,528.80	537.80	886.80	4,953.40	17.60	
			סה"כ צריכה	3,528.80	537.80	886.80	4,953.40		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	81017127 - 7	557.30	90.10	115.60	763.00	2.60	
			סה"כ צריכה	557.30	90.10	115.60	763.00		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	12.90	1.50	2.50	16.90		
			צילרים	69.04	5.14	3.10	77.29		
			סה"כ צריכה	81.94	6.64	5.60	94.19		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	116.50	12.40	30.60	159.50	1.20	
			סה"כ צריכה	116.50	12.40	30.60	159.50		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	2.70	0.90	2.10	5.70		
			צילרים	14.45	3.09	2.61	20.14		
			סה"כ צריכה	17.15	3.99	4.71	25.84		
10	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	920.70	374.90	842.50	2,138.10	3.80	
			סה"כ צריכה	920.70	374.90	842.50	2,138.10		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	104.30	14.50	33.20	152.00	3.70	
			81037892 - 7	651.20	34.80	78.00	764.00	3.30	
			סה"כ צריכה	755.50	49.30	111.20	916.00		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	107.60	1.70	0.00	109.30	3.10	
			צילרים	575.89	5.83	0.00	581.72		
			סה"כ צריכה	683.49	7.53	0.00	691.02		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	576.20	61.50	133.10	770.80	2.30	
			סה"כ צריכה	576.20	61.50	133.10	770.80		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	284.80	69.60	162.40	516.80	5.60	
			סה"כ צריכה	284.80	69.60	162.40	516.80		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	776.20	93.75	122.85	992.80	4.15	
			סה"כ צריכה	776.20	93.75	122.85	992.80		
17	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	108.00	17.50	36.90	162.40	0.85	
			סה"כ צריכה	108.00	17.50	36.90	162.40		
18	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	171.45	26.45	46.95	244.85	1.10	
			סה"כ צריכה	171.45	26.45	46.95	244.85		
19	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	3,888.70	516.10	128.30	4,533.10	24.10	
			סה"כ צריכה	3,888.70	516.10	128.30	4,533.10		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	485.40	162.60	361.60	1,009.60	2.20	
			צילרים	2,597.93	557.44	448.80	3,604.18		
			סה"כ צריכה	3,083.33	720.04	810.40	4,613.78		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,600.40	205.60	333.60	2,139.60	11.40	
			סה"כ צריכה	1,600.40	205.60	333.60	2,139.60		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	265.60	30.40	68.40	364.40	2.80	
			צילרים	1,421.53	104.22	84.90	1,610.65		
			סה"כ צריכה	1,687.13	134.62	153.30	1,975.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	974.00	123.60	205.60	1,303.20	3.20	
		צילרים		5,212.99	423.74	255.18	5,891.91		
		סה"כ צריכה		6,186.99	547.34	460.78	7,195.11		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,667.60	279.00	572.90	2,519.50	7.10	
		סה"כ צריכה		1,667.60	279.00	572.90	2,519.50		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	107.60	5.60	2.20	115.40	0.70	
		צילרים		575.89	19.20	2.73	597.82		
		סה"כ צריכה		683.49	24.80	4.93	713.22		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-576.20	-61.50	-133.10	-770.80	2.30	
			81017127 - 4	1,379.60	352.40	797.20	2,529.20	5.20	
			81037892 - 1	-116.50	-12.40	-30.60	-159.50	1.20	
		סה"כ צריכה		686.90	278.50	633.50	1,598.90		
		סה"כ צריכה		29,173.15	4,141.20	5,662.90	38,977.25		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					38,977.25		
		הפרש באחוזים							



- פסגה (29,173.15 Kwh)
- גבע (4,141.20 Kwh)
- שפל (5,662.90 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כלי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	11,019.00	1,131.00	807.00	12,957.00	144.00	
		סה"כ צריכה		11,019.00	1,131.00	807.00	12,957.00		

