



**דוח קוט"ש**

עבור: קניון רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/03/21 - 31/03/21)

תאריך הפקה: 02/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15668	*מגדלי קיורר מועמס 85 %	6 - 81014232	60,003.20	15,475.44	1,954.32	77,432.96	305.60	
			סה"כ צריכה	60,003.20	15,475.44	1,954.32	77,432.96		
2	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	3 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	2 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	4 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	1 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	7 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	2 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	7 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	1 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	8 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	4 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	19,497.20	5,416.00	4,142.00	29,055.20	104.40	
		סה"כ צריכה		19,497.20	5,416.00	4,142.00	29,055.20		
29	33777	מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	1,260.60	189.00	62.40	1,512.00	13.80	
		סה"כ צריכה		1,260.60	189.00	62.40	1,512.00		
30	34263	מגדלי קירור % 100	81014232 - 6	70,592.00	18,206.40	2,299.20	91,097.60	305.60	
		סה"כ צריכה		70,592.00	18,206.40	2,299.20	91,097.60		
31	33768	מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	2,977.60	575.20	717.60	4,270.40	17.60	
		סה"כ צריכה		2,977.60	575.20	717.60	4,270.40		
32	15667	פנוי	81015040 - 5	286.00	81.20	190.40	557.60	2.70	
		סה"כ צריכה		286.00	81.20	190.40	557.60		
33	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	15714	פנוי	81014210 - 8	29,144.65	8,494.15	5,389.45	43,028.25	161.00	
		סה"כ צריכה		29,144.65	8,494.15	5,389.45	43,028.25		
35	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15717	פנוי	81014871 - 1	0.20	0.00	0.20	0.40		
		סה"כ צריכה		0.20	0.00	0.20	0.40		
37	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15603	פנוי בילבונג קידס ח.150 לשעבר	81016191 - 6	1,075.26	282.15	259.09	1,616.49	9.56	
		סה"כ צריכה		1,075.26	282.15	259.09	1,616.49		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	33775	פנוי דליה דן - חוזה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	1,144.05	297.53	527.61	1,969.19	6.69	
			סה"כ צריכה	1,144.05	297.53	527.61	1,969.19		
47	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	54.17	9.23	17.09	80.49	0.39	
			סה"כ צריכה	54.17	9.23	17.09	80.49		
49	33774	פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	81037893 - 2	331.80	22.10	48.10	402.00	0.70	
			סה"כ צריכה	331.80	22.10	48.10	402.00		
50	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	13,176.85	4,072.15	6,449.66	23,698.67	62.98	
			סה"כ צריכה	13,176.85	4,072.15	6,449.66	23,698.67		
53	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	12,636.00	4,390.00	5,931.00	22,957.00	56.00	
			סה"כ צריכה	12,636.00	4,390.00	5,931.00	22,957.00		
54	33776	ראשי בנין IBS	81018676 - 4	7,566.00	1,764.00	2,830.80	12,160.80	31.20	
			סה"כ צריכה	7,566.00	1,764.00	2,830.80	12,160.80		
55	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	102,882.40	29,116.63	39,858.22	171,857.25	416.00	
			סה"כ צריכה	102,882.40	29,116.63	39,858.22	171,857.25		
56	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	101,031.08	28,858.20	39,465.43	169,354.70	428.80	
			סה"כ צריכה	101,031.08	28,858.20	39,465.43	169,354.70		
57	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	130,794.05	38,884.88	47,049.52	216,728.45	548.40	
			סה"כ צריכה	130,794.05	38,884.88	47,049.52	216,728.45		
58	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	140,997.15	40,029.05	29,026.28	210,052.48	586.80	
			סה"כ צריכה	140,997.15	40,029.05	29,026.28	210,052.48		
59	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	169,468.88	47,016.62	44,724.46	261,209.96	724.48	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	169,468.88	47,016.62	44,724.46	261,209.96		
60	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32603	*פרטנר	17313207 - 1	1,017.30	402.90	1,072.30	2,492.50	4.59	
			סה"כ צריכה	1,017.30	402.90	1,072.30	2,492.50		
2	15565	166.n ASH	81014245 - 5	1,289.12	298.12	182.40	1,769.64	8.33	
			מיזוג אויר	366.41	94.50	11.93	472.84		
			סה"כ צריכה	1,655.53	392.62	194.33	2,242.48		
3	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	3,893.61	1,175.76	906.40	5,975.78	21.52	
			מיזוג אויר	847.77	218.65	27.61	1,094.03		
			סה"כ צריכה	4,741.38	1,394.41	934.02	7,069.81		
4	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	3,836.60	1,231.40	1,343.80	6,411.80	24.80	
			מיזוג אויר	1,526.71	393.75	49.73	1,970.18		
			סה"כ צריכה	5,363.31	1,625.15	1,393.53	8,381.98		
5	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	629.98	124.22	41.58	795.78	3.65	
			סה"כ צריכה	629.98	124.22	41.58	795.78		
6	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	1,138.51	215.27	152.92	1,506.70	9.01	
			מיזוג אויר	286.20	73.81	9.32	369.34		
			סה"כ צריכה	1,424.71	289.09	162.24	1,876.04		
7	33773	א.ג אפ דיגיטל IBS	81037893 - 5	92.45	8.95	19.50	120.90	0.10	
			סה"כ צריכה	92.45	8.95	19.50	120.90		
8	15574	אדיס 250.n	81014232 - 3	860.30	252.50	104.40	1,217.20	6.50	
			מיזוג אויר	815.70	210.38	26.57	1,052.64		
			סה"כ צריכה	1,676.00	462.88	130.97	2,269.84		
9	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,895.43	375.09	217.74	2,488.25	14.29	
			מיזוג אויר	377.19	97.28	12.29	486.75		
			סה"כ צריכה	2,272.61	472.37	230.02	2,975.00		
10	16031	אופטיקנה 167.n	81016358 - 8	1,551.70	396.13	437.03	2,384.86	14.15	
			מיזוג אויר	363.33	93.71	11.83	468.87		
			סה"כ צריכה	1,915.03	489.84	448.86	2,853.73		
11	33770	אוקסיגן IBS	81022638 - 8	154.70	27.40	31.40	213.50	1.50	
			מיזוג אויר	62.16	9.74	3.41	75.31		
			סה"כ צריכה	216.86	37.14	34.81	288.81		
12	15576	אוריג'ינלס 176.n	81015037 - 2	2,848.30	849.90	1,023.80	4,722.00	16.60	
			מיזוג אויר	707.72	182.53	23.05	913.30		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,556.02	1,032.43	1,046.85	5,635.30		
13	15542	איי אופטיק קונסטת.ח. 214	81014231 - 2	1,543.52	346.25	274.74	2,164.52	7.37	
			מיזוג אויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,857.59	427.26	284.97	2,569.82		
14	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	364.08	121.70	223.11	708.89	2.89	
			סה"כ צריכה	364.08	121.70	223.11	708.89		
15	15579	אימפרס ח. 233	81016935 - 2	1,528.43	331.57	341.39	2,201.39	10.10	
			מיזוג אויר	266.85	68.82	8.69	344.37		
			סה"כ צריכה	1,795.28	400.40	350.08	2,545.76		
16	15580	אינדיגו ח. 212	81016353 - 6	918.44	232.57	170.43	1,321.44	4.61	
			מיזוג אויר	283.53	73.13	9.23	365.89		
			סה"כ צריכה	1,201.97	305.69	179.67	1,687.33		
17	15581	אינטימה ח. 165	81016358 - 4	1,068.52	228.97	106.97	1,404.46	6.11	
			מיזוג אויר	359.48	92.71	11.71	463.90		
			סה"כ צריכה	1,428.00	321.68	118.68	1,868.36		
18	15582	אירוקה ח. 127	81014174 - 3	1,259.42	301.46	130.65	1,691.54	9.08	
			מיזוג אויר	208.40	53.75	6.79	268.94		
			סה"כ צריכה	1,467.82	355.21	137.44	1,960.47		
19	15583	אלדו ח. 218-219	81016347 - 7	2,544.26	545.72	221.30	3,311.28	13.78	
			מיזוג אויר	468.22	120.76	15.25	604.23		
			סה"כ צריכה	3,012.48	666.48	236.55	3,915.51		
20	15584	אלמ ח. 179	81015037 - 6	2,993.00	776.70	367.20	4,136.90	13.60	
			מיזוג אויר	1,741.73	449.21	56.73	2,247.67		
			סה"כ צריכה	4,734.73	1,225.91	423.93	6,384.57		
21	15630	אלפא אקסטוריון ש. ח. 129	81014245 - 1	615.02	203.43	221.09	1,039.54	5.20	
			מיזוג אויר	269.93	69.62	8.79	348.34		
			סה"כ צריכה	884.96	273.05	229.88	1,387.88		
22	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	478.00	132.30	31.50	641.80	3.80	
			סה"כ צריכה	478.00	132.30	31.50	641.80		
23	15588	אמריקן איגל ח. 248	81016984 - 7	5,689.20	1,855.60	1,305.80	8,850.60	21.40	
			סה"כ צריכה	5,689.20	1,855.60	1,305.80	8,850.60		
24	15589	אמריקן יונטג ח. 269	81016363 - 2	1,089.89	244.44	193.36	1,527.69	6.45	
			מיזוג אויר	313.04	80.74	10.20	403.97		
			סה"כ צריכה	1,402.93	325.18	203.55	1,931.66		
25	15590	אן פונטיין ח. 131	81014245 - 3	349.40	77.64	59.89	486.93	3.75	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	182.64	47.10	5.95	235.69		
			סה"כ צריכה	532.04	124.75	65.84	722.63		
26	23642	אפסילון חיתום קומה 10	81016834 - 6	433.80	74.70	125.20	633.70	3.30	
			סה"כ צריכה	433.80	74.70	125.20	633.70		
27	15592	אפסילון 7.ק.	81014871 - 2	1,308.20	405.40	924.80	2,638.40	7.80	
			סה"כ צריכה	1,308.20	405.40	924.80	2,638.40		
28	15594	אפריל ח.157-156	81016358 - 2	2,779.72	598.79	228.37	3,606.88	19.06	
			מיזוג אויר	588.87	151.88	19.18	759.93		
			סה"כ צריכה	3,368.59	750.67	247.55	4,366.81		
29	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	81016834 - 7	1,743.40	309.40	667.40	2,720.20	11.60	
			סה"כ צריכה	1,743.40	309.40	667.40	2,720.20		
30	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	1,105.50	149.00	306.50	1,561.00	7.00	
			סה"כ צריכה	1,105.50	149.00	306.50	1,561.00		
31	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	3,261.33	868.11	1,176.64	5,306.08	27.23	
			מיזוג אויר	254.54	65.65	8.29	328.47		
			סה"כ צריכה	3,515.86	933.75	1,184.93	5,634.55		
32	15685	ארמני אקסציינג ח.180	81016984 - 1	945.80	236.30	128.10	1,310.20	4.50	
			מיזוג אויר	598.37	154.32	19.49	772.18		
			סה"כ צריכה	1,544.17	390.62	147.59	2,082.38		
33	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	9,314.06	2,524.04	3,061.10	14,899.21	51.94	
			מיזוג אויר	632.75	163.19	20.61	816.55		
			סה"כ צריכה	9,946.81	2,687.24	3,081.71	15,715.76		
34	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	1,551.14	296.27	226.94	2,074.35	11.21	
			מיזוג אויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,865.20	377.27	237.17	2,479.64		
35	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	2,514.25	602.85	247.00	3,364.10	13.35	
			מיזוג אויר	361.02	93.11	11.76	465.89		
			סה"כ צריכה	2,875.27	695.96	258.76	3,829.99		
36	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	81014219 - 7	1,493.06	310.94	112.90	1,916.91	8.90	
			מיזוג אויר	287.38	74.12	9.36	370.86		
			סה"כ צריכה	1,780.44	385.06	122.26	2,287.77		
37	33761	בזק IBS	81018676 - 2	602.10	233.40	536.65	1,372.15	2.30	
			סה"כ צריכה	602.10	233.40	536.65	1,372.15		
38	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	2,092.29	699.83	453.04	3,245.16	13.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	492.91	127.13	16.05	636.09		
			סה"כ צריכה	2,585.20	826.96	469.10	3,881.25		
39	33772	ברטק IBS	81037893 - 3	179.25	33.80	67.85	280.90	1.25	
			סה"כ צריכה	179.25	33.80	67.85	280.90		
40	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	904.31	206.90	209.25	1,320.45	6.76	
			מיזוג אויר	366.41	94.50	11.93	472.84		
			סה"כ צריכה	1,270.72	301.40	221.18	1,793.30		
41	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,643.20	358.47	237.14	2,238.81	12.86	
			מיזוג	503.12	129.76	16.39	649.27		
			סה"כ צריכה	2,146.32	488.23	253.53	2,888.08		
42	15613	ג'ורג'י צ'רלינג בע"מ	81016600 - 2	138.66	44.66	2.07	185.39	3.70	
			סה"כ צריכה	138.66	44.66	2.07	185.39		
43	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	2,856.50	736.60	450.20	4,043.30	20.00	
			מיזוג אויר	641.22	165.38	20.88	827.48		
			סה"כ צריכה	3,497.72	901.98	471.08	4,870.78		
44	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,289.49	290.46	71.15	1,651.10	7.98	
			מיזוג אויר	209.68	54.08	6.83	270.59		
			סה"כ צריכה	1,499.17	344.54	77.98	1,921.69		
45	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,842.01	462.10	519.36	2,823.47	7.28	
			סה"כ צריכה	1,842.01	462.10	519.36	2,823.47		
46	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	567.10	76.80	131.50	775.40	4.00	
			סה"כ צריכה	567.10	76.80	131.50	775.40		
47	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	1,147.75	268.10	185.59	1,601.43	6.48	
			מיזוג אויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,461.81	349.10	195.82	2,006.73		
48	33766	ד"ר פנינה שמש IBS	81022638 - 4	166.70	13.85	29.95	210.50	1.60	
			מיזוג אוויר	66.98	4.92	3.25	75.15		
			סה"כ צריכה	233.68	18.77	33.20	285.65		
49	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	1.82	0.44	0.69	2.96		
			סה"כ צריכה	1.82	0.44	0.69	2.96		
50	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	1,387.18	435.45	655.75	2,478.38	6.64	
			סה"כ צריכה	1,387.18	435.45	655.75	2,478.38		
51	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	166.93	57.91	105.03	329.87		
			סה"כ צריכה	166.93	57.91	105.03	329.87		
52	15619	דוכן סחוט ח.207	81014231 - 4	1,363.36	487.34	816.25	2,666.96	5.72	
			סה"כ צריכה	1,363.36	487.34	816.25	2,666.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
53	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	2,839.04	779.19	374.00	3,992.23	15.38	
			סה"כ צריכה	2,839.04	779.19	374.00	3,992.23		
54	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	356.60	100.25	91.05	547.89	2.43	
			מיזוג אוויר	128.29	33.09	4.18	165.56		
			סה"כ צריכה	484.89	133.33	95.23	713.45		
55	15626	דזיל ח.141	81016321 - 2	4,288.58	1,024.02	255.25	5,567.85	22.69	
			מיזוג אוויר	1,121.30	289.19	36.52	1,447.01		
			סה"כ צריכה	5,409.87	1,313.22	291.77	7,014.86		
56	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	458.83	114.08	53.59	626.50	6.26	
			מיזוג אוויר	128.29	33.09	4.18	165.56		
			סה"כ צריכה	587.12	147.17	57.77	792.06		
57	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	1,055.77	191.38	131.14	1,378.29	7.39	
			מיזוג אוויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,369.83	272.38	141.37	1,783.58		
58	15545	דר זרחת ק.3	81015040 - 6	40.50	15.00	34.50	90.00	1.40	
			סה"כ צריכה	40.50	15.00	34.50	90.00		
59	35358	ה. שטרן חדש ח. A. 240	81016441 - 4	2,583.68	588.39	287.09	3,459.17	21.84	
			מיזוג	780.03	201.18	25.41	1,006.62		
			סה"כ צריכה	3,363.71	789.57	312.50	4,465.78		
60	15638	הוגו בוס ח. 224-226	81014212 - 5	3,662.63	1,053.41	629.19	5,345.23	22.29	
			מיזוג אוויר	1,164.66	300.38	37.93	1,502.97		
			סה"כ צריכה	4,827.29	1,353.78	667.12	6,848.20		
61	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	1,594.65	441.15	269.62	2,305.42	7.03	
			מיזוג אוויר	340.24	87.75	11.08	439.07		
			סה"כ צריכה	1,934.89	528.90	280.70	2,744.49		
62	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	1,734.59	446.78	135.76	2,317.12	10.48	
			מיזוג אוויר	535.60	138.14	17.44	691.19		
			סה"כ צריכה	2,270.20	584.91	153.20	3,008.31		
63	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	632.34	198.56	297.81	1,128.72	5.51	
			מיזוג אוויר	270.45	69.75	8.81	349.00		
			סה"כ צריכה	902.79	268.31	306.62	1,477.72		
64	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	806.66	180.32	166.45	1,153.42	8.19	
			מיזוג אוויר	311.50	80.34	10.15	401.98		
			סה"כ צריכה	1,118.16	260.66	176.59	1,555.40		
65	33771	ווינדמן הפקות IBS	81037893 - 1	282.70	27.95	61.95	372.60	0.40	
			סה"כ צריכה	282.70	27.95	61.95	372.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
66	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	708.62	167.02	101.45	977.09	9.06	
			מיזוג אוויר	493.42	127.26	16.07	636.75		
			סה"כ צריכה	1,202.04	294.28	117.52	1,613.84		
67	15639	זארה ח. 102-107	81014241 - 4	26,362.99	7,616.52	10,401.92	44,381.43	135.68	
			סה"כ צריכה	26,362.99	7,616.52	10,401.92	44,381.43		
68	15548	זארה מחסן ח. 285	81016899 - 1	3,150.80	893.60	592.80	4,637.20	24.60	
			סה"כ צריכה	3,150.80	893.60	592.80	4,637.20		
69	42944	ח. 181 לקוסט	81016984 - 2	1,774.90	486.10	248.30	2,509.30	11.60	
			מיזוג אוויר	585.38	150.98	19.07	755.43		
			סה"כ צריכה	2,360.28	637.08	267.37	3,264.73		
70	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	1,903.14	478.34	242.72	2,624.20	10.70	
			מיזוג אוויר	533.71	137.65	17.38	688.74		
			סה"כ צריכה	2,436.85	615.99	260.10	3,312.94		
71	42946	ח. 235 נספרסו	81016935 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	128.29	33.09	4.18	165.56		
			סה"כ צריכה	128.29	33.09	4.18	165.56		
72	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	920.55	200.65	179.25	1,300.45	8.38	
			מיזוג אוויר	307.91	79.41	10.03	397.35		
			סה"כ צריכה	1,228.45	280.06	189.28	1,697.80		
73	42943	ח. 287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	618.80	108.80	319.60	1,047.20	9.20	
			סה"כ צריכה	618.80	108.80	319.60	1,047.20		
74	15550	ח. 208-209 - מנגו	81016785 - 4	8,986.19	2,931.82	787.31	12,705.32	53.60	
			מיזוג אוויר	2,098.90	541.33	68.36	2,708.59		
			סה"כ צריכה	11,085.09	3,473.15	855.67	15,413.91		
75	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	15551	ח. 267 - אמפוריו ארמני	81016331 - 6	3,658.49	904.66	231.65	4,794.79	21.33	
			מיזוג אוויר	625.05	161.21	20.36	806.62		
			סה"כ צריכה	4,283.54	1,065.86	252.01	5,601.41		
77	15641	טוליפ גלארי ח. 215	81014231 - 3	1,329.45	280.10	106.81	1,716.35	7.34	
			מיזוג אוויר	314.32	81.07	10.24	405.63		
			סה"כ צריכה	1,643.77	361.17	117.04	2,121.98		
78	15725	טומי הילפיגר ח. 136	81016887 - 2	4,225.87	1,115.73	296.28	5,637.88	32.83	
			מיזוג אוויר	1,092.45	281.76	35.58	1,409.79		
			סה"כ צריכה	5,318.33	1,397.48	331.86	7,047.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	15643	טופ שופ ח.253	81016600 - 1	5,860.75	1,656.93	543.14	8,060.82	31.18	
			מיזוג אויר	1,948.03	502.42	63.45	2,513.89		
			סה"כ צריכה	7,808.77	2,159.35	606.58	10,574.71		
80	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	204.00	51.44	85.29	340.73	2.44	
			סה"כ צריכה	204.00	51.44	85.29	340.73		
81	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,790.79	512.75	185.27	2,488.82	57.79	
			סה"כ צריכה	1,790.79	512.75	185.27	2,488.82		
82	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	1,415.25	359.06	199.82	1,974.13	9.86	
			מיזוג אויר	278.76	71.89	9.08	359.73		
			סה"כ צריכה	1,694.01	430.95	208.90	2,333.86		
83	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	1,018.50	218.45	72.14	1,309.09	7.66	
			מיזוג אויר	219.13	56.52	7.14	282.78		
			סה"כ צריכה	1,237.63	274.97	79.27	1,591.87		
84	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	8,169.40	2,745.00	1,735.60	12,650.00	38.80	
			סה"כ צריכה	8,169.40	2,745.00	1,735.60	12,650.00		
85	15647	לואי ויטון ק.5	81015040 - 7	476.80	137.70	137.60	752.10	2.40	
			סה"כ צריכה	476.80	137.70	137.60	752.10		
86	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	24.85	31.98	95.71	152.55	3.65	
			סה"כ צריכה	24.85	31.98	95.71	152.55		
87	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	29,888.15	10,679.13	17,202.50	57,769.77	124.90	
			סה"כ צריכה	29,888.15	10,679.13	17,202.50	57,769.77		
88	15650	ליאונידיס	81026474 - 1	323.38	124.99	286.15	734.52	2.07	
			סה"כ צריכה	323.38	124.99	286.15	734.52		
89	15593	ליטל רזילי ח.222	81016347 - 2	966.11	251.78	116.92	1,334.81	8.82	
			מיזוג אויר	324.59	83.71	10.57	418.87		
			סה"כ צריכה	1,290.69	335.50	127.49	1,753.68		
90	37389	לילך אלגרבל ח.273	81016363 - 6	545.99	136.97	66.83	749.79	4.33	
			מיזוג אויר	309.70	79.88	10.09	399.67		
			סה"כ צריכה	855.69	216.84	76.92	1,149.46		
91	15651	ללין ח.158-160	81014210 - 1	3,319.93	1,048.16	604.01	4,972.10	19.79	
			מיזוג אויר	1,036.62	267.36	33.76	1,337.74		
			סה"כ צריכה	4,356.55	1,315.52	637.77	6,309.84		
92	15591	לנדזור ח.139	81016785 - 2	4,519.46	1,320.59	872.47	6,712.52	27.94	
			מיזוג אויר	235.55	60.75	7.67	303.97		
			סה"כ צריכה	4,755.01	1,381.34	880.14	7,016.49		
93	15652	מ"א בגג	81016899 - 5	178.80	72.00	167.60	418.40	0.40	
			סה"כ צריכה	178.80	72.00	167.60	418.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
94	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	8,691.07	2,051.07	1,186.32	11,928.46	43.90	
			סה"כ צריכה	8,691.07	2,051.07	1,186.32	11,928.46		
95	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	2,591.66	779.53	874.54	4,245.74	13.71	
			מיזוג אויר	423.89	109.32	13.81	547.02		
			סה"כ צריכה	3,015.54	888.86	888.35	4,792.75		
96	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	1,295.20	522.90	1,203.90	3,022.00	4.60	
			סה"כ צריכה	1,295.20	522.90	1,203.90	3,022.00		
97	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	4,285.09	1,705.23	3,666.90	9,657.22	17.95	
			סה"כ צריכה	4,285.09	1,705.23	3,666.90	9,657.22		
98	15655	מגדל משרדים אפסילון 7 ק.	81016834 - 3	1,845.80	212.70	472.40	2,530.90	9.30	
			סה"כ צריכה	1,845.80	212.70	472.40	2,530.90		
99	15657	מגדל משרדים אייקון 4 ק.	81015040 - 2	159.90	29.40	62.20	251.50	1.10	
			סה"כ צריכה	159.90	29.40	62.20	251.50		
100	15658	מגדל משרדים אפסילון 5 ק.	81014871 - 4	860.10	116.30	276.70	1,253.10	7.20	
			סה"כ צריכה	860.10	116.30	276.70	1,253.10		
101	15659	מגדל משרדים גיזה 12 ק.	81016947 - 1	1,609.40	296.80	694.40	2,600.60	8.60	
			סה"כ צריכה	1,609.40	296.80	694.40	2,600.60		
102	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4 ק.	81015040 - 3	1,055.10	262.20	395.30	1,712.60	7.00	
			סה"כ צריכה	1,055.10	262.20	395.30	1,712.60		
103	15662	מגדל משרדים נור מד 4 ק.	81015040 - 4	977.90	187.30	248.00	1,413.20	10.00	
			סה"כ צריכה	977.90	187.30	248.00	1,413.20		
104	15663	מגדל משרדים נור מד 5 ק.	81014871 - 5	468.80	41.90	102.40	613.10	3.50	
			סה"כ צריכה	468.80	41.90	102.40	613.10		
105	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10 ק.	81016947 - 3	1,132.80	363.00	301.20	1,797.00	6.90	
			סה"כ צריכה	1,132.80	363.00	301.20	1,797.00		
106	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	809.00	254.50	484.30	1,547.80	8.20	
			סה"כ צריכה	809.00	254.50	484.30	1,547.80		
107	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,801.60	472.40	832.40	3,106.40	16.80	
			סה"כ צריכה	1,801.60	472.40	832.40	3,106.40		
108	31405	מגדל קירור 15 %	81014232 - 6	10,588.80	2,730.96	344.88	13,664.64	305.60	
			סה"כ צריכה	10,588.80	2,730.96	344.88	13,664.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
109	33767	מוב טיים משרד IBS	81022638 - 5	67.90	20.65	48.60	137.15	1.00	
		מיזוג אוויר		27.28	7.34	5.28	39.90		
		סה"כ צריכה		95.18	27.99	53.88	177.05		
110	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	31.15	11.90	31.65	74.70	0.45	
		סה"כ צריכה		31.15	11.90	31.65	74.70		
111	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	45.00	8.50	23.20	76.70	1.54	
		סה"כ צריכה		45.00	8.50	23.20	76.70		
112	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	2,012.31	714.12	1,454.70	4,181.13	9.98	
		סה"כ צריכה		2,012.31	714.12	1,454.70	4,181.13		
113	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	74.85	13.15	14.80	102.80	2.35	
		סה"כ צריכה		74.85	13.15	14.80	102.80		
114	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	481.95	187.15	423.70	1,092.80	2.50	
		סה"כ צריכה		481.95	187.15	423.70	1,092.80		
115	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	60.30	20.30	54.10	134.70	1.12	
		סה"כ צריכה		60.30	20.30	54.10	134.70		
116	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	39.50	119.70	108.80	268.00		
		סה"כ צריכה		39.50	119.70	108.80	268.00		
117	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	153.10	26.40	55.80	235.30	4.93	
		סה"כ צריכה		153.10	26.40	55.80	235.30		
118	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	452.80	182.80	422.90	1,058.50	1.60	
		סה"כ צריכה		452.80	182.80	422.90	1,058.50		
119	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	274.10	95.00	224.10	593.20	3.59	
		סה"כ צריכה		274.10	95.00	224.10	593.20		
120	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	204.86	57.02	58.39	320.27	0.89	
		סה"כ צריכה		204.86	57.02	58.39	320.27		
121	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	148.40	34.30	37.30	220.00	3.08	
		סה"כ צריכה		148.40	34.30	37.30	220.00		
122	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	262.10	104.20	240.70	607.00	1.30	
		סה"כ צריכה		262.10	104.20	240.70	607.00		
123	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
124	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	45.65	14.15	21.40	81.20	0.45	
		סה"כ צריכה		45.65	14.15	21.40	81.20		
125	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	3,357.08	982.94	744.68	5,084.69	17.12	
		מיזוג אוויר		984.79	253.99	32.07	1,270.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,341.87	1,236.93	776.75	6,355.54		
126	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	1,925.11	429.53	212.55	2,567.19	10.98	
			מיזוג אויר	291.38	75.15	9.49	376.02		
			סה"כ צריכה	2,216.49	504.68	222.04	2,943.21		
127	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	1,395.63	138.40	100.81	1,634.84	9.86	
			מיזוג אויר	374.62	96.62	12.20	483.44		
			סה"כ צריכה	1,770.25	235.02	113.01	2,118.28		
128	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	32.80	10.50	20.10	63.40	2.10	
			סה"כ צריכה	32.80	10.50	20.10	63.40		
129	15606	מסעדת הירו ח.174	81014241 - 3	97.51	8.80	13.57	119.89	1.15	
			סה"כ צריכה	97.51	8.80	13.57	119.89		
130	15681	מעלית	81016984 - 6	66.70	24.30	50.40	141.40	1.30	
			סה"כ צריכה	66.70	24.30	50.40	141.40		
131	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	7,005.40	2,243.52	2,555.98	11,804.90	29.81	
			מיזוג אויר	487.52	125.74	15.88	629.13		
			סה"כ צריכה	7,492.92	2,369.26	2,571.86	12,434.04		
132	15554	מרי נעליים ח.272	81016363 - 5	1,160.37	223.04	106.32	1,489.74	7.24	
			מיזוג אויר	309.70	79.88	10.09	399.67		
			סה"כ צריכה	1,470.08	302.92	116.41	1,889.41		
133	33765	מרפאת שניים IBS	81022638 - 3	783.60	147.30	108.00	1,038.90	5.10	
			מיזוג אוויר	314.84	52.35	11.73	378.92		
			סה"כ צריכה	1,098.44	199.65	119.73	1,417.82		
134	33760	מרפאת שניים ש.7	81016947 - 7	3,111.80	687.80	1,052.30	4,851.90	16.60	
			סה"כ צריכה	3,111.80	687.80	1,052.30	4,851.90		
135	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	2,352.43	458.00	323.26	3,133.69	11.96	
			מיזוג אויר	309.70	79.88	10.09	399.67		
			סה"כ צריכה	2,662.13	537.88	333.35	3,533.36		
136	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	1,004.30	146.20	235.30	1,385.80	6.40	
			סה"כ צריכה	1,004.30	146.20	235.30	1,385.80		
137	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	1,614.40	395.40	766.80	2,776.60	8.60	
			סה"כ צריכה	1,614.40	395.40	766.80	2,776.60		
138	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	30,402.06	8,852.85	16,373.07	55,627.98	130.75	
			סה"כ צריכה	30,402.06	8,852.85	16,373.07	55,627.98		
139	15708	נייקי חדש ח.152-155	81016191 - 8	3,298.43	1,188.08	1,310.40	5,796.90	17.54	
			מיזוג אוויר	1,472.82	379.86	47.97	1,900.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,771.25	1,567.93	1,358.37	7,697.55		
140	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	1,528.12	376.98	557.98	2,463.08	16.94	
			מיזוג אויר	460.68	118.81	15.00	594.50		
			סה"כ צריכה	1,988.80	495.79	572.98	3,057.57		
141	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	2,399.92	713.07	368.33	3,481.33	12.99	
			מיזוג אויר	533.71	137.65	17.38	688.74		
			סה"כ צריכה	2,933.63	850.72	385.72	4,170.06		
142	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	1,229.26	315.26	147.84	1,692.37	7.83	
			מיזוג אויר	467.81	120.65	15.24	603.70		
			סה"כ צריכה	1,697.08	435.92	163.08	2,296.07		
143	15692	סוורבסקי ח.170	81016321 - 5	884.76	232.27	146.42	1,263.45	5.65	
			מיזוג אויר	217.59	56.12	7.09	280.79		
			סה"כ צריכה	1,102.35	288.39	153.50	1,544.24		
144	15693	סופר פארם ב.חינוי ח.101	81016878 - 6	16,554.00	6,098.51	7,925.75	30,578.25	70.12	
			מיזוג אויר	3,363.12	867.38	109.54	4,340.04		
			סה"כ צריכה	19,917.11	6,965.89	8,035.29	34,918.29		
145	33764	סטודיו IBS C	81022638 - 2	690.60	163.50	71.20	925.30	8.80	
			סה"כ צריכה	690.60	163.50	71.20	925.30		
146	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	2,216.89	485.13	169.49	2,871.51	18.53	
			מיזוג אויר	723.99	186.73	23.58	934.30		
			סה"כ צריכה	2,940.88	671.86	193.07	3,805.81		
147	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	1,069.50	274.34	129.47	1,473.31	8.52	
			מיזוג אויר	495.32	127.75	16.13	639.20		
			סה"כ צריכה	1,564.82	402.09	145.60	2,112.51		
148	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	2,231.74	492.56	241.13	2,965.43	12.37	
			מיזוג אויר	548.59	141.49	17.87	707.94		
			סה"כ צריכה	2,780.33	634.05	258.99	3,673.37		
149	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,823.26	711.95	1,590.25	4,125.46	7.16	
			סה"כ צריכה	1,823.26	711.95	1,590.25	4,125.46		
150	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	306.20	117.55	216.65	640.40	1.10	
			סה"כ צריכה	306.20	117.55	216.65	640.40		
151	15612	סמסונייט ח.258	81014219 - 8	874.92	173.23	149.89	1,198.04	6.70	
			מיזוג אויר	229.44	59.18	7.47	296.09		
			סה"כ צריכה	1,104.37	232.40	157.36	1,494.13		
152	33769	עובד ראובן מזרח IBS	81022638 - 7	135.95	35.40	63.50	234.85	1.40	
			מיזוג אוויר	54.62	12.58	6.90	74.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	190.57	47.98	70.40	308.95		
153	15621	עולם המתקים	1 - 13141002	465.90	185.50	449.00	1,100.40		
			סה"כ צריכה	465.90	185.50	449.00	1,100.40		
154	33763	עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	568.00	98.20	230.70	896.90	4.30	
			מיזוג אוויר	228.22	34.90	25.06	288.17		
			סה"כ צריכה	796.22	133.10	255.76	1,185.07		
155	15700	עמנואל נועה ח.231	8 - 81016935	178.56	19.12	27.09	224.77	6.80	
			מיזוג אוויר	296.62	76.50	9.66	382.78		
			סה"כ צריכה	475.18	95.62	36.75	607.55		
156	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	1,006.93	170.21	129.33	1,306.47	8.66	
			מיזוג אוויר	145.13	37.43	4.73	187.28		
			סה"כ צריכה	1,152.05	207.64	134.05	1,493.75		
157	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	3 - 81014211	259.80	40.92	20.66	321.37	3.85	
			מיזוג אוויר	519.08	133.88	16.91	669.86		
			סה"כ צריכה	778.88	174.79	37.57	991.24		
158	15703	פדני ח.134-133	6 - 81014211	2,860.78	871.25	568.74	4,300.77	25.87	
			מיזוג אוויר	615.81	158.82	20.06	794.70		
			סה"כ צריכה	3,476.60	1,030.08	588.79	5,095.47		
159	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	1,382.15	311.73	81.92	1,775.80	6.98	
			מיזוג אוויר	207.89	53.62	6.77	268.28		
			סה"כ צריכה	1,590.04	365.35	88.69	2,044.08		
160	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	3,630.10	1,180.20	737.40	5,547.70	22.50	
			מיזוג אוויר	1,157.12	298.43	37.69	1,493.23		
			סה"כ צריכה	4,787.22	1,478.63	775.09	7,040.93		
161	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	1,621.25	392.25	314.66	2,328.16	11.23	
			מיזוג אוויר	471.61	121.63	15.36	608.60		
			סה"כ צריכה	2,092.86	513.88	330.02	2,936.77		
162	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	2,089.02	502.04	288.34	2,879.41	13.85	
			מיזוג אוויר	575.63	148.46	18.75	742.84		
			סה"כ צריכה	2,664.66	650.50	307.09	3,622.25		
163	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	3,574.80	1,097.60	517.20	5,189.60	14.40	
			סה"כ צריכה	3,574.80	1,097.60	517.20	5,189.60		
164	15625	פוקס ילדים ח.220	8 - 81016347	2,094.50	541.03	175.55	2,811.08	10.10	
			מיזוג אוויר	456.73	117.80	14.88	589.40		
			סה"כ צריכה	2,551.23	658.83	190.42	3,400.48		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
165	16039	פי אייץ' חדר שרתים 13	81025335 - 1	1,246.93	495.10	1,116.24	2,858.27	4.58	
			סה"כ צריכה	1,246.93	495.10	1,116.24	2,858.27		
166	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	1,012.66	177.56	130.06	1,320.28	7.16	
			מיזוג אויר	253.77	65.45	8.27	327.48		
			סה"כ צריכה	1,266.43	243.01	138.33	1,647.76		
167	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	529.88	205.68	440.72	1,176.28	2.04	
			סה"כ צריכה	529.88	205.68	440.72	1,176.28		
168	15585	פלמינגו קידס ח.277	81016351 - 5	400.37	91.61	40.57	532.55	5.07	
			מיזוג אוויר	133.43	34.41	4.35	172.18		
			סה"כ צריכה	533.79	126.02	44.92	704.74		
169	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
170	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	726.25	187.31	23.65	937.21		
			סה"כ צריכה	726.25	187.31	23.65	937.21		
172	38734	פקטורי	81014211 - 5	2,063.75	515.94	228.88	2,808.57	14.50	
			מיזוג אויר	725.58	187.14	23.63	936.35		
			סה"כ צריכה	2,789.34	703.07	252.51	3,744.92		
173	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	3,511.52	844.35	489.38	4,845.25	18.90	
			מיזוג אויר	1,533.89	395.61	49.96	1,979.46		
			סה"כ צריכה	5,045.41	1,239.96	539.34	6,824.71		
174	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,451.98	306.98	194.76	1,953.72	9.59	
			מיזוג אויר	310.47	80.07	10.11	400.66		
			סה"כ צריכה	1,762.45	387.05	204.87	2,354.38		
175	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	428.78	88.24	19.74	536.76	2.53	
			מיזוג אויר	75.44	19.46	2.46	97.35		
			סה"כ צריכה	504.22	107.69	22.19	634.11		
176	15555	פרטר תקשורת	81016321 - 7	1,784.28	669.76	1,420.43	3,874.46	8.70	
			סה"כ צריכה	1,784.28	669.76	1,420.43	3,874.46		
177	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	3,417.21	962.37	1,032.04	5,411.61	18.96	
			מיזוג אויר	253.00	65.25	8.24	326.49		
			סה"כ צריכה	3,670.20	1,027.62	1,040.28	5,738.10		
178	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	7,117.85	2,789.69	4,726.65	14,634.19	28.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,117.85	2,789.69	4,726.65	14,634.19		
179	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	12,679.96	4,624.46	8,273.72	25,578.14	54.52	
			סה"כ צריכה	12,679.96	4,624.46	8,273.72	25,578.14		
180	33762	ציבורי IBS	81018676 - 1	-1,260.60	-189.00	-62.40	-1,512.00	13.80	
			81018676 - 2	-602.10	-233.40	-536.65	-1,372.15	2.30	
			81018676 - 4	7,566.00	1,764.00	2,830.80	12,160.80	31.20	
			81022638 - 1	-568.00	-98.20	-230.70	-896.90	4.30	
			81022638 - 2	-690.60	-163.50	-71.20	-925.30	8.80	
			81022638 - 3	-783.60	-147.30	-108.00	-1,038.90	5.10	
			81022638 - 4	-166.70	-13.85	-29.95	-210.50	1.60	
			81022638 - 5	-67.90	-20.65	-48.60	-137.15	1.00	
			81022638 - 7	-135.95	-35.40	-63.50	-234.85	1.40	
			81022638 - 8	-154.70	-27.40	-31.40	-213.50	1.50	
			81037893 - 1	-282.70	-27.95	-61.95	-372.60	0.40	
			81037893 - 3	-179.25	-33.80	-67.85	-280.90	1.25	
			81037893 - 5	-92.45	-8.95	-19.50	-120.90	0.10	
			סה"כ צריכה	2,581.45	764.60	1,499.10	4,845.15		
181	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	14,436.72	5,582.62	11,730.76	31,750.10	50.94	
			סה"כ צריכה	14,436.72	5,582.62	11,730.76	31,750.10		
182	23470	ציבורי א1 - א7, ב2	81014211 - 4	16,342.40	5,272.58	7,965.09	29,580.07	67.80	
			81014241 - 8	-8,691.07	-2,051.07	-1,186.32	-11,928.46	43.90	
			סה"כ צריכה	7,651.33	3,221.51	6,778.77	17,651.61		
183	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	20,062.00	6,200.00	10,956.00	37,218.00	86.00	
			81040358 - 7	-1,295.20	-522.90	-1,203.90	-3,022.00	4.60	
			81040358 - 8	-12,085.20	-2,637.60	-2,338.80	-17,061.60	48.00	
			סה"כ צריכה	6,681.60	3,039.50	7,413.30	17,134.40		
184	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	5,235.52	2,055.04	4,301.44	11,592.00	20.80	
			סה"כ צריכה	5,235.52	2,055.04	4,301.44	11,592.00		
185	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	3,580.18	723.12	212.32	4,515.62	69.63	
			סה"כ צריכה	3,580.18	723.12	212.32	4,515.62		
186	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	4,632.00	1,036.80	386.40	6,055.20	51.60	
			סה"כ צריכה	4,632.00	1,036.80	386.40	6,055.20		
187	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	4,857.60	1,444.80	1,000.80	7,303.20	39.60	
			סה"כ צריכה	4,857.60	1,444.80	1,000.80	7,303.20		
188	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	8,332.80	1,630.80	314.80	10,278.40	80.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,332.80	1,630.80	314.80	10,278.40		
189	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	8 - 81040358	12,085.20	2,637.60	2,338.80	17,061.60	48.00	
			סה"כ צריכה	12,085.20	2,637.60	2,338.80	17,061.60		
190	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	3 - 81040358	13,298.00	4,290.00	7,770.00	25,358.00	110.00	
			סה"כ צריכה	13,298.00	4,290.00	7,770.00	25,358.00		
191	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	7 - 81016887	18,202.14	2,540.88	1,063.74	21,806.76	292.32	
			סה"כ צריכה	18,202.14	2,540.88	1,063.74	21,806.76		
192	15736	קאלה ח.139	3 - 81016441	606.16	127.56	55.47	789.18	3.90	
		מיזוג אויר		139.58	36.00	4.55	180.13		
			סה"כ צריכה	745.74	163.56	60.02	969.31		
193	15564	קבוצת בינו ק.13	6 - 81016947	147.00	30.90	71.70	249.60	2.20	
			סה"כ צריכה	147.00	30.90	71.70	249.60		
194	15563	קולומביה ח.289	2 - 81016899	4,395.10	1,130.10	1,081.90	6,607.10	23.80	
		מיזוג אויר		799.53	206.21	26.04	1,031.78		
			סה"כ צריכה	5,194.63	1,336.31	1,107.94	7,638.88		
195	15739	קילס ח.279	8 - 81016351	1,174.86	282.72	264.39	1,721.96	7.15	
		מיזוג אויר		200.65	51.75	6.54	258.94		
			סה"כ צריכה	1,375.51	334.47	270.92	1,980.90		
196	15740	קלארקס ח.232	1 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אויר		226.82	58.50	7.39	292.71		
			סה"כ צריכה	226.82	58.50	7.39	292.71		
197	15742	קסטרו נשים ח.115-116	5 - 81016441	10,533.38	3,378.27	1,417.04	15,328.70	56.51	
		מיזוג אויר		2,101.67	542.04	68.45	2,712.17		
			סה"כ צריכה	12,635.05	3,920.31	1,485.50	18,040.86		
198	23644	קפה אלברט מחסן קרור	8 - 81016984	1,461.20	502.25	1,081.40	3,044.85	7.70	
			סה"כ צריכה	1,461.20	502.25	1,081.40	3,044.85		
199	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	5,437.85	1,225.47	1,786.52	8,449.84	43.78	
		מיזוג אויר		135.99	35.07	4.43	175.50		
			סה"כ צריכה	5,573.84	1,260.55	1,790.95	8,625.34		
200	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	414.54	118.33	217.72	750.59	11.34	
		מיזוג אויר		158.06	40.77	5.15	203.97		
			סה"כ צריכה	572.60	159.09	222.87	954.57		
201	15745	קפה טורקזי	5 - 81014232	23,008.00	8,382.80	10,770.80	42,161.60	108.40	
			סה"כ צריכה	23,008.00	8,382.80	10,770.80	42,161.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
202	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	1,696.56	457.40	682.63	2,836.59	11.74	
			מיזוג אויר	521.59	134.52	16.99	673.11		
			סה"כ צריכה	2,218.16	591.93	699.62	3,509.70		
203	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	1,354.67	285.44	103.01	1,743.12	12.37	
			מיזוג אויר	472.02	121.74	15.37	609.13		
			סה"כ צריכה	1,826.69	407.18	118.38	2,352.25		
204	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	984.96	237.00	251.66	1,473.62	6.42	
			מיזוג אויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,299.03	318.00	261.89	1,878.91		
205	15750	ראשי לוח איזור ח.ניונים	81016878 - 7	932.43	162.46	303.70	1,398.59	80.06	
			סה"כ צריכה	932.43	162.46	303.70	1,398.59		
206	15756	רבד ח.169	81016321 - 4	403.19	90.38	29.21	522.78	2.72	
			מיזוג אויר	107.77	27.79	3.51	139.07		
			סה"כ צריכה	510.96	118.18	32.72	661.85		
207	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	912.34	181.42	111.78	1,205.55	6.44	
			מיזוג אויר	187.57	48.38	6.11	242.05		
			סה"כ צריכה	1,099.91	229.80	117.89	1,447.60		
208	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	1,314.60	319.70	294.30	1,928.60	8.20	
			מיזוג אויר	282.25	72.79	9.19	364.24		
			סה"כ צריכה	1,596.85	392.49	303.49	2,292.84		
209	38194	רונו ח.275	81016331 - 8	898.78	221.30	94.47	1,214.55	4.51	
			מיזוג אויר	314.07	81.00	10.23	405.30		
			סה"כ צריכה	1,212.85	302.30	104.70	1,619.84		
210	15758	רזילי ח.109	81016441 - 2	603.33	138.62	89.13	831.07	12.35	
			מיזוג אויר	523.44	135.00	17.05	675.49		
			סה"כ צריכה	1,126.77	273.62	106.18	1,506.57		
211	15759	ריפליי ח.265	81016331 - 5	2,043.75	535.91	204.29	2,783.95	11.63	
			מיזוג אויר	567.06	146.25	18.47	731.78		
			סה"כ צריכה	2,610.81	682.16	222.76	3,515.73		
212	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	1,959.46	523.36	226.84	2,709.66	17.34	
			מיזוג אויר	1,295.62	334.15	42.20	1,671.97		
			סה"כ צריכה	3,255.08	857.51	269.04	4,381.63		
213	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	1,150.18	239.11	82.91	1,472.20	7.85	
			מיזוג אויר	367.64	94.82	11.97	474.43		
			סה"כ צריכה	1,517.82	333.93	94.88	1,946.63		
214	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	2,471.02	591.37	148.81	3,211.20	13.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	1,062.28	273.97	34.60	1,370.85		
			סה"כ צריכה	3,533.30	865.35	183.41	4,582.05		
215	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	3,549.67	1,444.14	3,173.88	8,167.69	11.82	
			סה"כ צריכה	3,549.67	1,444.14	3,173.88	8,167.69		
			סה"כ צריכה	633,183.53	181,553.42	200,685.19	1,015,422.14		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,015,422.14		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 633,183.53)
- גבע (Kwh 181,553.42)
- שפל (Kwh 200,685.19)

