



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/03/21 - 12/02/21)


תאריך הפקה: 05/04/21

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 6388 | A בניין TIE | 81029750 - 1 | 18.30 | 0.00 | 31.25 | 49.55 | 2.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18.30 | 0.00 | 31.25 | 49.55 | | |
| 2 | 11954 | A בניין BMS מא 4.7 | 81029750 - 5 | 919.60 | 9.00 | 678.40 | 1,607.00 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 919.60 | 9.00 | 678.40 | 1,607.00 | | |
| 3 | 6389 | A בניין NETAPP | 81029750 - 2 | 1,218.80 | 401.40 | 2,362.00 | 3,982.20 | 23.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,218.80 | 401.40 | 2,362.00 | 3,982.20 | | |
| 4 | 33708 | A בניין PIPL מא | 16092243 - 1 | 2,064.80 | 297.60 | 2,003.70 | 4,366.10 | 41.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,064.80 | 297.60 | 2,003.70 | 4,366.10 | | |
| 5 | 33710 | C בניין PIPL מיזוג אויר | 14154696 - 4 | 353.40 | 42.50 | 192.80 | 588.70 | 39.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 353.40 | 42.50 | 192.80 | 588.70 | | |
| 6 | 33707 | אדוונטסט מא בניין C קומה 2 | 14154696 - 3 | 226.90 | 10.90 | 267.50 | 505.30 | 28.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 226.90 | 10.90 | 267.50 | 505.30 | | |
| 7 | 11953 | אולם כנסים קייזנס בניין A | 81029750 - 8 | 3.40 | 1.40 | 7.00 | 11.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.40 | 1.40 | 7.00 | 11.80 | | |
| 8 | 33705 | אורקל קומה 5 מ"א B | 14154695 - 8 | 230.80 | 56.80 | 500.40 | 788.00 | 21.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 230.80 | 56.80 | 500.40 | 788.00 | | |
| 9 | 18335 | אורקל קומה 5 מ"א C | 14154696 - 2 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | | |
| 10 | 33706 | אורקל קומה 6 מ"א | 14154695 - 9 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | | |
| 11 | 18336 | מבטח בשרי מיזוג אויר | 14154695 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 18337 | מבטח בשרי חשמל | 14154695 - 4 | 2.80 | 0.00 | 3.20 | 6.00 | 5.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.80 | 0.00 | 3.20 | 6.00 | | |
| 13 | 11955 | נשיונל אינטסרומנט מ"א בניין A | 81029750 - 4 | 863.80 | 89.60 | 919.60 | 1,873.00 | 20.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 863.80 | 89.60 | 919.60 | 1,873.00 | | |
| 14 | 33709 | סמסונג קומה 6 בניין C | 18017250 - 1 | 645.50 | 197.00 | 1,505.50 | 2,348.00 | 55.80 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 645.50 | 197.00 | 1,505.50 | 2,348.00 | | |
| 15 | 11956 | סרוויס - נאו מ"א בניין A קומה 3 | 81029750 - 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 2.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 2.40 | | |
| 16 | 39620 | סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3 | 19093080 - 2 | 13.44 | 2.72 | 12.16 | 28.32 | 4.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13.44 | 2.72 | 12.16 | 28.32 | | |
| 17 | 6390 | פיליפס מא בניין A ק.5 | 81029750 - 3 | 1,074.40 | 298.80 | 1,826.40 | 3,199.60 | 19.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,074.40 | 298.80 | 1,826.40 | 3,199.60 | | |
| 18 | 11957 | קידנס - מקלחות ושירותים | 14154695 - 3 | 2.60 | 0.00 | 0.05 | 2.65 | 0.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.60 | 0.00 | 0.05 | 2.65 | | |
| 19 | 39619 | קידנס CADENCE מא B קומה 3 | 19093080 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 11958 | קידנס בניין A מא | 81029750 - 7 | 321.40 | 177.20 | 910.80 | 1,409.40 | 8.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 321.40 | 177.20 | 910.80 | 1,409.40 | | |
| 21 | 11961 | קידנס בניין B מא קומה 4 | 14154695 - 1 | 111.60 | 23.60 | 166.00 | 301.20 | 16.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 111.60 | 23.60 | 166.00 | 301.20 | | |
| 22 | 11960 | קידנס בניין C מא קומה 4 | 14154696 - 1 | 0.80 | 0.00 | 2.40 | 3.20 | 4.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.80 | 0.00 | 2.40 | 3.20 | | |
| 23 | 18342 | קלאודינירי בניין B קומה 2 | 14154695 - 6 | 2,813.30 | 608.60 | 3,822.20 | 7,244.10 | 59.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,813.30 | 608.60 | 3,822.20 | 7,244.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,891.24 | 2,217.52 | 15,213.76 | 28,322.52 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 128,040.00 | 128,040.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | -112,826.24 | -99,717.48 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -88.12% | -77.88% | | |



■ פסגה (10,891.24 Kwh)
■ גבע (2,217.52 Kwh)
■ שפל (15,213.76 Kwh)

