



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/03/21 - 31/03/21)

תאריך הפקה: 06/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	3,485.20	636.40	1,463.20	5,584.80	30.80	
			סה"כ צריכה	3,485.20	636.40	1,463.20	5,584.80		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	544.50	67.30	52.90	664.70	5.91	
			סה"כ צריכה	544.50	67.30	52.90	664.70		
3	18248	ויס טק ק.4	4 - 81011517	3,603.41	528.17	670.34	4,801.92	22.56	
			סה"כ צריכה	3,603.41	528.17	670.34	4,801.92		
4	18246	חברת איזודרום ק.2	2 - 81011517	141.45	11.28	14.71	167.44	6.84	
			סה"כ צריכה	141.45	11.28	14.71	167.44		
5	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	477.93	140.70	308.68	927.31	6.02	
			7 - 81011058	749.34	107.94	216.77	1,074.05	19.54	
			8 - 81011516	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,227.27	248.64	525.45	2,001.36		
6	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	411.01	78.69	178.24	667.95	2.21	
			1 - 81011517	1,746.27	252.59	594.52	2,593.37	13.64	
			3 - 81011517	482.55	25.26	59.99	567.80	4.78	
			סה"כ צריכה	2,639.83	356.54	832.75	3,829.11		
7	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	1,911.66	184.96	610.70	2,707.33	9.10	
			סה"כ צריכה	1,911.66	184.96	610.70	2,707.33		
8	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	230.08	76.44	174.20	480.72	2.21	
			סה"כ צריכה	230.08	76.44	174.20	480.72		
9	31605	מיזוג אויר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	2,826.50	945.00	4,977.10	8,748.60	255.60	
			1 - 17312748	1,993.10	1,085.00	7,156.90	10,235.00	53.24	
			1 - 18017294	8,099.40	1,627.80	1,105.80	10,833.00	1,162.28	
			2 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18017319	18.80	0.00	0.00	18.80	51.32	
			3 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18075331	10,753.60	3,489.30	4,597.40	18,840.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	18287	פירסט קייר קומה 3	סה"כ צריכה	23,691.40	7,147.10	17,837.20	48,675.70	0.28	
			70043921 - 1	47.14	15.86	37.70	100.71	1.99	
			70054614 - 1	113.90	5.60	1.13	120.63	4.87	
			70057645 - 1	700.32	119.39	253.40	1,073.11	2.15	
			70057650 - 1	160.09	0.98	0.88	161.95		
			סה"כ צריכה	1,021.45	141.84	293.10	1,456.39		
11	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	1,626.21	203.82	799.03	2,629.06	4.55	
			סה"כ צריכה	1,626.21	203.82	799.03	2,629.06		
12	18297	ציבורי	17312730 - 1	-2,826.50	-945.00	-4,977.10	-8,748.60	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	-18.80	0.00	0.00	-18.80	51.32	
			18017319 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 1	-8,099.40	-1,627.80	-1,105.80	-10,833.00	1,162.28	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17312748 - 1	-1,993.10	-1,085.00	-7,156.90	-10,235.00	53.24	
			18075331 - 1	-10,753.60	-3,489.30	-4,597.40	-18,840.30		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-544.50	-67.30	-52.90	-664.70	5.91	
			18017319 - 4	-1,028.00	-97.20	-285.40	-1,410.60	392.85	
			70025142 - 1	53,224.32	13,430.22	33,968.10	100,622.64	316.56	
			70043921 - 1	-47.14	-15.86	-37.70	-100.71	0.28	
			70049937 - 1	-8,524.32	-2,099.93	-3,009.88	-13,634.13	56.80	
			70054614 - 1	-113.90	-5.60	-1.13	-120.63	1.99	
			70057638 - 1	35,413.02	8,875.50	10,701.06	54,989.58	232.68	
			70057645 - 1	-700.32	-119.39	-253.40	-1,073.11	4.87	
			70057650 - 1	-160.09	-0.98	-0.88	-161.95	2.15	
			70057655 - 1	-4,727.61	-1,095.70	-1,645.14	-7,468.46	42.46	
			70057656 - 1	-411.01	-78.69	-178.24	-667.95	2.21	
			70057666 - 1	24,498.66	6,586.08	14,032.56	45,117.30	103.86	
			70057676 - 1	-670.43	-268.70	-624.24	-1,563.37	2.18	
			81010653 - 6	-24,080.54	-5,324.63	-10,115.75	-39,520.93	147.46	
			81010653 - 7	-477.93	-140.70	-308.68	-927.31	6.02	
			81011058 - 6	-844.38	-312.91	-715.14	-1,872.44	5.58	
			81011058 - 7	-749.34	-107.94	-216.77	-1,074.05	19.54	
			81011058 - 8	-795.22	-275.22	-620.44	-1,690.89	5.10	
			81011489 - 1	-230.08	-76.44	-174.20	-480.72	2.21	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011489 - 7	-1,457.44	-103.40	-439.25	-2,000.09	48.70	
			81011489 - 8	-2,842.08	-1,167.46	-2,607.70	-6,617.23	9.51	
			81011516 - 1	-7,312.13	-1,593.04	-3,183.36	-12,088.53	33.25	
			81011516 - 5	-759.50	-660.44	-1,135.17	-2,555.11	8.02	
			81011516 - 6	-0.10	-0.009	-0.02	-0.13	0.001	
			81011516 - 7	-150.17	-10.38	-15.19	-175.74	13.36	
			81011516 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011517 - 1	-1,746.27	-252.59	-594.52	-2,593.37	13.64	
			81011517 - 2	-141.45	-11.28	-14.71	-167.44	6.84	
			81011517 - 3	-482.55	-25.26	-59.99	-567.80	4.78	
			81011517 - 4	-3,603.41	-528.17	-670.34	-4,801.92	22.56	
			81021274 - 4	-565.30	-66.20	-158.10	-789.60	6.70	
			81021274 - 5	-3,485.20	-636.40	-1,463.20	-5,584.80	30.80	
			81021274 - 6	-1,765.60	-947.00	-2,127.20	-4,839.80	43.60	
			81022257 - 3	-1,911.66	-184.96	-610.70	-2,707.33	9.10	
			81022257 - 4	-4,146.91	-81.49	-230.29	-4,458.69	19.20	
			81022257 - 5	-1,626.21	-203.82	-799.03	-2,629.06	4.55	
			סה"כ צריכה	13,343.81	5,185.59	8,515.87	27,045.26		
13	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	1,765.60	947.00	2,127.20	4,839.80	43.60	
			סה"כ צריכה	1,765.60	947.00	2,127.20	4,839.80		
14	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	1,028.00	97.20	285.40	1,410.60	392.85	
			סה"כ צריכה	1,028.00	97.20	285.40	1,410.60		
15	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	24,080.54	5,324.63	10,115.75	39,520.93	147.46	
			81011058 - 6	844.38	312.91	715.14	1,872.44	5.58	
			81011516 - 5	759.50	660.44	1,135.17	2,555.11	8.02	
			81011516 - 6	0.10	0.009	0.02	0.13	0.001	
			81011516 - 7	150.17	10.38	15.19	175.74	13.36	
			סה"כ צריכה	25,834.69	6,308.38	11,981.27	44,124.34		
16	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	1,457.44	103.40	439.25	2,000.09	48.70	
			81011489 - 8	2,842.08	1,167.46	2,607.70	6,617.23	9.51	
			81011516 - 1	7,312.13	1,593.04	3,183.36	12,088.53	33.25	
			סה"כ צריכה	11,611.64	2,863.89	6,230.31	20,705.84		
17	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	8,524.32	2,099.93	3,009.88	13,634.13	56.80	
			70057655 - 1	4,727.61	1,095.70	1,645.14	7,468.46	42.46	
			70057676 - 1	670.43	268.70	624.24	1,563.37	2.18	
			81011058 - 8	795.22	275.22	620.44	1,690.89	5.10	
			סה"כ צריכה	14,717.59	3,739.56	5,899.70	24,356.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	18447	רם אדרת	81021274 - 4	565.30	66.20	158.10	789.60	6.70	
			81022257 - 4	4,146.91	81.49	230.29	4,458.69	19.20	
			סה"כ צריכה	4,712.21	147.69	388.39	5,248.29		
			סה"כ צריכה	113,136.00	28,891.80	58,701.72	200,729.52		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				200,729.52		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (113,136.00 Kwh) 56%
■ גבע (28,891.80 Kwh) 14%
■ שפל (58,701.72 Kwh) 29%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	53,224.32	13,430.22	33,968.10	100,622.64	316.56	
			סה"כ צריכה	53,224.32	13,430.22	33,968.10	100,622.64		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	24,498.66	6,586.08	14,032.56	45,117.30	103.86	
			סה"כ צריכה	24,498.66	6,586.08	14,032.56	45,117.30		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	35,413.02	8,875.50	10,701.06	54,989.58	232.68	
			סה"כ צריכה	35,413.02	8,875.50	10,701.06	54,989.58		

