

### דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (24/03/21 - 25/02/21)

תאריך הפקה: 07/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,887.50	468.60	1,291.30	3,647.40	156.88	
			סה"כ צריכה	1,887.50	468.60	1,291.30	3,647.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.25	0.00	0.00	0.25	0.21	
		אוויר צח		23.50	5.83	16.07	45.40		
		סה"כ צריכה		23.75	5.83	16.07	45.65		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	3,781.40	863.10	506.80	5,151.30		
		סה"כ צריכה		3,781.40	863.10	506.80	5,151.30		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	5,694.00	1,073.00	1,034.30	7,801.30		
		סה"כ צריכה		5,694.00	1,073.00	1,034.30	7,801.30		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	4,218.50	1,106.90	1,668.70	6,994.10		
		סה"כ צריכה		4,218.50	1,106.90	1,668.70	6,994.10		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		9.00	2.23	6.15	17.38		
		סה"כ צריכה		9.00	2.23	6.15	17.38		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	85.86	0.00	9.39	95.25	5.87	
		אוויר צח		9.00	2.23	6.15	17.38		
		סה"כ צריכה		94.85	2.23	15.55	112.63		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	69.22	1.49	23.18	93.89	8.56	
		אוויר צח		9.00	2.23	6.15	17.38		
		סה"כ צריכה		78.21	3.72	29.34	111.27		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	178.00	6.00	8.00	192.00	126.50	
		אוויר צח		54.85	13.62	37.52	105.99		
		סה"כ צריכה		232.85	19.62	45.52	297.99		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	23.57	4.21	42.34	70.11	0.82	
		אוויר צח		14.11	3.50	9.66	27.27		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	37.68	7.71	51.99	97.39		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	23.06	3.92	0.85	27.82	7.49	
			אוויר צח	14.35	3.56	9.82	27.73		
			סה"כ צריכה	37.41	7.48	10.67	55.56		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.31	1.82	5.00	14.13		
			סה"כ צריכה	7.31	1.82	5.00	14.13		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	4.90	0.00	0.34	5.23	3.44	
			אוויר צח	12.12	3.01	8.29	23.42		
			סה"כ צריכה	17.02	3.01	8.63	28.66		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	123.44	0.02	15.76	139.22	9.30	
			אוויר צח	12.12	3.01	8.29	23.42		
			סה"כ צריכה	135.56	3.03	24.05	162.64		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	0.58	0.00	0.00	0.58	0.38	
			אוויר צח	12.12	3.01	8.29	23.42		
			סה"כ צריכה	12.70	3.01	8.29	24.00		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	13.70	0.00	8.03	21.73	6.01	
			אוויר צח	9.00	2.23	6.15	17.38		
			סה"כ צריכה	22.69	2.23	14.19	39.11		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	126.08	0.00	53.55	179.63	12.15	
			אוויר צח	14.28	3.55	9.77	27.59		
			סה"כ צריכה	140.36	3.55	63.32	207.22		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	7.68	1.06	2.98	11.71	3.00	
			אוויר צח	8.59	2.13	5.88	16.61		
			סה"כ צריכה	16.27	3.19	8.85	28.32		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	93.12	52.38	76.10	221.60	9.74	
			אוויר צח	9.00	2.23	6.15	17.38		
			סה"כ צריכה	102.12	54.62	82.25	238.98		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	74.67	10.06	16.26	100.99	6.52	
			אוויר צח	9.00	2.23	6.15	17.38		
			סה"כ צריכה	83.67	12.30	22.41	118.37		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטינק	15129231 - 8	20.34	0.00	1.34	21.68	0.66	
			15129231 - 9	4.02	0.00	0.00	4.02	0.23	
			15129231 - 14	19.78	0.00	0.16	19.94	0.35	
			אוויר צח	51.67	12.83	35.35	99.84		
			סה"כ צריכה	95.80	12.83	36.85	145.48		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	7.50	0.65	0.05	8.20	3.06	
			אוויר צח	33.78	8.39	23.11	65.28		
			סה"כ צריכה	41.28	9.04	23.16	73.48		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	44.40	0.80	2.40	47.60	3.45	
			אוויר צח	31.97	7.94	21.87	61.79		
			סה"כ צריכה	76.37	8.74	24.27	109.39		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	2.15	0.00	0.00	2.15	0.22	
			אוויר צח	11.47	2.85	7.85	22.16		
			סה"כ צריכה	13.62	2.85	7.85	24.31		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנט בע"מ	16226525 - 11	3.96	2.58	0.80	7.34	0.68	
			אוויר צח	16.37	4.06	11.20	31.63		
			סה"כ צריכה	20.33	6.64	12.00	38.97		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	49.04	12.17	33.55	94.76		
			סה"כ צריכה	49.04	12.17	33.55	94.76		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	187.25	11.45	65.45	264.15	6.48	
			אוויר צח	28.33	7.03	19.38	54.75		
			סה"כ צריכה	215.58	18.48	84.83	318.90		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	50.08	2.20	5.14	57.42	3.31	
			אוויר צח	18.14	4.50	12.41	35.06		
			סה"כ צריכה	68.22	6.70	17.55	92.48		
28	28784	קומה 2 משרד 7 סוטסטו מדיה	16226525 - 2	201.00	2.40	15.05	218.45	6.67	
			אוויר צח	27.75	6.89	18.99	53.63		
			סה"כ צריכה	228.75	9.29	34.04	272.08		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	9.86	0.00	0.98	10.84	0.61	
			אוויר צח	12.91	3.21	8.83	24.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	22.77	3.21	9.81	35.79		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	1.44	0.18	0.00	1.62	0.16	
			אוויר צח	11.14	2.77	7.62	21.53		
			סה"כ צריכה	12.58	2.95	7.62	23.15		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	27.86	0.12	3.36	31.34	2.75	
			אוויר צח	52.07	12.93	35.62	100.61		
			סה"כ צריכה	79.93	13.05	38.98	131.95		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	41.25	0.25	2.10	43.60	5.38	
			אוויר צח	31.38	7.79	21.47	60.64		
			סה"כ צריכה	72.63	8.04	23.57	104.24		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	1.92	0.00	0.62	2.54	0.63	
			אוויר צח	12.36	3.07	8.45	23.88		
			סה"כ צריכה	14.28	3.07	9.07	26.42		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	8.62	0.00	0.00	8.62	3.32	
			אוויר צח	21.07	5.23	14.42	40.72		
			סה"כ צריכה	29.69	5.23	14.42	49.34		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	147.55	1.40	19.05	168.00	6.43	
			אוויר צח	23.44	5.82	16.04	45.30		
			סה"כ צריכה	170.99	7.22	35.09	213.30		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	52.30	1.00	4.35	57.65	2.27	
			אוויר צח	23.50	5.83	16.07	45.40		
			סה"כ צריכה	75.80	6.83	20.42	103.05		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	7.20	0.00	0.00	7.20	6.18	
			אוויר צח	41.39	10.28	28.32	79.99		
			סה"כ צריכה	48.59	10.28	28.32	87.19		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	55.20	0.15	0.40	55.75	6.08	
			אוויר צח	15.79	3.92	10.80	30.52		
			סה"כ צריכה	70.99	4.07	11.20	86.27		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	22.54	0.16	4.96	27.66	1.19	
			אוויר צח	19.20	4.77	13.13	37.10		
			סה"כ צריכה	41.74	4.93	18.09	64.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	40.30	0.20	10.80	51.30	4.71	
		אוויר צח		27.88	6.92	19.07	53.88		
		סה"כ צריכה		68.18	7.12	29.87	105.18		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	8.20	0.44	0.64	9.28	1.42	
		אוויר צח		5.54	1.38	3.79	10.71		
		סה"כ צריכה		13.74	1.82	4.43	19.99		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	40.30	1.50	7.00	48.80	3.59	
		אוויר צח		77.57	19.26	53.07	149.90		
		סה"כ צריכה		117.87	20.76	60.07	198.70		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	17.04	0.00	1.72	18.76	0.54	
		אוויר צח		13.98	3.47	9.56	27.01		
		סה"כ צריכה		31.02	3.47	11.28	45.77		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	20.36	0.00	1.08	21.44	1.37	
		אוויר צח		11.95	2.97	8.18	23.09		
		סה"כ צריכה		32.31	2.97	9.26	44.53		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	27.64	2.76	12.48	42.88	0.49	
		אוויר צח		14.65	3.64	10.03	28.32		
		סה"כ צריכה		42.29	6.40	22.51	71.20		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	20.64	5.44	14.58	40.66	0.44	
		אוויר צח		21.07	5.23	14.42	40.72		
		סה"כ צריכה		41.71	10.67	29.00	81.38		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	69.20	2.20	10.80	82.20	7.77	
		אוויר צח		37.38	9.28	25.57	72.23		
		סה"כ צריכה		106.58	11.48	36.37	154.43		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	5.30	0.00	0.00	5.30	1.60	
		אוויר צח		18.30	4.54	12.52	35.37		
		סה"כ צריכה		23.60	4.54	12.52	40.67		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	87.65	3.30	13.25	104.20	4.94	
		אוויר צח		52.56	13.05	35.96	101.57		
		סה"כ צריכה		140.21	16.35	49.21	205.77		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	25.20	0.30	2.40	27.90	1.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	27.73	6.89	18.97	53.59		
			סה"כ צריכה	52.93	7.19	21.37	81.49		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	45.45	0.45	13.50	59.40	11.49	
			אוויר צח	17.90	4.44	12.24	34.58		
			סה"כ צריכה	63.35	4.89	25.74	93.98		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.46	0.00	0.00	0.46	0.20	
			אוויר צח	14.45	3.59	9.89	27.93		
			סה"כ צריכה	14.91	3.59	9.89	28.39		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	12.56	0.52	2.10	15.18	1.91	
			אוויר צח	8.48	2.11	5.80	16.39		
			סה"כ צריכה	21.04	2.63	7.90	31.57		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	4.28	0.18	0.32	4.78	0.30	
			אוויר צח	11.78	2.92	8.06	22.77		
			סה"כ צריכה	16.06	3.10	8.38	27.55		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	5.50	0.00	0.00	5.50	1.68	
			אוויר צח	78.44	19.47	53.66	151.58		
			סה"כ צריכה	83.94	19.47	53.66	157.08		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	19.74	0.00	2.60	22.34	4.28	
			אוויר צח	19.55	4.85	13.37	37.78		
			סה"כ צריכה	39.29	4.85	15.97	60.12		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	62.65	18.40	70.30	151.35	2.40	
			אוויר צח	33.46	8.31	22.89	64.65		
			סה"כ צריכה	96.11	26.71	93.19	216.00		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	25.84	1.50	2.96	30.30	5.52	
			אוויר צח	21.45	5.32	14.67	41.45		
			סה"כ צריכה	47.29	6.82	17.63	71.75		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	1.85	0.00	0.00	1.85	0.44	
			אוויר צח	24.62	6.11	16.84	47.58		
			סה"כ צריכה	26.47	6.11	16.84	49.43		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	23.55	0.00	1.75	25.30	1.71	
			אוויר צח	27.74	6.89	18.98	53.61		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.29	6.89	20.73	78.91		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	40.98	0.00	2.60	43.58	1.53	
			אוויר צח	23.64	5.87	16.17	45.69		
			סה"כ צריכה	64.62	5.87	18.77	89.27		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	25.69	6.38	17.57	49.64		
			סה"כ צריכה	25.69	6.38	17.57	49.64		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	32.50	0.20	4.05	36.75	1.04	
			אוויר צח	26.25	6.52	17.96	50.72		
			סה"כ צריכה	58.75	6.72	22.01	87.47		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	26.36	5.12	14.06	45.54	0.47	
			אוויר צח	9.80	2.43	6.70	18.94		
			סה"כ צריכה	36.16	7.55	20.76	64.48		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	22.18	0.00	1.28	23.46	0.72	
			אוויר צח	11.95	2.97	8.18	23.09		
			סה"כ צריכה	34.13	2.97	9.46	46.55		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	4.02	0.36	3.84	8.22	0.47	
			אוויר צח	9.80	2.43	6.70	18.94		
			סה"כ צריכה	13.82	2.79	10.54	27.16		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	9.36	2.32	6.40	18.08		
			סה"כ צריכה	9.36	2.32	6.40	18.08		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	8.87	2.20	6.07	17.13		
			סה"כ צריכה	8.87	2.20	6.07	17.13		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	26.00	5.58	16.14	47.72	0.67	
			אוויר צח	12.71	3.15	8.69	24.55		
			סה"כ צריכה	38.71	8.73	24.83	72.27		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	36.44	1.88	7.52	45.84	16.27	
			אוויר צח	28.57	7.09	19.55	55.22		
			סה"כ צריכה	65.01	8.97	27.07	101.06		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.12	0.00	0.00	0.12	0.26	
		אוויר צח		18.18	4.51	12.44	35.14		
		סה"כ צריכה		18.30	4.51	12.44	35.26		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	4.12	0.00	0.00	4.12	0.30	
		אוויר צח		12.49	3.10	8.54	24.13		
		סה"כ צריכה		16.61	3.10	8.54	28.25		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	3.92	0.00	0.00	3.92	0.41	
		אוויר צח		18.82	4.67	12.88	36.37		
		סה"כ צריכה		22.74	4.67	12.88	40.29		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.14	0.00	0.00	0.14	0.57	
		אוויר צח		18.15	4.51	12.41	35.07		
		סה"כ צריכה		18.29	4.51	12.41	35.21		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	47.05	7.90	5.40	60.35	4.21	
		אוויר צח		27.74	6.89	18.98	53.61		
		סה"כ צריכה		74.79	14.79	24.38	113.96		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		8.94	2.22	6.11	17.27		
		סה"כ צריכה		8.94	2.22	6.11	17.27		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	65.94	5.22	3.52	74.68	12.32	
		אוויר צח		10.35	2.57	7.08	20.0005		
		סה"כ צריכה		76.29	7.79	10.60	94.68		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		12.51	3.11	8.56	24.18		
		סה"כ צריכה		12.51	3.11	8.56	24.18		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	21.08	0.00	1.96	23.04	4.90	
		אוויר צח		24.85	6.17	17.00	48.02		
		סה"כ צריכה		45.93	6.17	18.96	71.06		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	8.76	0.00	0.02	8.78	0.37	
		אוויר צח		17.88	4.44	12.23	34.55		
		סה"כ צריכה		26.64	4.44	12.25	43.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	29.60	0.00	1.40	31.00	7.17	
		אוויר צח		13.63	3.38	9.32	26.34		
		סה"כ צריכה		43.23	3.38	10.72	57.34		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	106.40	4.70	4.70	115.80	4.69	
		אוויר צח		83.43	20.71	57.08	161.22		
		סה"כ צריכה		189.83	25.41	61.78	277.02		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	321.60	32.40	39.90	393.90	15.06	
		אוויר צח		127.29	31.60	87.09	245.98		
		סה"כ צריכה		448.89	64.00	126.99	639.88		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,535.30	481.40	916.90	2,933.60	17.47	
		סה"כ צריכה		1,535.30	481.40	916.90	2,933.60		
		סה"כ צריכה		20,217.93	4,196.03	6,075.65	30,489.61		
		חשבון חברת חשמל					50,760.00		
		הפרש בקוט"ש					-44,684.35		
		הפרש באחוזים					-88.03%		
							-20,270.39		
							-39.93%		



- פסגה (Kwh 20,217.93)
- גבע (Kwh 4,196.03)
- שפל (Kwh 6,075.65)

