



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/02/21 - 15/01/21)

תאריך הפקה: 07/04/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		3,742.34	2,603.26	399.74	739.33	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,742.34	2,603.26	399.74	739.33	סה"כ צריכה			
		3,769.31	2,450.78	356.74	961.79	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,769.31	2,450.78	356.74	961.79	סה"כ צריכה			
		1,422.46	944.00	104.22	374.24	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,422.46	944.00	104.22	374.24	סה"כ צריכה			
		12,245.38	7,640.26	1,129.73	3,475.39	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,245.38	7,640.26	1,129.73	3,475.39	סה"כ צריכה			
		62,039.04	41,925.12	5,630.72	14,483.20	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
		-329.47	-235.52	-31.49	-62.46	00022150 - 2			
		-30,955.90	-21,425.79	-2,692.22	-6,837.89	00022150 - 3			
		-3,742.34	-2,603.26	-399.74	-739.33	00022150 - 4			
		-12,245.38	-7,640.26	-1,129.73	-3,475.39	00022150 - 5			
		-1,422.46	-944.00	-104.22	-374.24	00022150 - 6			
		-3,769.31	-2,450.78	-356.74	-961.79	00022150 - 7			
		9,574.18	6,625.50	916.58	2,032.10	סה"כ צריכה			
		329.47	235.52	31.49	62.46	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		329.47	235.52	31.49	62.46	סה"כ צריכה			
		30,955.90	21,425.79	2,692.22	6,837.89	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		30,955.90	21,425.79	2,692.22	6,837.89	סה"כ צריכה			
		62,039.04	41,925.12	5,630.72	14,483.20	סה"כ צריכה			
		56,740.00	38,720.00	5,000.00	13,020.00	חשבון חברת חשמל			
		5,299.04	3,205.12	630.72	1,463.20	הפרש בקוט"ש			
		9.34%	8.28%	12.61%	11.24%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 14,483.20)
■ גבע (Kwh 5,630.72)
■ שפל (Kwh 41,925.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	14,483.20	5,630.72	41,925.12	62,039.04		
				14,483.20	5,630.72	41,925.12	62,039.04		

