

### דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/02/21 - 15/01/21)

תאריך הפקה: 07/04/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		3,742.34	2,603.26	399.74	739.33	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,742.34	2,603.26	399.74	739.33	סה"כ צריכה			
		3,769.31	2,450.78	356.74	961.79	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,769.31	2,450.78	356.74	961.79	סה"כ צריכה			
		1,422.46	944.00	104.22	374.24	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,422.46	944.00	104.22	374.24	סה"כ צריכה			
		8,557.63	5,061.89	830.40	2,665.34	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		8,557.63	5,061.89	830.40	2,665.34	סה"כ צריכה			
		55,605.20	37,945.60	4,900.00	12,759.60	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
		-329.47	-235.52	-31.49	-62.46	00022150 - 2			
		-30,955.90	-21,425.79	-2,692.22	-6,837.89	00022150 - 3			
		-3,742.34	-2,603.26	-399.74	-739.33	00022150 - 4			
		-8,557.63	-5,061.89	-830.40	-2,665.34	00022150 - 5			
		-1,422.46	-944.00	-104.22	-374.24	00022150 - 6			
		-3,769.31	-2,450.78	-356.74	-961.79	00022150 - 7			
		6,828.08	5,224.35	485.18	1,118.54	סה"כ צריכה			
		329.47	235.52	31.49	62.46	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		329.47	235.52	31.49	62.46	סה"כ צריכה			
		30,955.90	21,425.79	2,692.22	6,837.89	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		30,955.90	21,425.79	2,692.22	6,837.89	סה"כ צריכה			
		55,605.20	37,945.60	4,900.00	12,759.60	סה"כ צריכה			
		56,740.00	38,720.00	5,000.00	13,020.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,134.80	-774.40	-100.00	-260.40	הפרש בקוט"ש			
		-2.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 12,759.60)  
■ גבע (Kwh 4,900.00)  
■ שפל (Kwh 37,945.60)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	12,759.60	4,900.00	37,945.60	55,605.20		
				12,759.60	4,900.00	37,945.60	55,605.20		

