

**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/03/21 - 31/03/21)

תאריך הפקה: 07/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	304.05	28.70	85.06	417.81	7.84	
			סה"כ צריכה	304.05	28.70	85.06	417.81		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,220.89	388.70	933.09	3,542.67	11.91	
			סה"כ צריכה	2,220.89	388.70	933.09	3,542.67		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,627.81	277.61	688.83	2,594.25	16.53	
			00023364 - 8	822.53	167.59	362.38	1,352.50	11.39	
			סה"כ צריכה	2,450.34	445.21	1,051.20	3,946.75		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	6,987.66	2,104.10	5,260.55	14,352.31	32.62	
			00021300 - 7	-2,155.15	-665.65	-1,733.13	-4,553.93	13.16	
			00021300 - 8	-1,407.45	-416.68	-1,081.34	-2,905.47	8.91	
			סה"כ צריכה	3,425.06	1,021.78	2,446.08	6,892.92		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,155.15	665.65	1,733.13	4,553.93	13.16	
			סה"כ צריכה	2,155.15	665.65	1,733.13	4,553.93		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,407.45	416.68	1,081.34	2,905.47	8.91	
			סה"כ צריכה	1,407.45	416.68	1,081.34	2,905.47		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	00021955 - 1	849.70	272.29	664.83	1,786.82	3.12	
			סה"כ צריכה	849.70	272.29	664.83	1,786.82		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	1,015.94	396.54	1,044.12	2,456.60	3.36	
			00021300 - 2	6,279.89	1,699.66	4,315.83	12,295.38	66.26	
			00021300 - 3	97.54	26.54	67.81	191.90	32.48	
			00021300 - 4	94.46	37.13	97.89	229.47	0.34	
			00021300 - 5	4,989.73	1,941.89	5,117.24	12,048.86	22.40	
			סה"כ צריכה	12,477.56	4,101.76	10,642.88	27,222.20		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	15,893.36	4,540.80	11,636.00	32,070.16	106.96	
			00020900 - 1	-2,220.89	-388.70	-933.09	-3,542.67	11.91	
			00021300 - 1	-1,015.94	-396.54	-1,044.12	-2,456.60	3.36	
			00021300 - 2	-6,279.89	-1,699.66	-4,315.83	-12,295.38	66.26	
			00021300 - 3	-97.54	-26.54	-67.81	-191.90	32.48	
			00021300 - 4	-94.46	-37.13	-97.89	-229.47	0.34	
			00021300 - 5	-4,989.73	-1,941.89	-5,117.24	-12,048.86	22.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	27,791.72	7,674.56	18,821.44	54,287.72	127.12	
			00022181 - 1	-304.05	-28.70	-85.06	-417.81	7.84	
			00023361 - 1	-3,513.43	-889.96	-2,282.07	-6,685.46	27.73	
			00023361 - 2	-2,710.06	-795.59	-1,981.90	-5,487.54	13.75	
			00023361 - 3	-5,539.15	-1,311.29	-3,274.37	-10,124.80	23.73	
			00023361 - 4	-2,584.55	-693.78	-1,011.28	-4,289.61	15.54	
			00023361 - 5	-2,998.71	-982.51	-2,550.07	-6,531.28	14.36	
			00023361 - 6	-2,830.47	-916.57	-2,386.80	-6,133.84	14.63	
			00023361 - 7	-2,637.28	-800.14	-2,073.49	-5,510.91	13.26	
			00023364 - 1	-1,203.23	-187.10	-410.93	-1,801.26	18.25	
			00023364 - 2	-199.03	10.46	20.37	-168.20	4.60	
			00023364 - 3	-73.42	-16.47	-46.83	-136.72	2.13	
			00023364 - 4	-114.35	-10.69	-21.38	-146.42	4.34	
			00023364 - 5	-376.72	-87.44	-186.09	-650.26	6.68	
			00023364 - 6	-96.63	-20.67	-50.46	-167.76	2.51	
			00023364 - 7	-63.34	-6.77	-1.47	-71.59	2.04	
			סה"כ צריכה	3,742.20	987.70	2,539.65	7,269.55		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,513.43	889.96	2,282.07	6,685.46	27.73	
			00023361 - 8	-1,627.81	-277.61	-688.83	-2,594.25	16.53	
			00023364 - 1	1,203.23	187.10	410.93	1,801.26	18.25	
			00023364 - 8	-822.53	-167.59	-362.38	-1,352.50	11.39	
			סה"כ צריכה	2,266.32	631.85	1,641.80	4,539.97		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,297.22	543.85	1,275.83	5,116.90	22.90	
			00023322 - 1	705.65	109.36	278.20	1,093.21	15.45	
			סה"כ צריכה	4,002.87	653.21	1,554.03	6,210.11		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,710.06	795.59	1,981.90	5,487.54	13.75	
			00023364 - 2	199.03	-10.46	-20.37	168.20	4.60	
			סה"כ צריכה	2,909.09	785.12	1,961.53	5,655.74		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,539.15	1,311.29	3,274.37	10,124.80	23.73	
			00023364 - 5	376.72	87.44	186.09	650.26	6.68	
			סה"כ צריכה	5,915.87	1,398.73	3,460.46	10,775.06		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,998.71	982.51	2,550.07	6,531.28	14.36	
			00023364 - 3	73.42	16.47	46.83	136.72	2.13	
			סה"כ צריכה	3,072.13	998.97	2,596.89	6,668.00		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,830.47	916.57	2,386.80	6,133.84	14.63	
			00023364 - 4	114.35	10.69	21.38	146.42	4.34	
			סה"כ צריכה	2,944.82	927.26	2,408.18	6,280.26		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,637.28	800.14	2,073.49	5,510.91	13.26	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	63.34	6.77	1.47	71.59	2.04	
			סה"כ צריכה	2,700.62	806.91	2,074.97	5,582.50		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,584.55	693.78	1,011.28	4,289.61	15.54	
			00023364 - 6	96.63	20.67	50.46	167.76	2.51	
			סה"כ צריכה	2,681.18	714.45	1,061.74	4,457.37		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	49,946.24	15,560.99	39,376.13	104,883.36	204.74	
			סה"כ צריכה	49,946.24	15,560.99	39,376.13	104,883.36		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	86,444.45	33,740.75	88,933.25	209,118.45	313.50	
			סה"כ צריכה	86,444.45	33,740.75	88,933.25	209,118.45		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	49,092.30	14,730.30	36,848.60	100,671.20		
			סה"כ צריכה	49,092.30	14,730.30	36,848.60	100,671.20		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	39,315.60	10,971.65	26,967.80	77,255.05	203.50	
			סה"כ צריכה	39,315.60	10,971.65	26,967.80	77,255.05		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4)	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	110,546.65	42,453.20	112,134.20	265,134.05	450.50	
			סה"כ צריכה	110,546.65	42,453.20	112,134.20	265,134.05		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	15,893.36	4,540.80	11,636.00	32,070.16	106.96	
			סה"כ צריכה	15,893.36	4,540.80	11,636.00	32,070.16		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	27,791.72	7,674.56	18,821.44	54,287.72	127.12	
			סה"כ צריכה	27,791.72	7,674.56	18,821.44	54,287.72		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10)	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	28,721.64	4,720.68	12,223.04	45,665.36	351.36	
			סה"כ צריכה	28,721.64	4,720.68	12,223.04	45,665.36		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	40,584.56	13,175.44	33,692.36	87,452.36	288.96	
			00023317 - 1	-3,297.22	-543.85	-1,275.83	-5,116.90	22.90	
			סה"כ צריכה	37,287.34	12,631.59	32,416.53	82,335.46		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	211,780.95	79,566.80	208,575.50	499,923.25	880.30	
			סה"כ צריכה	211,780.95	79,566.80	208,575.50	499,923.25		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	214,615.50	81,437.40	209,542.20	505,595.10		
			סה"כ צריכה	214,615.50	81,437.40	209,542.20	505,595.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	871,435.75	308,028.73	797,474.69	1,976,939.16		
			חשבון חברת חשמל	910,640.00	324,160.00	841,280.00	2,076,080.00		
			הפרש בקוט"ש	-39,204.25	-16,131.27	-43,805.31	-99,140.84		
			הפרש באחוזים	-4.31%	-4.98%	-5.21%	-4.78%		



- פסגה (Kwh 871,435.75)
- גבע (Kwh 308,028.73)
- שפל (Kwh 797,474.69)

