



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/03/21 - 31/03/21)

תאריך הפקה: 08/04/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	180.86	72,212.71	24,845.99	11,775.71	35,591.02	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		4,332.76	1,490.76	706.54	2,135.46	תוספת צריכה			
		76,545.47	26,336.75	12,482.25	37,726.48	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-18.10	-8.00	-2.30	-7.80	15112930 - 1			
	32.03	11,151.98	2,596.61	1,728.29	6,827.09	81018601 - 3			
	44.83	18,680.88	4,281.43	3,394.28	11,005.18	81018601 - 4			
	10.68	3,883.87	743.98	691.66	2,448.24	81018601 - 5			
		581.63	220.81	98.82	262.00	לוח שירותי בית			
		34,280.27	7,834.82	5,910.74	20,534.70	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		18.10	8.00	2.30	7.80	15112930 - 1			
	41.50	22,501.61	8,761.37	3,847.30	9,892.94	81018601 - 6			
	0.22	155.50	61.87	26.62	67.02	81018601 - 7			
	0.42	295.06	117.33	50.44	127.28	81018601 - 8			
		22,970.27	8,948.57	3,926.66	10,095.05	סה"כ צריכה			
		133,796.01	43,120.13	22,319.65	68,356.23	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		133,796.01				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (68,356.23 Kwh)
■ גבע (22,319.65 Kwh)
■ שפל (43,120.13 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	262.00	98.82	220.81	581.63	1.79	
			סה"כ צריכה	262.00	98.82	220.81	581.63		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	35,832.70	11,963.90	22,857.90	70,654.50	0.82	
			סה"כ צריכה	35,832.70	11,963.90	22,857.90	70,654.50		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	34,928.40	11,617.30	22,183.00	68,728.70	0.79	
			סה"כ צריכה	34,928.40	11,617.30	22,183.00	68,728.70		

