



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/03/21 - 31/03/21)

תאריך הפקה: 08/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	35,591.02	11,775.71	24,845.99	72,212.71	180.86	
			תוספת צריכה	2,135.46	706.54	1,490.76	4,332.76		
			סה"כ צריכה	37,726.48	12,482.25	26,336.75	76,545.47		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112930 - 1	-7.80	-2.30	-8.00	-18.10		
			3 - 81018601	6,827.09	1,728.29	2,596.61	11,151.98	32.03	
			4 - 81018601	11,005.18	3,394.28	4,281.43	18,680.88	44.83	
			5 - 81018601	2,448.24	691.66	743.98	3,883.87	10.68	
			לוח שירותי בית	262.00	98.82	220.81	581.63		
			סה"כ צריכה	20,534.70	5,910.74	7,834.82	34,280.27		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112930 - 1	7.80	2.30	8.00	18.10		
			1 - 20281997	2,067.70	583.30	516.50	3,167.50	13.60	
			6 - 81018601	9,892.94	3,847.30	8,761.37	22,501.61	41.50	
			7 - 81018601	67.02	26.62	61.87	155.50	0.22	
			8 - 81018601	127.28	50.44	117.33	295.06	0.42	
			סה"כ צריכה	12,162.75	4,509.96	9,465.07	26,137.77		
			סה"כ צריכה	70,423.93	22,902.95	43,636.63	136,963.51		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				136,963.51		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (70,423.93 Kwh)  
■ גבע (22,902.95 Kwh)  
■ שפל (43,636.63 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	262.00	98.82	220.81	581.63	1.79	
			סה"כ צריכה	262.00	98.82	220.81	581.63		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	35,832.70	11,963.90	22,857.90	70,654.50	0.82	
			סה"כ צריכה	35,832.70	11,963.90	22,857.90	70,654.50		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	34,928.40	11,617.30	22,183.00	68,728.70	0.79	
			סה"כ צריכה	34,928.40	11,617.30	22,183.00	68,728.70		

