



דוח שח + קוטש

עבור: קנית

דירוג מוגן להבים

תקופת דוח: (31/03/21 - 01/03/21)

תאריך הפקה: 12/04/21

מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	39068	בלתי חיוני קומת גג מ"א B2	18029675 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55		7.55	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	7.55	
2	39065	חדר אוכל בלתי חיוני	18029675 - 1	841.97	344.70	859.03	2,045.70	75.48		833.37	11.37
			סה"כ	841.97	344.70	859.03	2,045.70	75.48	0.00	833.37	
3	39058	חיוני מ"א גג בניין C	18029673 - 6	1,029.04	391.45	960.25	2,380.74	15.10		903.02	17.44
			סה"כ	1,029.04	391.45	960.25	2,380.74	15.10	0.00	903.02	
4	39071	חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 7	21.83	6.74	6.69	35.27	11.89		25.97	3.00
			סה"כ	21.83	6.74	6.69	35.27	11.89	0.00	25.97	
5	39072	חיוני קומת מרתף חדר אוכל	18029675 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59		23.59	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59	0.00	23.59	
6	39070	לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	118.88		118.88	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	118.88	0.00	118.88	
7	39062	לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני	17313340 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62.28
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	39063	לוח חדר משאבות חיוני	17313339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.92
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	39064	לוח חירום ראשי מוזן משדה בלתי חיוני	17313446 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	52.56
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
10	39059	לוח משאבות חיוני מ"א	18029673 - 7	525.80	184.99	456.77	1,167.56	23.59	0.00	461.41	4.60
			סה"כ	525.80	184.99	456.77	1,167.56	23.59	0.00	461.41	
11	39057	לוח משאבות מ"א	18029673 - 5	1,035.24	400.12	973.40	2,408.76	23.59	0.00	921.42	17.30
			סה"כ	1,035.24	400.12	973.40	2,408.76	23.59	0.00	921.42	
12	39061	לוח צילר 1 בילתי חיוני גג בניין C	18029673 - 9	2,627.60	900.43	2,275.88	5,803.91	150.96	0.00	2,328.01	23.08
			סה"כ	2,627.60	900.43	2,275.88	5,803.91	150.96	0.00	2,328.01	
13	39055	לוח צילר 2 גג בניין C	18029673 - 3	1,432.20	241.94	363.66	2,037.80	150.96	0.00	978.07	44.59
			סה"כ	1,432.20	241.94	363.66	2,037.80	150.96	0.00	978.07	
14	39053	מכבסה בניין C קומת מרתף	18029673 - 1	731.63	121.77	184.87	1,038.27	75.48	0.00	497.06	22.47
			סה"כ	731.63	121.77	184.87	1,038.27	75.48	0.00	497.06	
15	39066	מערכות חימום צריכה למטבח	18029675 - 2	215.88	72.39	165.07	453.33	18.87	0.00	190.44	2.40
			סה"כ	215.88	72.39	165.07	453.33	18.87	0.00	190.44	
16	39054	מערכות מים חמים גג בניין C	18029673 - 2	362.38	60.48	90.92	513.78	30.19	0.00	238.87	11.11
			סה"כ	362.38	60.48	90.92	513.78	30.19	0.00	238.87	
17	39056	מפסק ראשי שדה בלתי חיוני	18029673 - 4	5,876.75	2,236.25	5,463.00	13,576.00	18.87	0.00	5,083.56	99.36
			סה"כ	5,876.75	2,236.25	5,463.00	13,576.00	18.87	0.00	5,083.56	
18	39060	צילר 3 חיוני גג בניין C	18029673 - 8	2,716.40	982.34	2,451.14	6,149.87	150.96	0.00	2,450.55	24.19
			סה"כ	2,716.40	982.34	2,451.14	6,149.87	150.96	0.00	2,450.55	
19	39067	קומת מרתף אזור כביסה דיירים	18029675 - 3	635.29	243.23	595.09	1,473.61	23.59	0.00	573.02	6.81
			סה"כ	635.29	243.23	595.09	1,473.61	23.59	0.00	573.02	
20	39069	קומת מרתף מערכות חימום מים בריכה	18029675 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74	0.00	37.74	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74	0.00	37.74	
			סה"כ	18,052.02	6,186.82	14,845.77	39,084.61	957.28	0.00	15,672.53	






מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
		חשבון חברת חשמל		119,471.00	46,708.00	114,208.00	280,387.00			82,744.65	
		הפרש בקוט"ש		-101,418.98	-40,521.18	-99,362.23	-241,302.39			-67,072.12	
		הפרש באחוזים		-84.89%	-86.75%	-87.00%	-86.06%			-81.06%	



- פסגה (Kwh 18,052.02)
- גבע (Kwh 6,186.82)
- שפל (Kwh 14,845.77)



- פסגה (7,904.98 ט"ש)
- גבע (2,267.47 ט"ש)
- שפל (4,542.81 ט"ש)

