



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/03/21 - 01/03/21)

תאריך הפקה: 12/04/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	331.20	153,357.28	57,889.60	22,979.60	72,488.08	00022738 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		153,357.28	57,889.60	22,979.60	72,488.08	סה"כ צריכה			
		40,817.52	15,668.28	6,192.74	18,956.50	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		40,817.52	15,668.28	6,192.74	18,956.50	סה"כ צריכה			
		194,174.80	73,557.88	29,172.34	91,444.58	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		194,174.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (91,444.58 Kwh)
■ גבע (29,172.34 Kwh)
■ שפל (73,557.88 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.90	947.39	380.88	152.53	413.98	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		947.39	380.88	152.53	413.98	סה"כ צריכה			
	35.41	11,050.92	2,533.39	1,932.85	6,584.68	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		11,050.92	2,533.39	1,932.85	6,584.68	סה"כ צריכה			
	331.20	153,357.28	57,889.60	22,979.60	72,488.08	00022738 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוסם לבדיקה	31496	3
		40,817.52	15,668.28	6,192.74	18,956.50	13127926 - 1			
		194,174.80	73,557.88	29,172.34	91,444.58	סה"כ צריכה			

