



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/04/21 - 09/03/21)


תאריך הפקה: 25/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37398	GROWINGS	00024444 - 1	2,139.95	169.58	479.34	2,788.87	12.00	
			19093466 - 1	1.70	0.60	1.80	4.10	0.006	
			ציבורי 21.59	980.73	210.58	978.26	2,169.58		
			סה"כ צריכה	3,122.39	380.77	1,459.40	4,962.55		
2	37396	IMPORTECH	19093466 - 2	677.95	27.85	90.10	795.90	7.16	
			ציבורי 6.45	292.99	62.91	292.26	648.16		
			סה"כ צריכה	970.94	90.76	382.36	1,444.06		
3	19382	ביו מד	00023694 - 5	532.19	34.43	78.60	645.21	23.38	
			מ"א 3.98	773.39	232.59	609.28	1,615.26		
			ציבורי 4.26	193.51	41.55	193.02	428.09		
			סה"כ צריכה	1,499.08	308.57	880.91	2,688.56		
4	19381	דיירים קטנים קומה א	00023694 - 5	2,128.74	137.71	314.40	2,580.85	23.38	
			מ"א 9.29	1,805.21	542.90	1,422.17	3,770.28		
			ציבורי 4.44	201.69	43.31	201.18	446.18		
			סה"כ צריכה	4,135.64	723.92	1,937.75	6,797.31		
5	39878	דיירים קטנים קומת קרקע	00024444 - 2	1,065.92	180.81	421.01	1,667.74	7.02	
			מ"א 7.69	1,494.30	449.40	1,177.23	3,120.93		
			ציבורי 3.67	166.71	35.80	166.29	368.80		
			סה"כ צריכה	2,726.94	666.00	1,764.53	5,157.47		
6	81	המשבר לחקלאי 10.23	00023694 - 4	3,321.87	403.23	1,045.82	4,770.93	23.46	
			מ"א 17.96	3,489.95	1,049.57	2,749.42	7,288.94		
			ציבורי 8.57	389.30	83.59	388.31	861.20		
			סה"כ צריכה	7,201.12	1,536.39	4,183.56	12,921.07		
7	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	444.55	7.64	48.33	500.52	9.68	
			מ"א 7.49	1,455.44	437.71	1,146.61	3,039.77		
			ציבורי 6.89	312.98	67.20	312.19	692.38		
			סה"כ צריכה	2,212.97	512.56	1,507.14	4,232.66		
8	19376	שניידר	00023694 - 2	2,501.43	344.46	406.82	3,252.71	13.99	
			00023694 - 7	9.01	3.55	9.22	21.78	0.03	
			00023694 - 8	12,732.80	1,053.64	2,704.42	16,490.86	79.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	239.37	4.12	26.03	269.51	9.68	
			00024444 - 6	505.70	53.68	115.15	674.53	3.34	
			00024444 - 8	356.84	23.75	66.15	446.75	36.63	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מ"א 53.9	10,473.74	3,149.88	8,251.33	21,874.95		
			ציבורי 44.29	2,011.89	431.99	2,006.82	4,450.70		
			סה"כ צריכה	28,830.78	5,065.07	13,585.93	47,481.78		
			סה"כ צריכה	50,699.86	9,284.03	25,701.58	85,685.46		
			חשבון חברת חשמל	50,360.00	10,020.00	25,220.00	85,600.00		
			הפרש בקוטי"ש	339.86	-735.97	481.58	85.46		
			הפרש באחוזים	0.67%	-7.35%	1.91%	0.10%		



■ פסגה (Kwh 50,699.86)
■ גבע (Kwh 9,284.03)
■ שפל (Kwh 25,701.58)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידיעה מועמס	00023694 - 1	8,082.89	2,240.31	5,715.20	16,038.40	46.32	
			00023694 - 3	4,316.66	1,083.32	2,819.92	8,219.91	45.02	
			00023694 - 6	3,392.53	1,317.59	3,426.71	8,136.82	11.15	
			00024444 - 4	3,473.89	1,147.01	3,192.01	7,812.90	10.92	
			00024444 - 7	165.82	55.70	154.76	376.28	0.54	
			סה"כ צריכה	19,431.79	5,843.93	15,308.60	40,584.32		
2	19378	ציבורי מועמס לידיעה	00023694 - 1	-8,082.89	-2,240.31	-5,715.20	-16,038.40	46.32	
			00023694 - 2	-2,501.43	-344.46	-406.82	-3,252.71	13.99	
			00023694 - 3	-4,316.66	-1,083.32	-2,819.92	-8,219.91	45.02	
			00023694 - 4	-3,321.87	-403.23	-1,045.82	-4,770.93	23.46	
			00023694 - 5	-2,660.93	-172.14	-393.00	-3,226.06	23.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023694 - 6	-3,392.53	-1,317.59	-3,426.71	-8,136.82	11.15	
			00023694 - 7	-9.01	-3.55	-9.22	-21.78	0.03	
			00023694 - 8	-12,732.80	-1,053.64	-2,704.42	-16,490.86	79.98	
			00024444 - 1	-2,139.95	-169.58	-479.34	-2,788.87	12.00	
			00024444 - 2	-1,065.92	-180.81	-421.01	-1,667.74	7.02	
			00024444 - 3	50,632.35	9,264.35	25,646.88	85,543.58	281.55	
			00024444 - 4	-3,473.89	-1,147.01	-3,192.01	-7,812.90	10.92	
			00024444 - 5	-683.92	-11.76	-74.36	-770.03	9.68	
			00024444 - 6	-505.70	-53.68	-115.15	-674.53	3.34	
			00024444 - 7	-165.82	-55.70	-154.76	-376.28	0.54	
			00024444 - 8	-356.84	-23.75	-66.15	-446.75	36.63	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093466 - 1	-1.70	-0.60	-1.80	-4.10	0.006	
			19093466 - 2	-677.95	-27.85	-90.10	-795.90	7.16	
			סה"כ צריכה	4,542.54	975.38	4,531.09	10,049.00		

