



**דוח קוט"ש**

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (25/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 26/04/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	763.40	418.20	928.00	2,109.60	4.65	
			סה"כ צריכה	763.40	418.20	928.00	2,109.60		
2	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	1,551.80	419.20	502.20	2,473.20	17.25	
			סה"כ צריכה	1,551.80	419.20	502.20	2,473.20		
3	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	286.10	69.60	135.60	491.30	3.89	
			סה"כ צריכה	286.10	69.60	135.60	491.30		
4	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	248.50	58.60	63.50	370.60	66.74	
			סה"כ צריכה	248.50	58.60	63.50	370.60		
5	28781	חיים פנחס (שוגון)	18040253 - 4	175.85	12.00	15.60	203.45	3.89	
			18040256 - 3	280.15	71.85	137.95	489.95	3.94	
			סה"כ צריכה	456.00	83.85	153.55	693.40		
6	28782	חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	527.20	70.00	166.00	763.20	3.25	
			סה"כ צריכה	527.20	70.00	166.00	763.20		
7	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,077.80	202.80	440.90	1,721.50	10.12	
			סה"כ צריכה	1,077.80	202.80	440.90	1,721.50		
8	29033	מיזוג אוויר	18050251 - 1	2,033.00	641.00	113.00	2,787.00	50.90	
			סה"כ צריכה	2,033.00	641.00	113.00	2,787.00		
9	29041	ציבורי	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 3	-1,551.80	-419.20	-502.20	-2,473.20	17.25	
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	-527.20	-70.00	-166.00	-763.20	3.25	
			18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 4	-175.85	-12.00	-15.60	-203.45	3.89	
			18040254 - 1	-2,864.50	-1,170.80	-2,443.90	-6,479.20	19.73	
			18040254 - 2	-1,077.80	-202.80	-440.90	-1,721.50	10.12	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040254 - 3	-1,829.40	-467.50	-1,026.00	-3,322.90	14.68	
			18040254 - 4	-2,064.70	-413.40	-618.80	-3,096.90	18.37	
			18040255 - 1	-286.10	-69.60	-135.60	-491.30	3.89	
			18040255 - 2	-189.70	-42.30	-10.00	-242.00	16.74	
			18040255 - 3	-199.60	-35.10	-9.80	-244.50	28.79	
			18040255 - 4	-2,567.10	-1,203.30	-2,602.80	-6,373.20	18.61	
			18040256 - 1	-763.40	-418.20	-928.00	-2,109.60	4.65	
			18040256 - 2	-954.60	-522.60	-1,173.50	-2,650.70	6.78	
			18040256 - 3	-280.15	-71.85	-137.95	-489.95	3.94	
			18040256 - 4	-499.95	-121.90	-194.70	-816.55	34.07	
			18050251 - 1	-2,033.00	-641.00	-113.00	-2,787.00	50.90	
			18050251 - 2	21,262.50	7,117.50	12,915.00	41,295.00	145.18	
			18050251 - 3	-248.50	-58.60	-63.50	-370.60	66.74	
			18050251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,149.15	1,177.35	2,332.75	6,659.25		
10	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	499.95	121.90	194.70	816.55	34.07	
			סה"כ צריכה	499.95	121.90	194.70	816.55		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	954.60	522.60	1,173.50	2,650.70	6.78	
			סה"כ צריכה	954.60	522.60	1,173.50	2,650.70		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	2,064.70	413.40	618.80	3,096.90	18.37	
			סה"כ צריכה	2,064.70	413.40	618.80	3,096.90		
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	189.70	42.30	10.00	242.00	16.74	
			סה"כ צריכה	189.70	42.30	10.00	242.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	199.60	35.10	9.80	244.50	28.79	
			סה"כ צריכה	199.60	35.10	9.80	244.50		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	2,567.10	1,203.30	2,602.80	6,373.20	18.61	
			סה"כ צריכה	2,567.10	1,203.30	2,602.80	6,373.20		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	2,864.50	1,170.80	2,443.90	6,479.20	19.73	
			סה"כ צריכה	2,864.50	1,170.80	2,443.90	6,479.20		
18	29039	קומה 9 - פנינסולה	18040254 - 3	1,829.40	467.50	1,026.00	3,322.90	14.68	
			סה"כ צריכה	1,829.40	467.50	1,026.00	3,322.90		
			סה"כ צריכה	21,262.50	7,117.50	12,915.00	41,295.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				41,295.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 21,262.50)
- גבע (Kwh 7,117.50)
- שפל (Kwh 12,915.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	21,262.50	7,117.50	12,915.00	41,295.00	145.18	
			סה"כ צריכה	21,262.50	7,117.50	12,915.00	41,295.00		

