



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (26/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 28/04/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7719	אופיס 3000 בעמ	13170738 - 9	1,828.80	90.20	132.20	2,051.20	22.51	
			סה"כ צריכה	1,828.80	90.20	132.20	2,051.20		
2	7718	טליה צבי	13170738 - 7	302.20	88.50	180.30	571.00	7.81	
			סה"כ צריכה	302.20	88.50	180.30	571.00		
3	7736	מיזוג אויר	- 10 13170738	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170744 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	7714	פי.איי.איי נטרווקס	13170738 - 3	873.30	425.80	923.80	2,222.90	4.73	
			סה"כ צריכה	873.30	425.80	923.80	2,222.90		
5	7737	ציבורי	- 15 13170738	4,287.80	930.90	2,040.10	7,258.80	0.73	
			- 10 13170738	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170744 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170738 - 3	-873.30	-425.80	-923.80	-2,222.90	4.73	
			13170738 - 7	-302.20	-88.50	-180.30	-571.00	7.81	
			13170738 - 9	-1,828.80	-90.20	-132.20	-2,051.20	22.51	
			סה"כ צריכה	1,283.50	326.40	803.80	2,413.70		
			סה"כ צריכה	4,287.80	930.90	2,040.10	7,258.80		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש			7,258.80			
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (4,287.80 Kwh)  
■ גבע (930.90 Kwh)  
■ שפל (2,040.10 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7711	מפסק ראשי	13170738 - 15	4,287.80	930.90	2,040.10	7,258.80	0.73	
			סה"כ צריכה	4,287.80	930.90	2,040.10	7,258.80		

