



**דוח קוט"ש**

עבור: קניון רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/04/21 - 30/04/21)

תאריך הפקה: 02/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15668	*מגדלי קיורר מועמס 85 %	6 - 81014232	52,912.16	21,088.16	4,228.24	78,228.56	307.20	
			סה"כ צריכה	52,912.16	21,088.16	4,228.24	78,228.56		
2	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	3 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	2 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	4 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	1 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	7 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	2 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	7 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	1 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	8 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	4 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	19,638.80	6,798.00	4,115.20	30,552.00	128.40	
		סה"כ צריכה		19,638.80	6,798.00	4,115.20	30,552.00		
29	33777	מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	1,662.00	398.40	236.00	2,296.40	13.80	
		סה"כ צריכה		1,662.00	398.40	236.00	2,296.40		
30	34263	מגדלי קירור % 100	81014232 - 6	62,249.60	24,809.60	4,974.40	92,033.60	307.20	
		סה"כ צריכה		62,249.60	24,809.60	4,974.40	92,033.60		
31	33768	מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	3,305.60	820.80	875.20	5,001.60	15.20	
		סה"כ צריכה		3,305.60	820.80	875.20	5,001.60		
32	15667	פנוי	81015040 - 5	207.90	60.20	105.00	373.10	2.00	
		סה"כ צריכה		207.90	60.20	105.00	373.10		
33	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	15714	פנוי	81014210 - 8	27,781.97	9,747.38	5,106.70	42,636.05	162.10	
		סה"כ צריכה		27,781.97	9,747.38	5,106.70	42,636.05		
35	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15717	פנוי	81014871 - 1	0.20	0.20	0.20	0.60		
		סה"כ צריכה		0.20	0.20	0.20	0.60		
37	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15566	פנוי אמפריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	33775	פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	1,048.02	386.61	597.86	2,032.48	6.42	
		סה"כ צריכה		1,048.02	386.61	597.86	2,032.48		
46	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.10	0.00	0.00	0.10		
		סה"כ צריכה		0.10	0.00	0.00	0.10		
47	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	51.65	11.65	22.48	85.79	1.00	
		סה"כ צריכה		51.65	11.65	22.48	85.79		
48	33774	פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	81037893 - 2	366.80	43.05	66.30	476.15	2.60	
		סה"כ צריכה		366.80	43.05	66.30	476.15		
49	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
50	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	11,302.40	4,922.74	7,020.60	23,245.74	69.41	
		סה"כ צריכה		11,302.40	4,922.74	7,020.60	23,245.74		
52	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	11,065.00	5,023.00	6,694.00	22,782.00	64.00	
		סה"כ צריכה		11,065.00	5,023.00	6,694.00	22,782.00		
53	33776	ראשי בנין IBS	81018676 - 4	8,185.20	2,481.60	3,382.80	14,049.60	37.20	
		סה"כ צריכה		8,185.20	2,481.60	3,382.80	14,049.60		
54	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	99,011.65	37,552.38	45,841.93	182,405.95	614.80	
		סה"כ צריכה		99,011.65	37,552.38	45,841.93	182,405.95		
55	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	97,326.02	37,226.67	45,624.97	180,177.67	453.60	
		סה"כ צריכה		97,326.02	37,226.67	45,624.97	180,177.67		
56	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	121,276.38	47,296.30	53,069.60	221,642.27	618.00	
		סה"כ צריכה		121,276.38	47,296.30	53,069.60	221,642.27		
57	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	128,455.17	51,591.27	31,911.85	211,958.30	640.00	
		סה"כ צריכה		128,455.17	51,591.27	31,911.85	211,958.30		
58	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	155,788.42	57,187.08	47,081.00	260,056.50	872.96	
		סה"כ צריכה		155,788.42	57,187.08	47,081.00	260,056.50		
59	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32603	*פרטנר	17313207 - 1	1,131.00	514.10	1,216.00	2,861.10	4.60	
			סה"כ צריכה	1,131.00	514.10	1,216.00	2,861.10		
2	15565	166.n ASH	81014245 - 5	1,094.84	322.90	186.86	1,604.61	7.78	
			מיזוג איור	323.11	128.77	25.82	477.70		
			סה"כ צריכה	1,417.95	451.68	212.68	2,082.31		
3	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	3,378.70	1,250.80	956.73	5,586.23	21.90	
			מיזוג איור	747.58	297.95	59.74	1,105.27		
			סה"כ צריכה	4,126.29	1,548.75	1,016.47	6,691.50		
4	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	3,853.80	1,526.00	1,533.60	6,913.40	26.40	
			מיזוג איור	1,346.28	536.56	107.58	1,990.43		
			סה"כ צריכה	5,200.08	2,062.56	1,641.18	8,903.83		
5	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	543.04	158.22	30.28	731.54	3.60	
			סה"כ צריכה	543.04	158.22	30.28	731.54		
6	43362	sis	81016191 - 6	1,061.56	268.32	256.31	1,586.19	14.71	
			סה"כ צריכה	1,061.56	268.32	256.31	1,586.19		
7	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	989.99	262.72	140.42	1,393.13	9.06	
			מיזוג איור	252.38	100.59	20.17	373.13		
			סה"כ צריכה	1,242.36	363.31	160.59	1,766.26		
8	33773	א.ג אפ דיגיטל IBS	81037893 - 5	233.05	13.75	20.60	267.40	0.10	
			סה"כ צריכה	233.05	13.75	20.60	267.40		
9	15574	אדיס 250.n	81014232 - 3	787.70	316.90	124.80	1,229.40	6.40	
			מיזוג איור	719.30	286.68	57.48	1,063.46		
			סה"כ צריכה	1,507.00	603.58	182.28	2,292.86		
10	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,819.11	555.88	246.38	2,621.37	15.30	
			מיזוג איור	332.61	132.56	26.58	491.75		
			סה"כ צריכה	2,151.72	688.44	272.96	3,113.12		
11	16031	אופטיקנה ח. 167	81016358 - 8	1,555.09	563.22	354.43	2,472.73	14.42	
			מיזוג איור	320.39	127.69	25.60	473.69		
			סה"כ צריכה	1,875.48	690.91	380.04	2,946.42		
12	33770	אוקסיגן IBS	81022638 - 8	155.00	42.70	36.10	233.80	1.20	
			מיזוג אוויר	73.84	20.05	10.67	104.56		
			סה"כ צריכה	228.84	62.75	46.77	338.36		
13	15576	אוריג'ינלס ח. 176	81015037 - 2	3,047.90	1,072.50	1,009.70	5,130.10	17.20	
			מיזוג איור	624.09	248.73	49.87	922.69		
			סה"כ צריכה	3,671.99	1,321.23	1,059.57	6,052.79		
14	15542	איי אופטיק קונספט ח. 214	81014231 - 2	1,292.00	410.39	289.40	1,991.79	7.78	
			מיזוג איור	276.95	110.38	22.13	409.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,568.95	520.77	311.53	2,401.25		
15	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	308.47	146.28	257.82	712.57	2.36	
			סה"כ צריכה	308.47	146.28	257.82	712.57		
16	15579	אימפרס ח.233	81016935 - 2	1,555.61	500.46	363.97	2,420.04	10.62	
			מיזוג אוויר	235.32	93.79	18.80	347.91		
			סה"כ צריכה	1,790.93	594.25	382.77	2,767.95		
17	15580	אינדיגו ח.212	81016353 - 6	922.14	304.70	172.93	1,399.78	5.98	
			מיזוג אוויר	250.02	99.65	19.98	369.65		
			סה"כ צריכה	1,172.17	404.35	192.91	1,769.43		
18	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	969.36	315.03	120.85	1,405.24	6.16	
			מיזוג אוויר	317.00	126.34	25.33	468.67		
			סה"כ צריכה	1,286.36	441.37	146.19	1,873.91		
19	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	1,114.04	360.29	175.29	1,649.61	9.18	
			מיזוג אוויר	183.77	73.24	14.69	271.70		
			סה"כ צריכה	1,297.81	433.53	189.97	1,921.31		
20	15583	אלדו ח.218-219	81016347 - 7	2,347.61	711.75	334.45	3,393.82	14.18	
			מיזוג אוויר	412.89	164.56	32.99	610.44		
			סה"כ צריכה	2,760.50	876.31	367.45	4,004.26		
21	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	2,870.70	957.40	407.90	4,236.00	22.40	
			מיזוג אוויר	1,535.89	612.13	122.73	2,270.76		
			סה"כ צריכה	4,406.59	1,569.53	530.63	6,506.76		
22	15630	אלפא אקסטוריז ש. ח.129	81014245 - 1	581.79	243.63	255.80	1,081.22	5.64	
			מיזוג אוויר	238.03	94.87	19.02	351.92		
			סה"כ צריכה	819.82	338.49	274.83	1,433.14		
23	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	510.90	171.20	49.40	731.50	4.00	
			סה"כ צריכה	510.90	171.20	49.40	731.50		
24	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	4,646.00	1,806.40	714.00	7,166.40	22.20	
			סה"כ צריכה	4,646.00	1,806.40	714.00	7,166.40		
25	15589	אמריקן וינטג ח.269	81016363 - 2	865.94	271.52	158.42	1,295.87	6.40	
			מיזוג אוויר	276.04	110.02	22.06	408.12		
			סה"כ צריכה	1,141.98	381.53	180.47	1,703.99		
26	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	319.17	90.11	41.07	450.35	4.05	
			מיזוג אוויר	161.06	64.19	12.87	238.12		
			סה"כ צריכה	480.22	154.30	53.94	688.46		
27	23642	אפסילון חיתום קומה 10	81016834 - 6	364.40	110.20	128.10	602.70	3.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	364.40	110.20	128.10	602.70		
28	15592	אפטילון ק.7	81014871 - 2	1,076.90	448.70	987.20	2,512.80	4.80	
			סה"כ צריכה	1,076.90	448.70	987.20	2,512.80		
29	15594	אפריל ח.157-156	81016358 - 2	2,594.19	694.82	272.48	3,561.48	19.46	
			מיזוג אויר	519.28	206.96	41.50	767.74		
			סה"כ צריכה	3,113.47	901.78	313.97	4,329.22		
30	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	81016834 - 7	1,591.60	378.00	746.80	2,716.40	10.40	
			סה"כ צריכה	1,591.60	378.00	746.80	2,716.40		
31	15596	אקס טי ספנות ק.8	81016834 - 5	988.20	149.30	288.70	1,426.20	6.90	
			סה"כ צריכה	988.20	149.30	288.70	1,426.20		
32	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	3,041.17	1,159.74	1,283.03	5,483.94	19.84	
			מיזוג אויר	224.46	89.46	17.94	331.85		
			סה"כ צריכה	3,265.63	1,249.20	1,300.96	5,815.79		
33	15685	ארמני אקסצינג ח.180	81016984 - 1	802.80	263.00	144.70	1,210.50	4.50	
			מיזוג אויר	527.65	210.30	42.17	780.11		
			סה"כ צריכה	1,330.45	473.30	186.87	1,990.61		
34	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	8,113.96	3,219.32	3,389.17	14,722.44	58.34	
			מיזוג אויר	557.97	222.38	44.59	824.94		
			סה"כ צריכה	8,671.93	3,441.70	3,433.75	15,547.38		
35	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	1,570.85	443.29	278.62	2,292.75	11.47	
			מיזוג אויר	276.95	110.38	22.13	409.46		
			סה"כ צריכה	1,847.79	553.67	300.75	2,702.21		
36	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	2,431.39	802.24	272.76	3,506.39	14.34	
			מיזוג אויר	318.36	126.88	25.44	470.68		
			סה"כ צריכה	2,749.75	929.12	298.20	3,977.07		
37	35354	בוטיק מימוזה ח.257	81014219 - 7	1,429.47	416.12	135.10	1,980.70	9.80	
			מיזוג אויר	253.42	101.00	20.25	374.67		
			סה"כ צריכה	1,682.89	517.12	155.35	2,355.36		
38	33761	בזק IBS	81018676 - 2	533.40	271.85	593.20	1,398.45	2.45	
			סה"כ צריכה	533.40	271.85	593.20	1,398.45		
39	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	1,873.71	717.26	417.56	3,008.52	14.12	
			מיזוג אויר	434.66	173.23	34.73	642.62		
			סה"כ צריכה	2,308.37	890.49	452.29	3,651.15		
40	33772	ברטק IBS	81037893 - 3	178.20	35.80	72.00	286.00	1.20	
			סה"כ צריכה	178.20	35.80	72.00	286.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	916.08	230.97	144.28	1,291.33	9.62	
			מיזוג אוויר	323.11	128.77	25.82	477.70		
			סה"כ צריכה	1,239.19	359.75	170.10	1,769.04		
42	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,318.24	423.23	265.71	2,007.18	12.88	
			מיזוג	443.66	176.82	35.45	655.94		
			סה"כ צריכה	1,761.90	600.05	301.16	2,663.11		
43	15613	ג'ורג'י צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	19.20	19.19	2.21	40.59	3.63	
			סה"כ צריכה	19.20	19.19	2.21	40.59		
44	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	2,597.60	848.70	474.00	3,920.30	19.30	
			מיזוג אוויר	565.44	225.36	45.18	835.98		
			סה"כ צריכה	3,163.04	1,074.06	519.18	4,756.28		
45	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,134.49	334.31	75.44	1,544.24	8.34	
			מיזוג אוויר	184.90	73.69	14.78	273.37		
			סה"כ צריכה	1,319.40	408.00	90.21	1,817.61		
46	34489	גורניו ארמני	81016191 - 7	1,797.47	657.60	676.95	3,132.03	9.72	
			סה"כ צריכה	1,797.47	657.60	676.95	3,132.03		
47	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	490.80	70.20	138.50	699.50	2.90	
			סה"כ צריכה	490.80	70.20	138.50	699.50		
48	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	1,059.28	374.23	203.37	1,636.88	6.66	
			מיזוג אוויר	276.95	110.38	22.13	409.46		
			סה"כ צריכה	1,336.23	484.61	225.50	2,046.34		
49	33766	ד"ר פנינה שמש IBS	81022638 - 4	200.00	26.80	45.05	271.85	0.70	
			מיזוג אוויר	95.28	12.58	13.32	121.18		
			סה"כ צריכה	295.28	39.38	58.37	393.03		
50	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	178.10	106.23	200.87	485.19		
			סה"כ צריכה	178.10	106.23	200.87	485.19		
51	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	1,311.35	545.33	764.46	2,621.14	8.70	
			סה"כ צריכה	1,311.35	545.33	764.46	2,621.14		
52	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	136.33	58.23	101.04	295.60		
			סה"כ צריכה	136.33	58.23	101.04	295.60		
53	15619	דוכן סחוט ח.207	81014231 - 4	1,146.80	514.02	852.72	2,513.54	5.89	
			סה"כ צריכה	1,146.80	514.02	852.72	2,513.54		
54	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	2,715.40	887.32	362.09	3,964.80	20.06	
			סה"כ צריכה	2,715.40	887.32	362.09	3,964.80		
55	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	396.43	123.16	105.30	624.89	2.54	
			מיזוג אוויר	113.13	45.09	9.04	167.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	509.56	168.25	114.34	792.15		
56	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	3,487.68	1,125.87	297.98	4,911.53	23.39	
			מיזוג אויר	988.78	394.08	79.01	1,461.88		
			סה"כ צריכה	4,476.47	1,519.95	376.99	6,373.41		
57	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	394.43	121.69	57.59	573.72	6.86	
			מיזוג אויר	113.13	45.09	9.04	167.26		
			סה"כ צריכה	507.56	166.78	66.64	740.98		
58	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	995.25	257.38	136.89	1,389.52	7.33	
			מיזוג אויר	276.95	110.38	22.13	409.46		
			סה"כ צריכה	1,272.20	367.76	159.02	1,798.98		
59	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	31.00	16.00	35.10	82.10	0.80	
			סה"כ צריכה	31.00	16.00	35.10	82.10		
60	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	81016441 - 4	2,693.15	827.78	259.10	3,780.04	21.94	
			מיזוג	687.85	274.14	54.97	1,016.96		
			סה"כ צריכה	3,381.00	1,101.93	314.07	4,797.00		
61	15638	הוגו בוס ח.224-226	81014212 - 5	3,278.59	1,146.70	543.16	4,968.45	23.02	
			מיזוג אויר	1,027.02	409.32	82.07	1,518.41		
			סה"כ צריכה	4,305.61	1,556.02	625.23	6,486.86		
62	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	1,540.36	496.47	293.01	2,329.84	9.66	
			מיזוג אויר	300.03	119.58	23.98	443.58		
			סה"כ צריכה	1,840.39	616.05	316.98	2,773.42		
63	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	1,522.28	509.29	128.08	2,159.65	14.39	
			מיזוג אויר	472.31	188.24	37.74	698.29		
			סה"כ צריכה	1,994.59	697.53	165.82	2,857.94		
64	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	639.16	256.27	318.18	1,213.62	5.91	
			מיזוג אויר	238.48	95.05	19.06	352.59		
			סה"כ צריכה	877.65	351.32	337.24	1,566.21		
65	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	1,057.70	321.30	165.84	1,544.85	8.90	
			מיזוג אויר	274.69	109.48	21.95	406.11		
			סה"כ צריכה	1,332.39	430.78	187.79	1,950.96		
66	33771	ווינדמן הפקות IBS	81037893 - 1	422.50	51.90	90.05	564.45	1.35	
			סה"כ צריכה	422.50	51.90	90.05	564.45		
67	37388	ורנר אופנה ח.227	81014245 - 4	741.34	220.65	91.78	1,053.77	5.62	
			מיזוג אויר	435.11	173.41	34.77	643.29		
			סה"כ צריכה	1,176.45	394.06	126.55	1,697.06		
68	15639	זארה ח.102-107	81014241 - 4	24,275.02	8,997.08	8,257.58	41,529.68	147.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	15548	זארה מחסן ח.285	1 - 81016899	24,275.02	8,997.08	8,257.58	41,529.68	24.80	
			סה"כ צריכה	3,385.20	1,168.60	492.80	5,046.60		
			סה"כ צריכה	3,385.20	1,168.60	492.80	5,046.60		
70	42944	ח. 181 לקוסט	2 - 81016984	1,567.60	497.00	249.90	2,314.50	12.70	
			מיזוג אוויר	516.20	205.73	41.25	763.19		
			סה"כ צריכה	2,083.80	702.73	291.15	3,077.69		
71	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	1 - 81016321	1,704.96	587.09	257.56	2,549.61	11.36	
			מיזוג אוויר	470.63	187.57	37.61	695.81		
			סה"כ צריכה	2,175.59	774.66	295.17	3,245.42		
72	42946	ח. 235 נספרסו	4 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	113.13	45.09	9.04	167.26		
			סה"כ צריכה	113.13	45.09	9.04	167.26		
73	42942	ח. 254 פורלה	8 - 81016441	1,238.27	409.44	313.44	1,961.16	8.74	
			מיזוג אוויר	271.52	108.21	21.70	401.43		
			סה"כ צריכה	1,509.79	517.66	335.14	2,362.59		
74	42943	ח. 287 זארה (ברשקה)	4 - 81016899	222.60	119.80	266.60	609.00	0.80	
			סה"כ צריכה	222.60	119.80	266.60	609.00		
75	15550	ח.208-209 - מנגו	4 - 81016785	7,042.92	2,920.74	691.89	10,655.56	56.42	
			מיזוג אוויר	1,850.86	737.66	147.90	2,736.42		
			סה"כ צריכה	8,893.78	3,658.40	839.80	13,391.98		
76	15571	ח.228 פנוי	3 - 81016347	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	15551	ח.267 - אמפוריו ארמני	6 - 81016331	3,327.35	1,063.65	251.66	4,642.66	21.74	
			מיזוג אוויר	551.18	219.67	44.05	814.90		
			סה"כ צריכה	3,878.53	1,283.32	295.71	5,457.56		
78	15641	טוליפ גלארי ח.215	3 - 81014231	1,247.35	357.99	115.46	1,720.80	7.82	
			מיזוג אוויר	277.18	110.47	22.15	409.79		
			סה"כ צריכה	1,524.52	468.46	137.61	2,130.59		
79	15725	טומי הילפיגר ח.136	2 - 81016887	4,396.25	1,399.95	368.88	6,165.08	33.66	
			מיזוג אוויר	963.35	383.94	76.98	1,424.28		
			סה"כ צריכה	5,359.60	1,783.89	445.86	7,589.35		
80	15643	טופ שופ ח.253	1 - 81016600	4,801.96	1,719.92	547.68	7,069.55	35.65	
			מיזוג אוויר	1,717.81	684.63	137.27	2,539.72		
			סה"כ צריכה	6,519.77	2,404.55	684.95	9,609.27		
81	15765	טורקזי משלוחים	1 - 81022015	160.14	65.36	87.89	313.39	2.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	160.14	65.36	87.89	313.39		
82	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	1,811.43	636.92	140.83	2,589.18	59.90	
			סה"כ צריכה	1,811.43	636.92	140.83	2,589.18		
83	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	1,112.09	447.93	229.34	1,789.35	9.68	
			מיזוג אוויר	245.82	97.97	19.64	363.43		
			סה"כ צריכה	1,357.90	545.90	248.98	2,152.78		
84	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	964.23	294.22	76.28	1,334.73	6.22	
			מיזוג אוויר	193.23	77.01	15.44	285.68		
			סה"כ צריכה	1,157.46	371.23	91.72	1,620.41		
85	15646	לואי יטון	81014232 - 2	7,560.60	3,041.60	2,034.40	12,636.60	48.20	
			סה"כ צריכה	7,560.60	3,041.60	2,034.40	12,636.60		
86	15647	לואי יטון ק. 5	81015040 - 7	430.40	159.30	149.90	739.60	2.60	
			סה"כ צריכה	430.40	159.30	149.90	739.60		
87	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	46.94	15.41	17.43	79.78	3.51	
			סה"כ צריכה	46.94	15.41	17.43	79.78		
88	15649	לוח ראשי תיונים ב.חיוני	81016887 - 3	26,605.43	12,885.10	19,229.40	58,719.93	146.40	
			סה"כ צריכה	26,605.43	12,885.10	19,229.40	58,719.93		
89	15650	ליאונידיס	81026474 - 1	123.77	40.55	80.98	245.30	2.44	
			סה"כ צריכה	123.77	40.55	80.98	245.30		
90	15593	ליטל רזילי ח.222	81016347 - 2	1,084.77	321.11	140.66	1,546.53	9.40	
			מיזוג אוויר	286.23	114.08	22.87	423.17		
			סה"כ צריכה	1,371.00	435.18	163.53	1,969.71		
91	37389	לילך אלגרבל ח. 273	81016363 - 6	512.68	172.28	77.37	762.32	4.54	
			מיזוג אוויר	273.10	108.85	21.82	403.77		
			סה"כ צריכה	785.78	281.12	99.19	1,166.09		
92	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	2,834.51	1,137.47	708.01	4,679.99	21.28	
			מיזוג אוויר	914.12	364.32	73.05	1,351.48		
			סה"כ צריכה	3,748.63	1,501.79	781.06	6,031.47		
93	15591	לנדור ח.139	81016785 - 2	4,503.02	1,832.14	1,149.18	7,484.34	27.94	
			מיזוג אוויר	207.71	82.78	16.60	307.09		
			סה"כ צריכה	4,710.73	1,914.93	1,165.77	7,791.43		
94	15652	מ"א בג	81016899 - 5	147.20	79.60	178.40	405.20	0.40	
			סה"כ צריכה	147.20	79.60	178.40	405.20		
95	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	8,136.61	2,877.46	1,126.53	12,140.59	43.30	
			סה"כ צריכה	8,136.61	2,877.46	1,126.53	12,140.59		
96	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	2,399.40	877.12	937.71	4,214.24	13.99	
			מיזוג אוויר	373.79	148.97	29.87	552.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,773.19	1,026.10	967.58	4,766.87		
97	15553	מגדל חיוני	7 - 81040358	1,088.20	587.60	1,298.60	2,974.40	4.70	
			סה"כ צריכה	1,088.20	587.60	1,298.60	2,974.40		
98	15640	מגדל חניה	8 - 81016887	3,517.94	1,878.59	3,931.26	9,327.79	15.01	
			סה"כ צריכה	3,517.94	1,878.59	3,931.26	9,327.79		
99	15655	מגדל משרדים אפסילון 7 ק.	3 - 81016834	1,373.80	215.40	475.10	2,064.30	9.30	
			סה"כ צריכה	1,373.80	215.40	475.10	2,064.30		
100	15657	מגדל משרדים אייקון 4 ק.	2 - 81015040	143.50	47.20	65.70	256.40	1.10	
			סה"כ צריכה	143.50	47.20	65.70	256.40		
101	15658	מגדל משרדים אפסילון 5 ק.	4 - 81014871	641.10	135.10	304.50	1,080.70	5.90	
			סה"כ צריכה	641.10	135.10	304.50	1,080.70		
102	15659	מגדל משרדים גיזה 12 ק.	1 - 81016947	1,276.20	359.60	723.00	2,358.80	7.40	
			סה"כ צריכה	1,276.20	359.60	723.00	2,358.80		
103	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4 ק.	3 - 81015040	904.00	340.10	454.20	1,698.30	7.70	
			סה"כ צריכה	904.00	340.10	454.20	1,698.30		
104	15662	מגדל משרדים נור מד 4 ק.	4 - 81015040	866.40	244.40	306.50	1,417.30	9.40	
			סה"כ צריכה	866.40	244.40	306.50	1,417.30		
105	15663	מגדל משרדים נור מד 5 ק.	5 - 81014871	390.70	53.80	97.30	541.80	3.10	
			סה"כ צריכה	390.70	53.80	97.30	541.80		
106	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10 ק.	3 - 81016947	888.30	381.80	321.50	1,591.60	7.00	
			סה"כ צריכה	888.30	381.80	321.50	1,591.60		
107	15665	מגדל משרדים פרתם	4 - 81016834	626.90	231.40	425.10	1,283.40	6.50	
			סה"כ צריכה	626.90	231.40	425.10	1,283.40		
108	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	1 - 81016834	1,436.40	575.20	798.40	2,810.00	14.40	
			סה"כ צריכה	1,436.40	575.20	798.40	2,810.00		
109	31405	מגדל קירור 15 %	6 - 81014232	9,337.44	3,721.44	746.16	13,805.04	307.20	
			סה"כ צריכה	9,337.44	3,721.44	746.16	13,805.04		
110	33767	מוב טיים משרד IBS	5 - 81022638	80.45	28.25	62.85	171.55	1.15	
			מיזוג אוויר	38.33	13.26	18.58	70.17		
			סה"כ צריכה	118.78	41.51	81.43	241.72		
111	29256	מחסן זארה בשבלול	1 - 18040248	27.25	14.30	32.10	73.65	0.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	27.25	14.30	32.10	73.65		
112	28178	מחסן ארמני	1 - 17313208	97.00	11.60	25.70	134.30	1.54	
			סה"כ צריכה	97.00	11.60	25.70	134.30		
113	35517	מחסן מטבח טורקיז	1 - 81016351	1,834.10	879.02	1,687.34	4,400.46	11.35	
			סה"כ צריכה	1,834.10	879.02	1,687.34	4,400.46		
114	28179	מחסן נייק בשבלול	3 - 18040248	87.60	14.40	6.25	108.25	2.46	
			סה"כ צריכה	87.60	14.40	6.25	108.25		
115	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	1 - 81036676	534.60	272.80	594.15	1,401.55	4.55	
			סה"כ צריכה	534.60	272.80	594.15	1,401.55		
116	36382	מחסן באשר	1 - 18247403	63.00	25.90	63.20	152.10	1.12	
			סה"כ צריכה	63.00	25.90	63.20	152.10		
117	28362	מחסן גיזה	1 - 13148234	94.60	65.60	97.60	257.80		
			סה"כ צריכה	94.60	65.60	97.60	257.80		
118	28405	מחסן דומו	1 - 17313059	110.70	36.90	77.60	225.20	4.93	
			סה"כ צריכה	110.70	36.90	77.60	225.20		
119	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	2 - 81036676	401.30	213.50	468.05	1,082.85	1.70	
			סה"כ צריכה	401.30	213.50	468.05	1,082.85		
120	28404	מחסן לאונידס	1 - 17312972	349.40	132.10	280.20	761.70	3.59	
			סה"כ צריכה	349.40	132.10	280.20	761.70		
121	15546	מחסן מייקל קורס	7 - 81016600	168.93	55.52	47.70	272.15	0.87	
			סה"כ צריכה	168.93	55.52	47.70	272.15		
122	39547	מחסן נייק	1 - 17313386	153.40	33.90	52.70	240.00	3.08	
			סה"כ צריכה	153.40	33.90	52.70	240.00		
123	31407	מחסן סחוט	6 - 81036676	265.25	133.70	296.85	695.80	1.80	
			סה"כ צריכה	265.25	133.70	296.85	695.80		
124	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	46.85	28.10	20.75	95.70	1.31	
			סה"כ צריכה	46.85	28.10	20.75	95.70		
126	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	3,006.72	1,061.48	646.27	4,714.46	17.46	
			מיזוג אויר	868.41	346.10	69.40	1,283.91		
			סה"כ צריכה	3,875.13	1,407.58	715.66	5,998.37		
127	15677	מילר ח.211	5 - 81016353	1,698.85	490.88	172.85	2,362.58	11.08	
			מיזוג אויר	256.95	102.41	20.53	379.89		
			סה"כ צריכה	1,955.80	593.28	193.39	2,742.47		
128	15678	מיסטר קויק ח.172	6 - 81016321	1,666.88	269.88	114.23	2,050.99	14.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	330.35	131.66	26.40	488.41		
			סה"כ צריכה	1,997.23	401.54	140.63	2,539.39		
129	15680	ממטר יועצים ק. 5	81014871 - 3	30.10	13.00	21.50	64.60	1.60	
			סה"כ צריכה	30.10	13.00	21.50	64.60		
130	15606	מסעדת הירו ח.174	81014241 - 3	1,657.15	770.81	888.09	3,316.05	25.42	
			סה"כ צריכה	1,657.15	770.81	888.09	3,316.05		
131	15681	מעלית	81016984 - 6	58.50	27.40	56.00	141.90	0.90	
			סה"כ צריכה	58.50	27.40	56.00	141.90		
132	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	6,243.00	2,608.03	2,763.66	11,614.69	31.02	
			מיזוג אויר	429.91	171.34	34.35	635.60		
			סה"כ צריכה	6,672.91	2,779.37	2,798.01	12,250.29		
133	15554	מרי נעלים ח.272	81016363 - 5	1,021.97	284.05	131.02	1,437.04	7.74	
			מיזוג אויר	273.10	108.85	21.82	403.77		
			סה"כ צריכה	1,295.07	392.90	152.85	1,840.82		
134	33765	מרפאת שניים IBS	81022638 - 3	749.80	189.90	106.10	1,045.80	5.00	
			מיזוג אוויר	357.21	89.16	31.37	477.74		
			סה"כ צריכה	1,107.01	279.06	137.47	1,523.54		
135	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	81016947 - 7	3,090.50	767.70	967.40	4,825.60	18.40	
			סה"כ צריכה	3,090.50	767.70	967.40	4,825.60		
136	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	2,151.87	590.27	319.75	3,061.89	12.74	
			מיזוג אויר	273.10	108.85	21.82	403.77		
			סה"כ צריכה	2,424.97	699.11	341.58	3,465.66		
137	23643	משרדי הנהלה ק. 12	81016947 - 8	894.50	204.90	312.90	1,412.30	5.70	
			סה"כ צריכה	894.50	204.90	312.90	1,412.30		
138	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	1,319.60	441.00	775.00	2,535.60	9.00	
			סה"כ צריכה	1,319.60	441.00	775.00	2,535.60		
139	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	26,359.25	9,947.20	16,790.38	53,096.83	132.99	
			סה"כ צריכה	26,359.25	9,947.20	16,790.38	53,096.83		
140	15708	נייקי חדש ח. 152-155	81016191 - 8	3,628.61	1,493.89	1,282.79	6,405.29	26.98	
			מיזוג אוויר	1,298.77	517.62	103.79	1,920.18		
			סה"כ צריכה	4,927.38	2,011.52	1,386.57	8,325.47		
141	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	2,433.80	949.01	860.83	4,243.65	20.88	
			מיזוג אויר	406.24	161.91	32.46	600.61		
			סה"כ צריכה	2,840.04	1,110.92	893.30	4,844.26		
142	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	2,061.84	865.37	498.16	3,425.38	13.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג איור	470.63	187.57	37.61	695.81		
			סה"כ צריכה	2,532.48	1,052.95	535.77	4,121.19		
143	15691	סוהו ח.262-261	3 - 81016331	1,154.88	392.46	171.77	1,719.10	7.35	
			מיזוג איור	412.53	164.41	32.97	609.91		
			סה"כ צריכה	1,567.40	556.87	204.73	2,329.01		
144	15692	סורבסקי ח.170	5 - 81016321	856.92	268.52	151.95	1,277.39	5.75	
			מיזוג איור	191.87	76.47	15.33	283.68		
			סה"כ צריכה	1,048.80	344.99	167.29	1,561.07		
145	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	6 - 81016878	15,150.31	7,312.35	9,964.37	32,427.03	80.80	
			מיזוג איור	2,965.67	1,181.97	236.99	4,384.63		
			סה"כ צריכה	18,115.98	8,494.31	10,201.36	36,811.65		
146	33764	סטודיו IBS C	2 - 81022638	821.80	262.90	102.80	1,187.50	10.20	
			סה"כ צריכה	821.80	262.90	102.80	1,187.50		
147	15762	סטורי ח.163	7 - 81016441	2,073.86	668.91	221.31	2,964.08	18.48	
			מיזוג איור	638.43	254.45	51.02	943.90		
			סה"כ צריכה	2,712.29	923.36	272.33	3,907.98		
148	15569	סטיב מאדן ח.122	6 - 81014241	989.45	358.64	128.95	1,477.04	7.47	
			מיזוג איור	436.78	174.08	34.90	645.77		
			סה"כ צריכה	1,426.24	532.72	163.85	2,122.81		
149	15697	סטימצקי ח.130	2 - 81014245	2,015.59	610.30	191.64	2,817.53	13.90	
			מיזוג איור	483.76	192.80	38.66	715.22		
			סה"כ צריכה	2,499.35	803.10	230.30	3,532.75		
150	15699	סלקום אנטנות	6 - 81016887	1,576.63	822.67	1,779.84	4,179.14	7.33	
			סה"כ צריכה	1,576.63	822.67	1,779.84	4,179.14		
151	15609	סלקום תקשורת ק.13	5 - 81016947	251.60	132.30	233.80	617.70	1.05	
			סה"כ צריכה	251.60	132.30	233.80	617.70		
152	15612	סמסונייט ח.258	8 - 81014219	868.11	246.95	159.12	1,274.18	7.13	
			מיזוג איור	202.33	80.64	16.17	299.13		
			סה"כ צריכה	1,070.43	327.59	175.29	1,573.31		
153	33769	עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	122.85	45.50	69.10	237.45	1.25	
			מיזוג אוויר	58.53	21.36	20.43	100.32		
			סה"כ צריכה	181.38	66.86	89.53	337.77		
154	15621	עולם המתקים	1 - 13141002	392.30	208.40	439.20	1,039.90		
			סה"כ צריכה	392.30	208.40	439.20	1,039.90		
155	33763	עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	518.50	117.00	243.10	878.60	1.60	
			מיזוג אוויר	247.02	54.93	71.87	373.82		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	765.52	171.93	314.97	1,252.42		
156	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	429.05	75.01	42.09	546.15	9.63	
			מיזוג אויר	261.56	104.25	20.90	386.71		
			סה"כ צריכה	690.61	179.26	62.99	932.86		
157	15702	פאם קליניק ח.244-245	81014211 - 8	1,072.56	254.24	139.25	1,466.05	9.98	
			מיזוג אויר	127.98	51.00	10.23	189.21		
			סה"כ צריכה	1,200.54	305.24	149.48	1,655.26		
158	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	81014211 - 3	347.33	79.41	45.63	472.38	4.59	
			מיזוג אויר	457.74	182.43	36.58	676.75		
			סה"כ צריכה	805.07	261.84	82.21	1,149.12		
159	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	2,562.52	1,070.54	716.13	4,349.18	18.96	
			מיזוג אויר	543.04	216.43	43.39	802.86		
			סה"כ צריכה	3,105.56	1,286.96	759.52	5,152.05		
160	15704	פוזיילוב ח.112	81014174 - 2	1,163.25	358.02	88.08	1,609.34	6.81	
			מיזוג אויר	183.32	73.06	14.65	271.03		
			סה"כ צריכה	1,346.57	431.08	102.73	1,880.37		
161	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	3,660.00	1,477.80	679.80	5,817.60	24.20	
			מיזוג אויר	1,020.37	406.67	81.54	1,508.58		
			סה"כ צריכה	4,680.37	1,884.47	761.34	7,326.18		
162	15586	פול אנד שארק ח.263-264	81016331 - 4	1,404.57	436.43	327.80	2,168.80	11.37	
			מיזוג אויר	415.88	165.75	33.23	614.86		
			סה"כ צריכה	1,820.45	602.18	361.03	2,783.66		
163	15683	פולגת ח.254-255	81016351 - 2	2,024.01	626.92	290.20	2,941.12	14.97	
			מיזוג אויר	507.61	202.31	40.56	750.47		
			סה"כ צריכה	2,531.61	829.22	330.77	3,691.60		
164	15707	פוקס הום ח.248	81015037 - 7	2,811.40	1,035.00	443.60	4,290.00	14.00	
			סה"כ צריכה	2,811.40	1,035.00	443.60	4,290.00		
165	15625	פוקס ילדים ח.220	81016347 - 8	1,739.25	588.76	177.91	2,505.93	16.17	
			מיזוג אויר	402.75	160.52	32.18	595.46		
			סה"כ צריכה	2,142.00	749.28	210.10	3,101.38		
166	16039	פי אייץ חדר שרתים 13	81025335 - 1	1,157.88	578.53	1,223.34	2,959.74	5.01	
			סה"כ צריכה	1,157.88	578.53	1,223.34	2,959.74		
167	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	944.18	251.30	114.78	1,310.26	6.77	
			מיזוג אויר	223.78	89.19	17.88	330.85		
			סה"כ צריכה	1,167.95	340.49	132.67	1,641.11		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
168	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	430.32	220.38	453.64	1,104.34	1.91	
			סה"כ צריכה	430.32	220.38	453.64	1,104.34		
169	15585	פלמינגו קידס ח.277	81016351 - 5	338.08	92.10	42.30	472.47	5.18	
			מיזוג אוויר	117.66	46.89	9.40	173.95		
			סה"כ צריכה	455.74	138.99	51.70	646.42		
170	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
172	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	155.71	79.44	28.82	263.97	14.67	
			מיזוג אוויר	640.42	255.24	51.18	946.84		
			סה"כ צריכה	796.13	334.68	79.99	1,210.81		
173	38734	פקטורי	81014211 - 5	2,314.38	641.16	197.36	3,152.89	17.26	
			מיזוג אוויר	639.84	255.01	51.13	945.97		
			סה"כ צריכה	2,954.21	896.16	248.49	4,098.87		
174	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	3,193.43	1,079.75	521.45	4,794.62	19.36	
			מיזוג אוויר	1,352.62	539.09	108.09	1,999.79		
			סה"כ צריכה	4,546.05	1,618.84	629.53	6,794.42		
175	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,410.26	412.82	239.00	2,062.08	9.59	
			מיזוג אוויר	273.78	109.12	21.88	404.78		
			סה"כ צריכה	1,684.04	521.94	260.87	2,466.85		
176	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	415.58	122.21	11.69	549.48	2.67	
			מיזוג אוויר	66.52	26.51	5.32	98.35		
			סה"כ צריכה	482.10	148.72	17.00	647.83		
177	15555	פרטר תקשורת	81016321 - 7	1,585.16	789.65	1,560.04	3,934.86	8.86	
			סה"כ צריכה	1,585.16	789.65	1,560.04	3,934.86		
178	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	3,228.26	1,278.05	999.86	5,506.17	21.71	
			מיזוג אוויר	223.10	88.92	17.83	329.84		
			סה"כ צריכה	3,451.36	1,366.97	1,017.68	5,836.01		
179	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	5,872.77	2,986.48	4,995.68	13,854.93	26.36	
			סה"כ צריכה	5,872.77	2,986.48	4,995.68	13,854.93		
180	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	11,123.18	5,370.28	8,619.31	25,112.77	50.84	
			סה"כ צריכה	11,123.18	5,370.28	8,619.31	25,112.77		
181	33762	ציבורי IBS	81018676 - 1	-1,662.00	-398.40	-236.00	-2,296.40	13.80	
			81018676 - 2	-533.40	-271.85	-593.20	-1,398.45	2.45	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018676 - 4	8,185.20	2,481.60	3,382.80	14,049.60	37.20	
			81022638 - 1	-518.50	-117.00	-243.10	-878.60	1.60	
			81022638 - 2	-821.80	-262.90	-102.80	-1,187.50	10.20	
			81022638 - 3	-749.80	-189.90	-106.10	-1,045.80	5.00	
			81022638 - 4	-200.00	-26.80	-45.05	-271.85	0.70	
			81022638 - 5	-80.45	-28.25	-62.85	-171.55	1.15	
			81022638 - 7	-122.85	-45.50	-69.10	-237.45	1.25	
			81022638 - 8	-155.00	-42.70	-36.10	-233.80	1.20	
			81037893 - 1	-422.50	-51.90	-90.05	-564.45	1.35	
			81037893 - 3	-178.20	-35.80	-72.00	-286.00	1.20	
			81037893 - 5	-233.05	-13.75	-20.60	-267.40	0.10	
			סה"כ צריכה	2,507.65	996.85	1,705.85	5,210.35		
182	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	12,722.59	6,527.62	12,889.86	32,140.07	54.24	
			סה"כ צריכה	12,722.59	6,527.62	12,889.86	32,140.07		
183	23470	ציבורי א1 - א7 , ב2	81014211 - 4	13,455.27	5,872.30	7,207.52	26,535.09	62.04	
			81014241 - 8	-8,136.61	-2,877.46	-1,126.53	-12,140.59	43.30	
			סה"כ צריכה	5,318.66	2,994.84	6,080.99	14,394.50		
184	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	18,758.00	8,113.00	13,209.00	40,080.00	88.00	
			81040358 - 7	-1,088.20	-587.60	-1,298.60	-2,974.40	4.70	
			81040358 - 8	-12,289.20	-4,411.20	-3,904.80	-20,605.20	64.80	
			סה"כ צריכה	5,380.60	3,114.20	8,005.60	16,500.40		
185	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	5,011.84	2,624.32	5,509.12	13,145.28	21.44	
			סה"כ צריכה	5,011.84	2,624.32	5,509.12	13,145.28		
186	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	3,769.38	964.90	687.84	5,422.11	56.45	
			סה"כ צריכה	3,769.38	964.90	687.84	5,422.11		
187	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	6,772.80	2,584.80	962.40	10,320.00	51.60	
			סה"כ צריכה	6,772.80	2,584.80	962.40	10,320.00		
188	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	7,227.60	2,694.00	1,557.60	11,479.20	39.60	
			סה"כ צריכה	7,227.60	2,694.00	1,557.60	11,479.20		
189	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	9,174.80	3,081.20	1,204.80	13,460.80	68.40	
			סה"כ צריכה	9,174.80	3,081.20	1,204.80	13,460.80		
190	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	12,289.20	4,411.20	3,904.80	20,605.20	64.80	
			סה"כ צריכה	12,289.20	4,411.20	3,904.80	20,605.20		
191	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	13,264.00	5,960.00	10,858.00	30,082.00	96.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,264.00	5,960.00	10,858.00	30,082.00		
192	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	7 - 81016887	21,725.46	4,483.08	1,297.20	27,505.74	304.80	
			סה"כ צריכה	21,725.46	4,483.08	1,297.20	27,505.74		
193	15736	קאלה ח.139	3 - 81016441	528.66	192.26	74.51	795.43	3.71	
			מיזוג אויר	123.09	49.06	9.84	181.98		
			סה"כ צריכה	651.75	241.31	84.35	977.41		
194	15564	קבוצת בינו ק.13	6 - 81016947	126.90	39.10	76.80	242.80	2.30	
			סה"כ צריכה	126.90	39.10	76.80	242.80		
195	15563	קולומביה ח.289	2 - 81016899	3,711.80	1,352.80	1,131.80	6,196.40	21.80	
			מיזוג אויר	705.05	281.00	56.34	1,042.38		
			סה"כ צריכה	4,416.85	1,633.80	1,188.14	7,238.78		
196	15739	קילס ח.279	8 - 81016351	1,006.16	314.83	281.41	1,602.40	8.48	
			מיזוג אויר	176.94	70.52	14.14	261.60		
			סה"כ צריכה	1,183.10	385.35	295.55	1,864.00		
197	15740	קלארקס ח.232	1 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	200.02	79.72	15.98	295.72		
			סה"כ צריכה	200.02	79.72	15.98	295.72		
198	15742	קסטרו נשים ח.115-116	5 - 81016441	8,745.19	3,764.60	1,278.85	13,788.65	50.72	
			מיזוג אויר	1,853.30	738.63	148.10	2,740.03		
			סה"כ צריכה	10,598.49	4,503.24	1,426.95	16,528.68		
199	23644	קפה אלברט מחסן קרור	8 - 81016984	1,355.00	676.50	1,295.05	3,326.55	8.45	
			סה"כ צריכה	1,355.00	676.50	1,295.05	3,326.55		
200	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	6,976.51	2,132.32	2,143.00	11,251.83	47.07	
			מיזוג אויר	119.92	47.79	9.58	177.30		
			סה"כ צריכה	7,096.43	2,180.11	2,152.58	11,429.13		
201	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	1,065.39	452.14	699.19	2,216.72	12.98	
			מיזוג אויר	139.38	55.55	11.14	206.07		
			סה"כ צריכה	1,204.77	507.69	710.32	2,422.78		
202	15745	קפה טורקזי	5 - 81014232	21,294.80	10,676.40	12,170.80	44,142.00	114.80	
			סה"כ צריכה	21,294.80	10,676.40	12,170.80	44,142.00		
203	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	1,925.16	673.36	710.94	3,309.46	15.09	
			מיזוג אויר	459.95	183.31	36.76	680.02		
			סה"כ צריכה	2,385.11	856.68	747.70	3,989.48		
204	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	1,262.31	359.04	111.72	1,733.07	16.74	
			מיזוג אויר	416.24	165.89	33.26	615.39		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,678.55	524.93	144.98	2,348.46		
205	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	866.67	287.08	279.81	1,433.55	6.51	
			מיזוג אויר	276.95	110.38	22.13	409.46		
			סה"כ צריכה	1,143.62	397.46	301.94	1,843.01		
206	15750	ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	1,489.54	377.90	1,031.89	2,899.33	46.11	
			סה"כ צריכה	1,489.54	377.90	1,031.89	2,899.33		
207	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	403.70	110.90	25.46	540.06	2.95	
			מיזוג אויר	95.03	37.87	7.59	140.50		
			סה"כ צריכה	498.74	148.78	33.05	680.56		
208	15757	רויליטי ח.145	81016191 - 1	875.18	256.11	123.97	1,255.26	6.61	
			מיזוג אויר	165.40	65.92	13.22	244.54		
			סה"כ צריכה	1,040.58	322.03	137.19	1,499.80		
209	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	1,091.20	399.30	325.60	1,816.10	8.30	
			מיזוג אויר	248.89	99.20	19.89	367.98		
			סה"כ צריכה	1,340.09	498.50	345.49	2,184.08		
210	38194	רוק חן ח.275	81016331 - 8	731.54	246.03	95.06	1,072.63	4.54	
			מיזוג אויר	276.95	110.38	22.13	409.46		
			סה"כ צריכה	1,008.49	356.41	117.19	1,482.09		
211	15758	רזילי ח.109	81016441 - 2	575.01	236.67	109.14	920.82	12.86	
			מיזוג אויר	461.58	183.96	36.89	682.43		
			סה"כ צריכה	1,036.59	420.63	146.02	1,603.25		
212	15759	רפליי ח.265	81016331 - 5	1,791.62	638.77	264.62	2,695.01	11.53	
			מיזוג אויר	500.05	199.29	39.96	739.30		
			סה"כ צריכה	2,291.67	838.07	304.58	3,434.31		
213	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	1,875.38	577.26	268.74	2,721.38	16.67	
			מיזוג אויר	1,142.51	455.35	91.30	1,689.15		
			סה"כ צריכה	3,017.89	1,032.61	360.03	4,410.53		
214	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	1,199.39	329.38	93.49	1,622.26	8.34	
			מיזוג אויר	324.19	129.21	25.91	479.31		
			סה"כ צריכה	1,523.58	458.58	119.40	2,101.57		
215	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	2,288.82	727.03	173.98	3,189.84	14.48	
			מיזוג אויר	936.74	373.34	74.86	1,384.94		
			סה"כ צריכה	3,225.56	1,100.37	248.84	4,574.77		
216	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	2,994.73	1,676.73	3,606.03	8,277.49	12.24	
			סה"כ צריכה	2,994.73	1,676.73	3,606.03	8,277.49		
			סה"כ צריכה	593,309.90	228,525.43	225,239.36	1,047,074.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,047,074.70		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 593,309.90)
- גבע (Kwh 228,525.43)
- שפל (Kwh 225,239.36)

