



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)


תאריך הפקה: 02/05/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.81	-522.68	-220.09	-100.40	-202.18	81007765 - 1	אזורי מלל קומה 01	42670	1
	19.94	5,026.93	1,488.50	1,045.54	2,492.90	81007765 - 6			
		4,504.25	1,268.40	945.14	2,290.71	סה"כ צריכה			
	52.61	20,874.96	8,022.60	3,691.79	9,160.57	70054711 - 1	מיזוג אויר	30584	2
	71.04	36,385.01	14,441.07	6,260.00	15,683.94	81007765 - 2			
		2.86	0.00	0.00	2.86	81007907 - 1			
	0.67	483.73	206.99	93.77	182.96	81007907 - 2			
	16.59	10,388.05	4,551.65	1,945.65	3,890.75	81007907 - 3			
	16.93	1,058.33	350.21	299.70	408.41	81007907 - 4			
	117.22	5,946.43	1,566.84	1,774.19	2,605.39	81007907 - 8			
		75,139.37	29,139.37	14,065.12	31,934.88	סה"כ צריכה			
	13.91	6,932.42	2,399.54	1,356.35	3,176.52	81007805 - 1	ציבורי	30585	3
	1.35	385.84	133.98	65.94	185.92	81007805 - 2			
	44.09	20,823.23	6,425.57	3,966.09	10,431.58	81007805 - 8			
	1.07	-431.08	-275.08	-81.33	-74.68	81007907 - 5			
		27,710.41	8,684.02	5,307.05	13,719.34	סה"כ צריכה			
	0.58	264.47	113.95	51.94	98.59	81007765 - 8	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	32078	4
		264.47	113.95	51.94	98.59	סה"כ צריכה			
	0.75	521.51	226.06	102.80	192.64	81007805 - 6	קומה 02 - אופרטיב חיוני	32079	5
		521.51	226.06	102.80	192.64	סה"כ צריכה			
	0.81	522.68	220.09	100.40	202.18	81007765 - 1	קומה 02 - עודכנית	30588	6
	21.68	6,636.91	1,694.93	892.46	4,049.52	81007765 - 3			
	0.58	-264.47	-113.95	-51.94	-98.59	81007765 - 8			
		6,895.12	1,801.07	940.93	4,153.12	סה"כ צריכה			
	23.52	14,328.10	5,936.20	2,537.80	5,854.10	20281994 - 1	קומה 03 - פלאפון UPS	42660	7
		14,328.10	5,936.20	2,537.80	5,854.10	סה"כ צריכה			
	26.40	14,530.59	5,755.62	2,674.32	6,100.66	81007765 - 4	קומה 03+04 - קליקסופטוור	30587	8
	37.15	11,879.04	4,000.86	1,890.18	5,988.00	81007765 - 5			
		26,409.63	9,756.48	4,564.50	12,088.66	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	2,406.09	1,049.35	2,239.76	5,695.20	13.94	
			סה"כ צריכה	2,406.09	1,049.35	2,239.76	5,695.20		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	3,023.80	941.39	1,968.61	5,933.80	14.10	
			סה"כ צריכה	3,023.80	941.39	1,968.61	5,933.80		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	29,281.05	14,284.80	29,549.41	73,115.26	114.88	
			סה"כ צריכה	29,281.05	14,284.80	29,549.41	73,115.26		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	5,781.92	2,556.12	5,411.92	13,749.96	35.44	
			סה"כ צריכה	5,781.92	2,556.12	5,411.92	13,749.96		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	4,462.93	1,802.68	3,976.36	10,241.97	23.49	
			סה"כ צריכה	4,462.93	1,802.68	3,976.36	10,241.97		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	6,281.13	2,996.52	6,539.34	15,816.99	34.34	
			סה"כ צריכה	6,281.13	2,996.52	6,539.34	15,816.99		
			סה"כ צריכה	121,568.94	52,146.13	106,610.96	280,326.03		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				280,326.03		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 121,568.94)  
■ גבע (Kwh 52,146.13)  
■ שפל (Kwh 106,610.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	38,207.23	17,458.50	35,562.88	91,228.61	217.09	
			סה"כ צריכה	38,207.23	17,458.50	35,562.88	91,228.61		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	54,138.18	24,134.78	47,967.55	126,240.51	216.06	
			סה"כ צריכה	54,138.18	24,134.78	47,967.55	126,240.51		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	34,208.70	12,725.25	27,328.51	74,262.46	142.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	34,208.70	12,725.25	27,328.51	74,262.46		

