



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דורבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/04/21 - 30/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	713.58	276.16	303.06	1,292.80	7.40	
			סה"כ צריכה	713.58	276.16	303.06	1,292.80		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00018350 - 7	7,474.64	1,886.60	3,255.05	12,616.29	53.20	
			סה"כ צריכה	7,474.64	1,886.60	3,255.05	12,616.29		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	286.68	23.60	27.20	337.48	3.90	
			סה"כ צריכה	286.68	23.60	27.20	337.48		
4	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	144.88	51.43	95.18	291.49	1.58	
			סה"כ צריכה	144.88	51.43	95.18	291.49		
5	29778	מזנון תעשייה (מבנה 4 אגף מזרחי)	00018350 - 5	1,856.34	219.08	267.02	2,342.44	16.69	
			סה"כ צריכה	1,856.34	219.08	267.02	2,342.44		
6	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	18.62	9.68	8.11	36.42	0.68	
			סה"כ צריכה	18.62	9.68	8.11	36.42		
7	29781	סופרשוק יוחנוף (מבנה 6)	00024696 - 1	56,496.82	26,677.58	45,356.57	128,530.97	315.41	
			סה"כ צריכה	56,496.82	26,677.58	45,356.57	128,530.97		
8	29777	סופרשוק יוחנוף (שילוט ותאורה)	00018350 - 4	92.56	159.60	743.93	996.09	3.86	
			סה"כ צריכה	92.56	159.60	743.93	996.09		
			סה"כ צריכה	67,084.12	29,303.74	50,056.12	146,443.98		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				146,443.98		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 67,084.12)
■ גבע (Kwh 29,303.74)
■ שפל (Kwh 50,056.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	8 - 00018350	10,644.36	2,628.65	4,695.34	17,968.34	69.50	
				10,644.36	2,628.65	4,695.34	17,968.34		

