



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/04/21 - 30/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	3,343.60	726.00	1,420.80	5,490.40	20.80	
			סה"כ צריכה	3,343.60	726.00	1,420.80	5,490.40		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	261.90	33.60	26.60	322.10	5.91	
			סה"כ צריכה	261.90	33.60	26.60	322.10		
3	18248	ויס טק ק.4	4 - 81011517	3,189.76	598.96	647.38	4,436.10	19.20	
			סה"כ צריכה	3,189.76	598.96	647.38	4,436.10		
4	18246	חברת איורודום ק.2	2 - 81011517	1.58	4.15	3.44	9.17	0.50	
			סה"כ צריכה	1.58	4.15	3.44	9.17		
5	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	284.44	80.82	176.73	541.99	5.59	
			7 - 81011058	894.05	171.41	184.29	1,249.75	16.08	
			8 - 81011516	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,178.49	252.23	361.02	1,791.74		
6	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	145.36	65.64	161.04	372.04	4.67	
			1 - 81011517	1,414.49	433.03	974.17	2,821.69	23.68	
			3 - 81011517	333.51	203.39	482.66	1,019.56	5.10	
			סה"כ צריכה	1,893.37	702.06	1,617.86	4,213.29		
7	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	1,454.34	343.57	657.59	2,455.50	9.00	
			סה"כ צריכה	1,454.34	343.57	657.59	2,455.50		
8	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	187.72	74.29	165.49	427.50	1.83	
			סה"כ צריכה	187.72	74.29	165.49	427.50		
9	31605	מיזוג אויר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	12,169.70	1,986.60	7,280.50	21,436.80	255.60	
			1 - 17312748	4,505.20	1,516.50	7,042.90	13,064.60	53.24	
			1 - 18017294	12,553.20	3,827.40	3,821.40	20,202.00	1,162.87	
			2 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	
			3 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18017319	46.00	0.00	0.00	46.00	86.86	
			3 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18075331	14,201.60	6,349.20	10,443.50	30,994.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	43,475.70	13,679.70	28,588.30	85,743.70		
10	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	24.94	7.93	17.54	50.41	0.58	
			70054614 - 1	86.55	20.67	20.55	127.76	2.08	
			70057645 - 1	569.45	126.23	247.55	943.23	3.49	
			70057650 - 1	73.33	41.89	77.61	192.84	2.43	
			סה"כ צריכה	754.26	196.72	363.25	1,314.23		
11	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	1,045.44	371.70	768.99	2,186.13	4.55	
			סה"כ צריכה	1,045.44	371.70	768.99	2,186.13		
12	18297	ציבורי	17312730 - 1	-12,169.70	-1,986.60	-7,280.50	-21,436.80	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	-46.00	0.00	0.00	-46.00	86.86	
			18017319 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 1	-12,553.20	-3,827.40	-3,821.40	-20,202.00	1,162.87	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17312748 - 1	-4,505.20	-1,516.50	-7,042.90	-13,064.60	53.24	
			18075331 - 1	-14,201.60	-6,349.20	-10,443.50	-30,994.30		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-261.90	-33.60	-26.60	-322.10	5.91	
			18017319 - 4	-816.00	-125.80	-262.60	-1,204.40	392.50	
			70025142 - 1	60,371.88	15,963.06	36,538.98	112,873.92	432.24	
			70043921 - 1	-24.94	-7.93	-17.54	-50.41	0.58	
			70049937 - 1	-6,151.70	-1,960.04	-2,131.42	-10,243.16	70.40	
			70054614 - 1	-86.55	-20.67	-20.55	-127.76	2.08	
			70057638 - 1	39,432.06	14,005.86	21,120.06	74,557.98	288.24	
			70057645 - 1	-569.45	-126.23	-247.55	-943.23	3.49	
			70057650 - 1	-73.33	-41.89	-77.61	-192.84	2.43	
			70057655 - 1	-3,430.14	-1,041.67	-1,699.90	-6,171.71	43.23	
			70057656 - 1	-145.36	-65.64	-161.04	-372.04	4.67	
			70057666 - 1	21,050.22	7,765.38	16,033.92	44,849.52	98.16	
			70057676 - 1	-484.50	-270.12	-600.18	-1,354.81	2.37	
			81010653 - 6	-24,003.52	-4,791.49	-9,551.29	-38,346.29	157.73	
			81010653 - 7	-284.44	-80.82	-176.73	-541.99	5.59	
			81011058 - 6	-757.98	-352.15	-784.02	-1,894.15	5.36	
			81011058 - 7	-894.05	-171.41	-184.29	-1,249.75	16.08	
			81011058 - 8	-753.70	-352.15	-718.53	-1,824.38	5.31	
			81011489 - 1	-187.72	-74.29	-165.49	-427.50	1.83	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011489 - 7	-749.94	-120.36	-334.51	-1,204.81	11.36	
			81011489 - 8	-2,489.87	-1,263.65	-2,861.39	-6,614.91	9.50	
			81011516 - 1	-6,214.18	-1,982.31	-4,002.76	-12,199.25	34.34	
			81011516 - 5	-740.15	-826.79	-1,562.15	-3,129.09	9.32	
			81011516 - 6	-0.06	-0.02	0.00	-0.08	0.002	
			81011516 - 7	-338.53	-9.46	-17.53	-365.51	6.80	
			81011516 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011517 - 1	-1,414.49	-433.03	-974.17	-2,821.69	23.68	
			81011517 - 2	-1.58	-4.15	-3.44	-9.17	0.50	
			81011517 - 3	-333.51	-203.39	-482.66	-1,019.56	5.10	
			81011517 - 4	-3,189.76	-598.96	-647.38	-4,436.10	19.20	
			81021274 - 4	-446.90	-77.40	-159.30	-683.60	5.70	
			81021274 - 5	-3,343.60	-726.00	-1,420.80	-5,490.40	20.80	
			81021274 - 6	-1,259.40	-405.00	-892.20	-2,556.60	7.00	
			81022257 - 3	-1,454.34	-343.57	-657.59	-2,455.50	9.00	
			81022257 - 4	-2,909.42	-96.25	-204.97	-3,210.65	16.80	
			81022257 - 5	-1,045.44	-371.70	-768.99	-2,186.13	4.55	
			סה"כ צריכה	12,522.02	7,076.67	13,289.47	32,888.15		
13	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	1,259.40	405.00	892.20	2,556.60	7.00	
			סה"כ צריכה	1,259.40	405.00	892.20	2,556.60		
14	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	816.00	125.80	262.60	1,204.40	392.50	
			סה"כ צריכה	816.00	125.80	262.60	1,204.40		
15	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	24,003.52	4,791.49	9,551.29	38,346.29	157.73	
			81011058 - 6	757.98	352.15	784.02	1,894.15	5.36	
			81011516 - 5	740.15	826.79	1,562.15	3,129.09	9.32	
			81011516 - 6	0.06	0.02	0.00	0.08	0.002	
			81011516 - 7	338.53	9.46	17.53	365.51	6.80	
			סה"כ צריכה	25,840.23	5,979.90	11,914.99	43,735.12		
16	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	749.94	120.36	334.51	1,204.81	11.36	
			81011489 - 8	2,489.87	1,263.65	2,861.39	6,614.91	9.50	
			81011516 - 1	6,214.18	1,982.31	4,002.76	12,199.25	34.34	
			סה"כ צריכה	9,453.99	3,366.32	7,198.66	20,018.96		
17	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	6,151.70	1,960.04	2,131.42	10,243.16	70.40	
			70057655 - 1	3,430.14	1,041.67	1,699.90	6,171.71	43.23	
			70057676 - 1	484.50	270.12	600.18	1,354.81	2.37	
			81011058 - 8	753.70	352.15	718.53	1,824.38	5.31	
			סה"כ צריכה	10,820.03	3,623.99	5,150.04	19,594.06		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	18447	רם אדרת	81021274 - 4	446.90	77.40	159.30	683.60	5.70	
			81022257 - 4	2,909.42	96.25	204.97	3,210.65	16.80	
			סה"כ צריכה	3,356.32	173.65	364.27	3,894.25		
			סה"כ צריכה	120,854.16	37,734.30	73,692.96	232,281.42		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				232,281.42		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (120,854.16 Kwh)  
■ גבע (37,734.30 Kwh)  
■ שפל (73,692.96 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	60,371.88	15,963.06	36,538.98	112,873.92	432.24	
			סה"כ צריכה	60,371.88	15,963.06	36,538.98	112,873.92		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	21,050.22	7,765.38	16,033.92	44,849.52	98.16	
			סה"כ צריכה	21,050.22	7,765.38	16,033.92	44,849.52		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	39,432.06	14,005.86	21,120.06	74,557.98	288.24	
			סה"כ צריכה	39,432.06	14,005.86	21,120.06	74,557.98		

