



דוח קוט"ש

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: קניין הנגב מגדל משרדים

תקופת דוח: (01/04/21 - 30/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38040	*ברוסטר ציקן - מחסן	00025306 - 1	15.13	8.12	17.84	41.09	0.06	
			סה"כ צריכה	15.13	8.12	17.84	41.09		
2	33180	*מילגם	14155756 - 2	1,038.90	151.80	291.00	1,481.70	11.26	
			סה"כ צריכה	1,038.90	151.80	291.00	1,481.70		
3	38505	*קומה 02 - קרולינה חדר אופטיקה	00024401 - 7	100.76	34.97	56.61	192.35	0.71	
			סה"כ צריכה	100.76	34.97	56.61	192.35		
4	33224	*קומה 08 שירותי אבטחת מידע	14155756 - 4	371.00	156.60	328.70	856.30	132.26	
			סה"כ צריכה	371.00	156.60	328.70	856.30		
5	33181	*קר שירותי רפואה בע"מ	14155746 - 3	2,215.40	542.60	189.40	2,947.40	19.27	
			סה"כ צריכה	2,215.40	542.60	189.40	2,947.40		
6	33202	*שירותי בריאות כללית	000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024396 - 3	3,963.14	797.40	1,646.19	6,406.74	22.90	
			00024397 - 7	242.37	62.05	136.41	440.83	3.30	
			00024398 - 4	1,306.98	520.90	1,083.53	2,911.42	6.42	
			00024398 - 5	335.93	92.41	188.21	616.55	3.64	
			00024399 - 6	2,454.95	785.11	1,605.19	4,845.25	13.67	
			00024401 - 6	561.72	130.90	219.03	911.65	4.45	
			00025306 - 3	76.34	16.71	40.97	134.02	0.86	
			14155746 - 1	476.10	174.00	141.40	791.50	5.89	
			סה"כ צריכה	9,417.53	2,579.48	5,060.93	17,057.94		
7	40568	א.ד. שלום ניהול פרויקטים בע"מ (הקמפוס)	00024401 - 2	227.17	77.27	157.91	462.35	2.40	
			סה"כ צריכה	227.17	77.27	157.91	462.35		
8	42099	א.י. קווי אימפלנטס בע"מ	00024397 - 8	24.53	10.60	23.15	58.28	0.35	
			סה"כ צריכה	24.53	10.60	23.15	58.28		
9	33182	אתגר משאבי אנוש	00025056 - 6	275.36	52.73	47.18	375.26	2.29	
			סה"כ צריכה	275.36	52.73	47.18	375.26		
10	41166	בידיאו מעוף בע"מ	00025056 - 5	218.96	39.58	86.47	345.00	2.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	218.96	39.58	86.47	345.00		
11	33185	קומה 01 בית ספר לבגרות של יואל גבע	3 - 00025056	1,067.79	158.59	204.45	1,430.83	7.49	
			סה"כ צריכה	1,067.79	158.59	204.45	1,430.83		
12	33183	קומה 01 אתגר משאבי אנוש (חדש)	7 - 00025056	236.63	45.53	58.78	340.94	2.80	
			סה"כ צריכה	236.63	45.53	58.78	340.94		
13	33187	קומה 01 מטרופולין	4 - 00021265	243.23	31.38	52.47	327.08	1.70	
			סה"כ צריכה	243.23	31.38	52.47	327.08		
14	33189	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	6 - 00025306	52.59	7.23	14.32	74.14	1.43	
			סה"כ צריכה	52.59	7.23	14.32	74.14		
15	33190	קומה 01 שירותי אבטחת מידע	5 - 00021265	57.59	13.49	27.00	98.09	1.17	
			סה"כ צריכה	57.59	13.49	27.00	98.09		
16	33197	קומה 02 בה"ס לחמן	4 - 00024401	8.32	1.19	2.21	11.71	1.00	
			סה"כ צריכה	8.32	1.19	2.21	11.71		
17	33198	קומה 02 בה"ס לחמן	3 - 00024401	188.12	78.46	160.44	427.01	2.92	
			סה"כ צריכה	188.12	78.46	160.44	427.01		
18	33199	קומה 02 בה"ס לחמן	2 - 00025306	68.87	36.64	80.53	186.04	0.27	
			סה"כ צריכה	68.87	36.64	80.53	186.04		
19	33191	קומה 02 גולדן גוב	2 - 00024396	46.61	8.36	13.46	68.43	0.36	
			סה"כ צריכה	46.61	8.36	13.46	68.43		
20	33192	קומה 02 ד"ר ביטרן - מרפאת מומחים	6 - 00024397	30.37	9.22	14.72	54.31	0.76	
			סה"כ צריכה	30.37	9.22	14.72	54.31		
21	33200	קומה 02 ד"ר וייסמן יגאל	8 - 00024401	132.70	25.73	43.39	201.82	1.66	
			סה"כ צריכה	132.70	25.73	43.39	201.82		
22	33193	קומה 02 ד"ר רסקינד מרינה	1 - 00024401	193.84	33.74	55.20	282.79	1.64	
			סה"כ צריכה	193.84	33.74	55.20	282.79		
23	33201	קומה 02 תפקיד פלוס בע"מ	5 - 00024397	180.44	49.54	106.79	336.77	1.60	
			סה"כ צריכה	180.44	49.54	106.79	336.77		
24	33203	קומה 04 קופת חולים לאומית	4 - 00024396	3,703.00	800.57	1,155.18	5,658.76	23.69	
			סה"כ צריכה	3,703.00	800.57	1,155.18	5,658.76		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	37481	קומה 05 - אמיר ביטון עז"ד	00025306 - 7	27.62	3.69	7.58	38.89	0.63	
		סה"כ צריכה		27.62	3.69	7.58	38.89		
26	33206	קומה 05 ד"ר דינרשטיין דוד	00024399 - 7	312.77	25.58	44.59	382.93	4.41	
		סה"כ צריכה		312.77	25.58	44.59	382.93		
27	33204	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ	00024399 - 8	111.00	85.07	78.13	274.19	3.29	
		סה"כ צריכה		111.00	85.07	78.13	274.19		
28	33208	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ (ממ"ק)	00024398 - 8	17.04	9.14	20.16	46.34	0.07	
		סה"כ צריכה		17.04	9.14	20.16	46.34		
29	33207	קומה 05 מדיטון מרכזים רפואיים	00024396 - 5	994.40	260.29	299.51	1,554.21	6.60	
		סה"כ צריכה		994.40	260.29	299.51	1,554.21		
30	35505	קומה 06 איילה סיעוד	00024399 - 1	0.002	0.00	0.00	0.002	0.006	
		סה"כ צריכה		0.002	0.00	0.00	0.002		
				258.48	26.38	36.90	321.76	1.81	
		סה"כ צריכה		258.48	26.38	36.90	321.76		
31	33211	קומה 06 ד"ר אלי אזרוך	00024399 - 5	75.09	24.58	13.10	112.77	2.09	
		סה"כ צריכה		75.09	24.58	13.10	112.77		
32	33213	קומה 06 נאטרופיל	00024399 - 3	572.62	220.72	96.72	890.06	4.41	
		סה"כ צריכה		572.62	220.72	96.72	890.06		
33	33214	קומה 06 סי טי צומת בע"מ	00024395 - 2	188.88	56.40	106.05	351.32	1.05	
		סה"כ צריכה		188.88	56.40	106.05	351.32		
34	33179	קומה 06 עמותה לשיוויון חברתי	00025056 - 8	76.29	16.55	33.25	126.08	0.79	
		סה"כ צריכה		76.29	16.55	33.25	126.08		
35	33219	קומה 07 - שהם שרותי השמה ומיון	00024398 - 3	101.01	16.40	34.86	152.27	1.33	
		סה"כ צריכה		101.01	16.40	34.86	152.27		
36	42401	קומה 07 אלפא ג דנט	00024401 - 5	472.40	43.25	65.93	581.59	4.94	
		סה"כ צריכה		472.40	43.25	65.93	581.59		
37	33216	קומה 07 ארגון נכי צהל	00021265 - 3	44.71	28.13	61.65	134.49	1.39	
		סה"כ צריכה		44.71	28.13	61.65	134.49		
38	33217	קומה 07 דנאל משאבי אנוש	00024398 - 7	302.73	40.27	73.18	416.18	3.43	
		סה"כ צריכה		302.73	40.27	73.18	416.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	33225	קומה 09 סלקום ישראל משרד	00024396 - 6	4,608.80	2,400.23	5,106.48	12,115.51	22.95	
			סה"כ צריכה	4,608.80	2,400.23	5,106.48	12,115.51		
			סה"כ צריכה	28,278.66	8,210.09	14,326.21	50,814.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				50,814.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 28,278.66)
■ גבע (Kwh 8,210.09)
■ שפל (Kwh 14,326.21)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33242	גופי חימום קומה 05	00021265 - 1	-3,967.61	-643.54	-34.70	-4,645.85	39.16	
			סה"כ צריכה	863.23	252.34	61.88	1,177.45		
2	33241	גופי חימום קומה 04	00024397 - 3	8,131.84	1,705.54	129.60	9,966.98	57.51	
			סה"כ צריכה	2,874.12	742.17	68.18	3,684.47		
3	33227	מנדלי קירור בק 9 לידעה	00024396 - 7	12,478.27	3,749.28	683.00	16,910.55	57.87	
			סה"כ צריכה	12,478.27	3,749.28	683.00	16,910.55		
4	33228	מיזוג אוויר קומה 01	00024396 - 8	7,301.19	1,340.92	384.66	9,026.76	77.79	
			סה"כ צריכה	7,301.19	1,340.92	384.66	9,026.76		
5	33229	מיזוג אוויר קומה 02	00024397 - 1	7,928.78	1,614.62	91.46	9,634.86	57.26	
			סה"כ צריכה	7,928.78	1,614.62	91.46	9,634.86		
6	33230	מיזוג אוויר קומה 03	00024397 - 2	8,655.14	766.76	67.92	9,489.82	72.56	
			סה"כ צריכה	8,655.14	766.76	67.92	9,489.82		
7	33231	מיזוג אוויר קומה 04	00024397 - 3	8,131.84	1,705.54	129.60	9,966.98	57.51	
			סה"כ צריכה	8,131.84	1,705.54	129.60	9,966.98		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	33232	מיזוג אוויר קומה 05	00024395 - 5	4,830.85	895.88	96.58	5,823.30	39.80	
			סה"כ צריכה	4,830.85	895.88	96.58	5,823.30		
9	33233	מיזוג אוויר קומה 06	00024395 - 6	9,904.11	2,068.26	65.36	12,037.73	65.59	
			סה"כ צריכה	9,904.11	2,068.26	65.36	12,037.73		
10	33235	מיזוג אוויר קומה 07	00024395 - 7	9,758.76	1,705.06	233.98	11,697.80	70.09	
			סה"כ צריכה	9,758.76	1,705.06	233.98	11,697.80		
11	33234	מיזוג אוויר קומה 08	00024395 - 8	5,128.40	1,258.40	111.21	6,498.00	40.38	
			סה"כ צריכה	5,128.40	1,258.40	111.21	6,498.00		
12	33237	ממד קומה 04	00025306 - 4	54.34	10.15	21.10	85.59	0.28	
			סה"כ צריכה	54.34	10.15	21.10	85.59		
13	33238	מפסק ראשי מעליות לדיעה	00024398 - 1	0.00	879.49	580.49	1,459.98	18.16	
			סה"כ צריכה	0.00	879.49	580.49	1,459.98		
14	33375	סה"כ דיירים	00024399 - 7	312.77	25.58	44.59	382.93	4.41	
			00025306 - 2	68.87	36.64	80.53	186.04	0.27	
			00024396 - 6	4,608.80	2,400.23	5,106.48	12,115.51	22.95	
			00024397 - 6	30.37	9.22	14.72	54.31	0.76	
			00024398 - 7	302.73	40.27	73.18	416.18	3.43	
			00025056 - 3	1,067.79	158.59	204.45	1,430.83	7.49	
			00025306 - 7	27.62	3.69	7.58	38.89	0.63	
			00024399 - 6	2,454.95	785.11	1,605.19	4,845.25	13.67	
			00024396 - 4	3,703.00	800.57	1,155.18	5,658.76	23.69	
			00024401 - 7	100.76	34.97	56.61	192.35	0.71	
			00024398 - 4	1,306.98	520.90	1,083.53	2,911.42	6.42	
			00025306 - 6	52.59	7.23	14.32	74.14	1.43	
			00025056 - 6	275.36	52.73	47.18	375.26	2.29	
			00024395 - 2	188.88	56.40	106.05	351.32	1.05	
			00024396 - 5	994.40	260.29	299.51	1,554.21	6.60	
			00024401 - 8	132.70	25.73	43.39	201.82	1.66	
			14155746 - 1	476.10	174.00	141.40	791.50	5.89	
			00024401 - 1	193.84	33.74	55.20	282.79	1.64	
			00024401 - 5	472.40	43.25	65.93	581.59	4.94	
			00025306 - 1	15.13	8.12	17.84	41.09	0.06	
			00025056 - 8	76.29	16.55	33.25	126.08	0.79	
			00024399 - 5	75.09	24.58	13.10	112.77	2.09	
			00024399 - 8	111.00	85.07	78.13	274.19	3.29	
			00024401 - 4	8.32	1.19	2.21	11.71	1.00	
			00024401 - 6	561.72	130.90	219.03	911.65	4.45	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.17	98.09	27.00	13.49	57.59	00021265 - 5			
	2.80	340.94	58.78	45.53	236.63	00025056 - 7			
	1.81	321.76	36.90	26.38	258.48	00024399 - 2			
	0.07	46.34	20.16	9.14	17.04	00024398 - 8			
	1.60	336.77	106.79	49.54	180.44	00024397 - 5			
	2.40	462.35	157.91	77.27	227.17	00024401 - 2			
	1.33	152.27	34.86	16.40	101.01	00024398 - 3			
	1.70	327.08	52.47	31.38	243.23	00021265 - 4			
	11.26	1,481.70	291.00	151.80	1,038.90	14155756 - 2			
	0.006	0.002	0.00	0.00	0.002	00024399 - 1			
	0.45	2.65	0.30	0.45	1.90	00024395 - 1			
	2.92	427.01	160.44	78.46	188.12	00024401 - 3			
	132.26	856.30	328.70	156.60	371.00	14155756 - 4			
	0.36	68.43	13.46	8.36	46.61	00024396 - 2			
	1.39	134.49	61.65	28.13	44.71	00021265 - 3			
	0.13	41.80	17.25	7.58	16.97	00025056 - 4			
	0.02	0.19	0.0005	0.02	0.17	00024399 - 4			
	22.90	6,406.74	1,646.19	797.40	3,963.14	00024396 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	000002 - 1			
	4.45	911.65	219.03	130.90	561.72	00024401 - 6			
	13.67	4,845.25	1,605.19	785.11	2,454.95	00024399 - 6			
	5.89	791.50	141.40	174.00	476.10	14155746 - 1			
	6.42	2,911.42	1,083.53	520.90	1,306.98	00024398 - 4			
	0.86	134.02	40.97	16.71	76.34	00025306 - 3			
	3.30	440.83	136.41	62.05	242.37	00024397 - 7			
	3.64	616.55	188.21	92.41	335.93	00024398 - 5			
	0.35	58.28	23.15	10.60	24.53	00024397 - 8			
	3.64	616.55	188.21	92.41	335.93	00024398 - 5			
	2.68	345.00	86.47	39.58	218.96	00025056 - 5			
	19.27	2,947.40	189.40	542.60	2,215.40	14155746 - 3			
	4.41	890.06	96.72	220.72	572.62	00024399 - 3			
		60,935.97	17,581.12	9,921.46	33,433.38	סה"כ צריכה			
	1.39	-134.49	-61.65	-28.13	-44.71	00021265 - 3	ציבורי מחושב של מגדל	33240	15
	1.70	-327.08	-52.47	-31.38	-243.23	00021265 - 4			
	0.45	-2.65	-0.30	-0.45	-1.90	00024395 - 1			
	1.05	-351.32	-106.05	-56.40	-188.88	00024395 - 2			
	39.80	-5,823.30	-96.58	-895.88	-4,830.85	00024395 - 5			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024395 - 6	-9,904.11	-2,068.26	-65.36	-12,037.73	65.59	
			00024395 - 7	-9,758.76	-1,705.06	-233.98	-11,697.80	70.09	
			00024395 - 8	-5,128.40	-1,258.40	-111.21	-6,498.00	40.38	
			00024396 - 2	-46.61	-8.36	-13.46	-68.43	0.36	
			00024396 - 3	-3,963.14	-797.40	-1,646.19	-6,406.74	22.90	
			00024396 - 4	-3,703.00	-800.57	-1,155.18	-5,658.76	23.69	
			00024396 - 5	-994.40	-260.29	-299.51	-1,554.21	6.60	
			00024396 - 6	-4,608.80	-2,400.23	-5,106.48	-12,115.51	22.95	
			00024396 - 8	-7,301.19	-1,340.92	-384.66	-9,026.76	77.79	
			00024397 - 1	-7,928.78	-1,614.62	-91.46	-9,634.86	57.26	
			00024397 - 2	-8,655.14	-766.76	-67.92	-9,489.82	72.56	
			00024397 - 3	-8,131.84	-1,705.54	-129.60	-9,966.98	57.51	
			00024397 - 4	64,380.44	15,136.12	11,378.96	90,895.52	345.68	
			00024397 - 5	-180.44	-49.54	-106.79	-336.77	1.60	
			00024397 - 6	-30.37	-9.22	-14.72	-54.31	0.76	
			00024397 - 7	-242.37	-62.05	-136.41	-440.83	3.30	
			00024397 - 8	-24.53	-10.60	-23.15	-58.28	0.35	
			00024398 - 2	44,568.80	10,751.72	7,604.60	62,925.12	228.80	
			00024398 - 3	-101.01	-16.40	-34.86	-152.27	1.33	
			00024398 - 4	-1,306.98	-520.90	-1,083.53	-2,911.42	6.42	
			00024398 - 5	-335.93	-92.41	-188.21	-616.55	3.64	
			00024398 - 7	-302.73	-40.27	-73.18	-416.18	3.43	
			00024398 - 8	-17.04	-9.14	-20.16	-46.34	0.07	
			00024399 - 1	-0.002	0.00	0.00	-0.002	0.006	
			00024399 - 2	-258.48	-26.38	-36.90	-321.76	1.81	
			00024399 - 3	-572.62	-220.72	-96.72	-890.06	4.41	
			00024399 - 4	-0.17	-0.02	-0.0005	-0.19	0.02	
			00024399 - 5	-75.09	-24.58	-13.10	-112.77	2.09	
			00024399 - 6	-2,454.95	-785.11	-1,605.19	-4,845.25	13.67	
			00024399 - 7	-312.77	-25.58	-44.59	-382.93	4.41	
			00024399 - 8	-111.00	-85.07	-78.13	-274.19	3.29	
			00024401 - 1	-193.84	-33.74	-55.20	-282.79	1.64	
			00024401 - 2	-227.17	-77.27	-157.91	-462.35	2.40	
			00024401 - 3	-188.12	-78.46	-160.44	-427.01	2.92	
			00024401 - 4	-8.32	-1.19	-2.21	-11.71	1.00	
			00024401 - 5	-472.40	-43.25	-65.93	-581.59	4.94	
			00024401 - 6	-561.72	-130.90	-219.03	-911.65	4.45	
			00024401 - 7	-100.76	-34.97	-56.61	-192.35	0.71	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.66	-201.82	-43.39	-25.73	-132.70	00024401 - 8			
	0.004	-0.004	0.00	0.00	-0.004	00025056 - 2			
	7.49	-1,430.83	-204.45	-158.59	-1,067.79	00025056 - 3			
	0.13	-41.80	-17.25	-7.58	-16.97	00025056 - 4			
	2.68	-345.00	-86.47	-39.58	-218.96	00025056 - 5			
	2.29	-375.26	-47.18	-52.73	-275.36	00025056 - 6			
	2.80	-340.94	-58.78	-45.53	-236.63	00025056 - 7			
	0.79	-126.08	-33.25	-16.55	-76.29	00025056 - 8			
	0.06	-41.09	-17.84	-8.12	-15.13	00025306 - 1			
	0.27	-186.04	-80.53	-36.64	-68.87	00025306 - 2			
	0.63	-38.89	-7.58	-3.69	-27.62	00025306 - 7			
	0.004	-0.002	0.00	0.00	-0.002	00025306 - 8			
	5.89	-791.50	-141.40	-174.00	-476.10	14155746 - 1			
	19.27	-2,947.40	-189.40	-542.60	-2,215.40	14155746 - 3			
	11.26	-1,481.70	-291.00	-151.80	-1,038.90	14155756 - 2			
	132.26	-856.30	-328.70	-156.60	-371.00	14155756 - 4			
		29,092.01	3,541.33	6,351.68	19,199.00	סה"כ צריכה			
	345.68	90,895.52	11,378.96	15,136.12	64,380.44	00024397 - 4	שנאים מגדל	33239	16
	228.80	62,925.12	7,604.60	10,751.72	44,568.80	00024398 - 2			
		153,820.64	18,983.56	25,887.84	108,949.24	סה"כ צריכה			

