



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בניין 1 חשמל	81017127 - 5	364.10	95.40	52.10	511.60	2.50	
			סה"כ צריכה	364.10	95.40	52.10	511.60		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בניין 1 מ"א	81018679 - 2	48.40	16.00	30.60	95.00	0.80	
			צילרים	457.05	114.41	28.58	600.05		
			סה"כ צריכה	505.45	130.41	59.18	695.05		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	111.00	4.40	0.00	115.40	1.00	
			צילרים	1,048.19	31.46	0.00	1,079.66		
			סה"כ צריכה	1,159.19	35.86	0.00	1,195.06		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	3,006.60	604.80	881.40	4,492.80	18.60	
			סה"כ צריכה	3,006.60	604.80	881.40	4,492.80		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	81017127 - 7	948.50	184.70	123.00	1,256.20	19.40	
			סה"כ צריכה	948.50	184.70	123.00	1,256.20		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זוגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	72.00	20.00	20.40	112.40	1.30	
			צילרים	679.91	143.02	19.06	841.98		
			סה"כ צריכה	751.91	163.02	39.46	954.38		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	100.90	10.50	25.90	137.30	1.30	
			סה"כ צריכה	100.90	10.50	25.90	137.30		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	10.90	0.90	2.10	13.90	0.30	
			צילרים	102.93	6.44	1.96	111.33		
			סה"כ צריכה	113.83	7.34	4.06	125.23		
10	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	783.50	420.00	926.30	2,129.80	4.20	
			סה"כ צריכה	783.50	420.00	926.30	2,129.80		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	253.90	18.80	38.80	311.50	7.00	
			81037892 - 7	579.10	58.60	92.30	730.00	4.40	
			סה"כ צריכה	833.00	77.40	131.10	1,041.50		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	73.00	0.50	0.00	73.50	1.00	
			צילרים	689.35	3.58	0.00	692.93		
			סה"כ צריכה	762.35	4.08	0.00	766.43		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	544.20	67.10	139.00	750.30	4.20	
			סה"כ צריכה	544.20	67.10	139.00	750.30		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	203.00	71.80	159.40	434.20	3.60	
			סה"כ צריכה	203.00	71.80	159.40	434.20		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	500.55	99.15	47.45	647.15	6.75	
			סה"כ צריכה	500.55	99.15	47.45	647.15		
17	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	94.75	21.95	38.80	155.50	1.00	
			סה"כ צריכה	94.75	21.95	38.80	155.50		
18	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	154.00	30.50	48.75	233.25	1.40	
			סה"כ צריכה	154.00	30.50	48.75	233.25		
19	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	3,883.60	680.00	141.40	4,705.00	31.00	
			סה"כ צריכה	3,883.60	680.00	141.40	4,705.00		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	392.60	143.60	335.20	871.40	2.60	
			צילרים	3,707.39	1,026.86	313.10	5,047.36		
			סה"כ צריכה	4,099.99	1,170.46	648.30	5,918.76		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,351.60	289.80	342.00	1,983.40	12.00	
			סה"כ צריכה	1,351.60	289.80	342.00	1,983.40		
22	40096	פאוורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	260.00	36.80	67.20	364.00	2.40	
			צילרים	2,455.23	263.15	62.77	2,781.15		
			סה"כ צריכה	2,715.23	299.95	129.97	3,145.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	716.00	147.60	201.60	1,065.20	8.00	
		צילרים		6,761.31	1,055.46	188.31	8,005.09		
		סה"כ צריכה		7,477.31	1,203.06	389.91	9,070.29		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,499.50	328.40	573.20	2,401.10	7.60	
		סה"כ צריכה		1,499.50	328.40	573.20	2,401.10		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	153.30	6.10	1.30	160.70	7.80	
		צילרים		1,447.64	43.62	1.21	1,492.47		
		סה"כ צריכה		1,600.94	49.72	2.51	1,653.17		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-544.20	-67.10	-139.00	-750.30	4.20	
			81017127 - 4	1,087.40	284.80	646.20	2,018.40	6.40	
			81037892 - 1	-100.90	-10.50	-25.90	-137.30	1.30	
			סה"כ צריכה	442.30	207.20	481.30	1,130.80		
			סה"כ צריכה	33,896.30	6,252.60	5,384.50	45,533.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				45,533.40		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (33,896.30 Kwh)
- גבע (6,252.60 Kwh)
- שפל (5,384.50 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כלי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	17,349.00	2,688.00	615.00	20,652.00	204.00	
		סה"כ צריכה		17,349.00	2,688.00	615.00	20,652.00		

