



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 2

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בנין 2	81019049 - 5	2,313.60	786.60	1,498.60	4,598.80	14.20	
			סה"כ צריכה	2,313.60	786.60	1,498.60	4,598.80		
2	40137	DNA בנין 2	81019049 - 4	16.90	8.20	18.10	43.20	1.70	
			סה"כ צריכה	16.90	8.20	18.10	43.20		
3	29925	KONE בנין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	1,029.40	270.80	611.00	1,911.20	13.88	
			סה"כ צריכה	1,029.40	270.80	611.00	1,911.20		
4	24880	ארט מדיקל בנין 2	16226508 - 2	5,305.60	1,140.80	2,292.00	8,738.40	53.80	
			סה"כ צריכה	5,305.60	1,140.80	2,292.00	8,738.40		
5	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ בנין 2 קומה 6	81018717 - 1	6,852.60	1,689.00	3,588.60	12,130.20	37.20	
			סה"כ צריכה	6,852.60	1,689.00	3,588.60	12,130.20		
6	26710	גולף בנין 2 קומה 1	16226508 - 4	11,549.60	3,096.00	6,235.20	20,880.80	77.66	
			סה"כ צריכה	11,549.60	3,096.00	6,235.20	20,880.80		
7	40129	דרך לחיים 1 בנין 2 קומה 6	81018717 - 4	7,200.00	2,865.20	5,607.00	15,672.20	50.40	
			סה"כ צריכה	7,200.00	2,865.20	5,607.00	15,672.20		
8	42132	דרך לחיים 2 בנין 2	16226508 - 7	6,841.20	4,550.80	9,616.80	21,008.80	50.78	
			סה"כ צריכה	6,841.20	4,550.80	9,616.80	21,008.80		
9	40134	ואליוס בנין 2 קומה 5	81019049 - 1	1,234.00	680.80	1,541.60	3,456.40	12.20	
			סה"כ צריכה	1,234.00	680.80	1,541.60	3,456.40		
10	40127	חשמל XMPie בנין 2 קומה 7	81018717 - 2	13,008.00	5,852.80	12,670.40	31,531.20	56.00	
			סה"כ צריכה	13,008.00	5,852.80	12,670.40	31,531.20		
11	40133	ישראלפט בנין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	9,405.60	3,060.80	5,809.60	18,276.00	46.00	
			סה"כ צריכה	9,405.60	3,060.80	5,809.60	18,276.00		
12	40269	מיזוג אויר בנין 2	81006477 - 1	4,599.60	1,076.40	121.20	5,797.20	105.60	
			81006477 - 2	13,117.20	1,562.40	126.00	14,805.60	226.80	
			81006477 - 3	6,950.40	409.20	108.00	7,467.60	216.00	
			81006477 - 4	747.60	67.20	145.20	960.00	164.40	
			81006477 - 8	4,826.20	935.20	9.00	5,770.40	32.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017123 - 1	448.80	163.20	0.00	612.00	4.80	
			81017123 - 2	1,236.00	301.20	181.20	1,718.40	157.20	
			81017123 - 3	145.20	76.80	166.80	388.80		
			81017123 - 4	465.00	116.10	0.30	581.40	16.80	
			81017123 - 5	771.60	447.60	976.80	2,196.00	7.20	
			81017123 - 6	1,951.40	1,026.00	2,239.20	5,216.60	8.80	
			81017123 - 7	1,627.20	757.60	1,508.80	3,893.60	20.00	
			81017123 - 8	2,827.20	1,507.60	3,386.40	7,721.20	40.40	
			סה"כ צריכה	39,713.40	8,446.50	8,968.90	57,128.80		
13	40141	משרדי סודסקו בנין 2	81019049 - 8	5,082.40	1,321.60	2,696.80	9,100.80	31.20	
			סה"כ צריכה	5,082.40	1,321.60	2,696.80	9,100.80		
14	40128	ניופארם חשמל בנין 2 קומה 7	81018717 - 3	154.60	70.40	154.00	379.00	6.00	
			סה"כ צריכה	154.60	70.40	154.00	379.00		
15	40136	סמאנג' בנין 2 קומה 5	81019049 - 3	2,890.60	335.00	703.20	3,928.80	18.00	
			סה"כ צריכה	2,890.60	335.00	703.20	3,928.80		
16	26711	ספארק ביווד בנין 2	16226508 - 5	2,321.20	430.40	690.80	3,442.40	24.80	
			סה"כ צריכה	2,321.20	430.40	690.80	3,442.40		
17	26709	פקס חוזר 2000 בע"מ בנין 2 קומה 2	16226508 - 3	621.00	185.00	410.80	1,216.80	5.77	
			סה"כ צריכה	621.00	185.00	410.80	1,216.80		
18	40135	צ'יטה רסטורנט בנין 2 קומה 6	81019049 - 2	1,623.47	463.76	1,021.04	3,108.26	10.97	
			סה"כ צריכה	1,623.47	463.76	1,021.04	3,108.26		
19	40268	ציבורי בנין 2	81006477 - 5	2,519.90	1,006.20	1,482.70	5,008.80	12.90	
			81006477 - 6	2,998.10	1,194.40	2,389.00	6,581.50	17.40	
			81006477 - 7	2,747.60	295.60	446.40	3,489.60	18.80	
			81029831 - 1	454.30	226.00	301.80	982.10	3.20	
			81029831 - 2	671.20	356.50	782.50	1,810.20	2.70	
			81029831 - 3	637.90	247.90	134.10	1,019.90	2.60	
			81029831 - 4	1,748.50	715.20	845.70	3,309.40	7.90	
			81029831 - 5	477.20	231.50	308.00	1,016.70	3.80	
			81029831 - 6	25.00	30.40	86.40	141.80	0.50	
			81029831 - 7	193.50	124.20	297.40	615.10	1.20	
			81029831 - 8	708.60	340.60	755.80	1,805.00	4.90	
			סה"כ צריכה	13,181.80	4,768.50	7,829.80	25,780.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	985.40	175.40	374.60	1,535.40	6.80	
			סה"כ צריכה	985.40	175.40	374.60	1,535.40		
21	40139	קומפאס בניין 2	81019049 - 6	4,952.80	888.40	1,059.60	6,900.80	23.20	
			סה"כ צריכה	4,952.80	888.40	1,059.60	6,900.80		
22	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	1,170.80	176.00	339.20	1,686.00	38.77	
			סה"כ צריכה	1,170.80	176.00	339.20	1,686.00		
			סה"כ צריכה	137,453.97	41,262.76	73,737.63	252,454.36		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				252,454.36		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 137,453.97)
■ גבע (Kwh 41,262.76)
■ שפל (Kwh 73,737.63)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	4,599.60	1,076.40	121.20	5,797.20	105.60	
			81006477 - 2	13,117.20	1,562.40	126.00	14,805.60	226.80	
			81006477 - 3	6,950.40	409.20	108.00	7,467.60	216.00	
			81006477 - 4	747.60	67.20	145.20	960.00	164.40	
			81006477 - 8	4,826.20	935.20	9.00	5,770.40	32.00	
			81017123 - 1	448.80	163.20	0.00	612.00	4.80	
			81017123 - 2	1,236.00	301.20	181.20	1,718.40	157.20	
			81017123 - 3	145.20	76.80	166.80	388.80		
			81017123 - 4	465.00	116.10	0.30	581.40	16.80	
			81017123 - 5	771.60	447.60	976.80	2,196.00	7.20	
			סה"כ צריכה	33,307.60	5,155.30	1,834.50	40,297.40		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	1,951.40	1,026.00	2,239.20	5,216.60	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017123 - 7	1,627.20	757.60	1,508.80	3,893.60	20.00	
			81017123 - 8	2,827.20	1,507.60	3,386.40	7,721.20	40.40	
			סה"כ צריכה	6,405.80	3,291.20	7,134.40	16,831.40		

